Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207266-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207266 Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 210,24 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.01.16 | 24,00 | - | 169,99 | 169,99 | 0,00 | 66,48 | 55,32 | 11,16 | 7,00 | 5,00 | 1,90 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,90 |
| 25.01.16 | 24,00 | - | 169,96 | 169,96 | 0,00 | 66,05 | 55,25 | 10,80 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,84 |
| 26.01.16 | 24,00 | - | 169,68 | 169,68 | 0,00 | 63,74 | 53,70 | 10,04 | 7,00 | 5,00 | 1,71 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,71 |
| 27.01.16 | 24,00 | - | 171,39 | 171,39 | 0,00 | 62,54 | 53,13 | 9,41 | 7,00 | 5,00 | 1,62 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,62 |
| 28.01.16 | 24,00 | - | 170,79 | 170,79 | 0,00 | 60,39 | 51,73 | 8,66 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,49 |
| 29.01.16 | 24,00 | - | 169,62 | 169,62 | 0,00 | 59,91 | 51,37 | 8,54 | 7,00 | 5,00 | 1,45 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,45 |
| 30.01.16 | 24,00 | - | 169,83 | 169,83 | 0,00 | 59,08 | 50,86 | 8,22 | 7,00 | 5,00 | 1,40 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,40 |
| 31.01.16 | 24,00 | - | 171,21 | 171,21 | 0,00 | 57,24 | 49,55 | 7,69 | 7,00 | 5,00 | 1,32 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,32 |
| 01.02.16 | 24,00 | - | 172,02 | 172,02 | 0,00 | 55,86 | 48,42 | 7,44 | 7,00 | 5,00 | 1,28 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,28 |
| 02.02.16 | 24,00 | - | 172,86 | 172,86 | 0,00 | 56,41 | 48,79 | 7,62 | 7,00 | 5,00 | 1,32 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,32 |
| 03.02.16 | 24,00 | - | 172,23 | 172,23 | 0,00 | 56,20 | 48,64 | 7,56 | 7,00 | 5,00 | 1,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,31 |
| 04.02.16 | 24,00 | - | 172,18 | 172,18 | 0,00 | 55,98 | 48,35 | 7,63 | 7,00 | 5,00 | 1,32 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,32 |
| 05.02.16 | 24,00 | - | 172,08 | 172,08 | 0,00 | 56,14 | 48,48 | 7,66 | 7,00 | 5,00 | 1,32 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,32 |
| 06.02.16 | 24,00 | - | 157,88 | 157,75 | 0,13 | 55,51 | 47,71 | 7,80 | 7,00 | 5,00 | 1,25 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,25 |
| 07.02.16 | 24,00 | - | 172,20 | 172,20 | 0,00 | 56,03 | 48,20 | 7,83 | 7,00 | 5,00 | 1,36 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,36 |
| 08.02.16 | 24,00 | - | 172,12 | 172,12 | 0,00 | 56,26 | 48,44 | 7,82 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,35 |
| 09.02.16 | 24,00 | - | 172,08 | 172,08 | 0,00 | 56,07 | 48,40 | 7,67 | 7,00 | 5,00 | 1,33 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,33 |
| 10.02.16 | 24,00 | - | 171,95 | 171,95 | 0,00 | 55,87 | 48,36 | 7,51 | 7,00 | 5,00 | 1,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,29 |
| 11.02.16 | 24,00 | - | 172,02 | 172,02 | 0,00 | 55,30 | 47,92 | 7,38 | 7,00 | 5,00 | 1,27 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,27 |
| 12.02.16 | 24,00 | - | 172,38 | 172,38 | 0,00 | 53,37 | 46,54 | 6,83 | 7,00 | 5,00 | 1,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,18 |
| 13.02.16 | 24,00 | - | 172,29 | 172,29 | 0,00 | 52,56 | 45,85 | 6,71 | 7,00 | 5,00 | 1,16 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,16 |
| 14.02.16 | 24,00 | - | 172,71 | 172,71 | 0,00 | 53,72 | 46,67 | 7,05 | 7,00 | 5,00 | 1,22 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,22 |
| 15.02.16 | 24,00 | - | 172,87 | 172,87 | 0,00 | 54,44 | 47,13 | 7,31 | 7,00 | 5,00 | 1,27 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,27 |
| 16.02.16 | 24,00 | - | 172,48 | 172,48 | 0,00 | 55,73 | 48,05 | 7,68 | 7,00 | 5,00 | 1,33 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,33 |
| 17.02.16 | 24,00 | - | 171,77 | 171,77 | 0,00 | 56,13 | 48,23 | 7,90 | 7,00 | 5,00 | 1,36 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,36 |
| 18.02.16 | 24,00 | - | 171,96 | 171,96 | 0,00 | 56,21 | 48,28 | 7,93 | 7,00 | 5,00 | 1,37 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,37 |
| 19.02.16 | 24,00 | - | 172,07 | 172,07 | 0,00 | 56,13 | 48,27 | 7,86 | 7,00 | 5,00 | 1,36 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,36 |
| 20.02.16 | 24,00 | - | 172,12 | 172,12 | 0,00 | 55,81 | 48,02 | 7,79 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,35 |
| 21.02.16 | 24,00 | - | 172,66 | 172,66 | 0,00 | 56,09 | 48,21 | 7,88 | 7,00 | 5,00 | 1,37 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,37 |
| 22.02.16 | 24,00 | - | 172,46 | 172,46 | 0,00 | 56,24 | 48,34 | 7,90 | 7,00 | 5,00 | 1,37 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,37 |
| 23.02.16 | 24,00 | - | 172,44 | 172,44 | 0,00 | 56,04 | 48,24 | 7,80 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,35 |
| Среднее | 24,00 | - | 171,30 | 171,30 | 0,00 | 57,21 | 49,18 | 8,03 | 7,00 | 5,00 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 |
| Итого | 744,00 | | 5310,30 | 5310,17 | 0,13 | | | | | | 42,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.16 03:00 | 31493,19 | 28494,76 | 0,00 | - | 0,00 | - | 332,44 | - | - |
| | 24.02.16 10:00 | 3686,44 | 33855,55 | 0,00 | - | 0,00 | - | 375,57 | - | - |

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 42,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 ФЕВ 2016 г.