Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205537
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205537-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 369,6 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	378,27	378,27	0,00	66,48	58,39	8,09	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
25.01.16	24,00	-	378,17	378,17	0,00	66,06	58,24	7,82	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
26.01.16	24,00	-	377,75	377,75	0,00	63,75	56,47	7,28	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
27.01.16	24,00	-	379,07	379,07	0,00	62,52	55,73	6,79	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
28.01.16	24,00	-	378,91	378,91	0,00	60,38	54,11	6,27	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
29.01.16	24,00	-	378,63	378,63	0,00	59,90	53,66	6,24	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
30.01.16	24,00	-	378,81	378,81	0,00	59,08	53,06	6,02	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
31.01.16	24,00	-	381,97	381,97	0,00	57,22	51,60	5,62	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
01.02.16	24,00	-	383,52	383,52	0,00	55,83	50,41	5,42	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
02.02.16	24,00	-	384,15	384,15	0,00	56,39	50,84	5,55	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
03.02.16	24,00	-	384,16	384,16	0,00	56,17	50,69	5,48	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
04.02.16	24,00	-	383,99	383,99	0,00	55,95	50,41	5,54	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
05.02.16	24,00	-	383,86	383,86	0,00	56,11	50,52	5,59	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
06.02.16	24,00	-	384,69	384,69	0,00	55,47	49,81	5,66	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
07.02.16	24,00	-	383,95	383,95	0,00	56,00	50,26	5,74	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
08.02.16	24,00	-	383,71	383,71	0,00	56,23	50,50	5,73	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
09.02.16	24,00	-	383,71	383,71	0,00	56,04	50,43	5,61	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
10.02.16	24,00	-	383,47	383,47	0,00	55,84	50,31	5,53	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
11.02.16	24,00	-	383,98	383,98	0,00	55,27	49,88	5,39	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
12.02.16	24,00	-	385,46	385,46	0,00	53,33	48,31	5,02	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
13.02.16	24,00	-	385,13	385,13	0,00	52,52	47,57	4,95	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
14.02.16	24,00	-	386,12	386,12	0,00	53,68	48,52	5,16	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
15.02.16	24,00	-	386,23	386,23	0,00	54,40	49,06	5,34	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
16.02.16	24,00	-	385,48	385,48	0,00	55,70	50,11	5,59	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
17.02.16	24,00	-	383,71	383,71	0,00	56,08	50,37	5,71	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
18.02.16	24,00	-	384,20	384,20	0,00	56,17	50,42	5,75	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
19.02.16	24,00	-	384,26	384,26	0,00	56,11	50,43	5,68	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
20.02.16	24,00	-	384,43	384,43	0,00	55,79	50,16	5,63	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
21.02.16	24,00	-	385,73	385,73	0,00	56,07	50,41	5,66	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
22.02.16	24,00	-	385,23	385,23	0,00	56,21	50,53	5,68	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
23.02.16	24,00	-	385,13	385,13	0,00	56,01	50,42	5,59	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
Среднее	24,00	-	383,09	383,09	-	57,19	51,34	5,84	7,00	5,00	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
Итого	744,00		11875,88	11875,88	0,00						69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 12:00	42313,11	42312,85	0,00	-	0,00	-	223,01	-	-
	24.02.16 03:00	54047,94	54047,68	0,00	-	0,00	-	291,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0 °С
Корректировка на температуру холодной воды 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 69,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта