Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205546

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 369,6 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	381,91	381,91	0,00	66,52	58,42	8,10	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
25.01.16	24,00	-	381,80	381,80	0,00	66,09	58,25	7,84	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
26.01.16	24,00	-	381,23	381,23	0,00	63,79	56,48	7,31	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
27.01.16	24,00	-	382,39	382,39	0,00	62,55	55,70	6,85	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
28.01.16	24,00	-	382,21	382,21	0,00	60,40	54,07	6,33	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
29.01.16	24,00	-	382,06	382,06	0,00	59,91	53,59	6,32	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
30.01.16	24,00	-	382,44	382,44	0,00	59,08	52,97	6,11	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
31.01.16	24,00	-	385,49	385,49	0,00	57,22	51,55	5,67	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
01.02.16	24,00	-	386,94	386,94	0,00	55,84	50,32	5,52	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
02.02.16	24,00	-	387,68	387,68	0,00	56,40	50,75	5,65	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
03.02.16	24,00	-	387,52	387,52	0,00	56,18	50,62	5,56	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
04.02.16	24,00	-	387,38	387,38	0,00	55,97	50,32	5,65	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
05.02.16	24,00	-	387,27	387,27	0,00	56,12	50,39	5,73	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
06.02.16	24,00	-	388,09	388,09	0,00	55,49	49,73	5,76	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
07.02.16	24,00	-	387,43	387,43	0,00	56,03	50,24	5,79	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
08.02.16	24,00	-	387,19	387,19	0,00	56,25	50,49	5,76	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
09.02.16	24,00	-	387,10	387,10	0,00	56,06	50,43	5,63	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
10.02.16	24,00	-	386,93	386,93	0,00	55,86	50,32	5,54	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
11.02.16	24,00	-	387,10	387,10	0,00	55,28	49,84	5,44	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
12.02.16	24,00	-	388,16	388,16	0,00	53,34	48,24	5,10	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
13.02.16	24,00	-	387,91	387,91	0,00	52,53	47,52	5,01	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
14.02.16	24,00	-	388,87	388,87	0,00	53,69	48,49	5,20	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
15.02.16	24,00	-	388,98	388,98	0,00	54,43	49,04	5,39	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
16.02.16	24,00	-	388,19	388,19	0,00	55,71	50,03	5,68	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
17.02.16	24,00	-	386,52	386,52	0,00	56,10	50,26	5,84	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
18.02.16	24,00	-	387,07	387,07	0,00	56,20	50,33	5,87	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
19.02.16	24,00	-	387,16	387,16	0,00	56,12	50,33	5,79	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
20.02.16	24,00	-	387,27	387,27	0,00	55,81	50,06	5,75	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
21.02.16	24,00	-	388,53	388,53	0,00	56,08	50,33	5,75	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
22.02.16	24,00	-	387,95	387,95	0,00	56,23	50,47	5,76	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
23.02.16	24,00	-	387,94	387,94	0,00	56,02	50,33	5,69	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
Среднее	24,00	-	386,28	386,28	-	57,20	51,29	5,92	7,00	5,00	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
Итого	744,00		11974,71	11974,71	0,00						71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	71,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	41668,14	41667,37	0,00	-	0,00	-	223,36	-	-
	24.02.16 03:00	53643,59	53642,82	0,00	-	0,00	-	294,43	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» _____ 28 ФЕВ 2016 г.