

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.01.16	-		67,42	7,76	50,390	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,42	50,390	3,398	
24.01.16	-		67,61	7,75	56,870	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,61	56,870	3,846	
25.01.16	-		67,28	7,80	46,550	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,28	46,550	3,130	
26.01.16	-		67,28	7,82	49,180	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,28	49,180	3,309	
27.01.16	-		67,23	7,84	50,380	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,23	50,380	3,391	
28.01.16	-		66,89	7,84	49,390	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,89	49,390	3,305	
29.01.16	-		66,75	7,84	47,610	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,75	47,610	3,180	
30.01.16	-		66,91	7,81	53,250	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,91	53,250	3,563	
31.01.16	-		66,78	7,78	56,970	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,78	56,970	3,805	
01.02.16	-		66,58	7,82	48,810	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,58	48,810	3,254	
02.02.16	-		66,66	7,82	47,700	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,66	47,700	3,181	
03.02.16	-		66,64	7,82	50,230	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,64	50,230	3,347	
04.02.16	-		66,58	7,80	49,230	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,58	49,230	3,277	
05.02.16	-		66,64	7,80	45,870	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,64	45,870	3,058	
06.02.16	-		67,03	7,75	54,470	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,03	54,470	3,651	
07.02.16	-		67,27	7,68	56,710	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,27	56,710	3,815	
08.02.16	-		67,05	7,73	48,020	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,05	48,020	3,222	
09.02.16	-		66,23	7,72	51,830	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,23	51,830	3,435	
10.02.16	-		65,13	7,72	50,020	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,13	50,020	3,260	
11.02.16	-		67,56	7,69	49,670	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,56	49,670	3,357	
12.02.16	-		67,36	7,76	49,670	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,36	49,670	3,347	
13.02.16	-		67,60	7,70	55,690	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,60	55,690	3,767	
14.02.16	-		68,89	7,67	55,910	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,89	55,910	3,855	
15.02.16	-		69,90	7,74	47,570	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,90	47,570	3,325	
16.02.16	-		67,62	7,72	48,180	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,62	48,180	3,258	
17.02.16	-		65,43	7,71	50,760	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,43	50,760	3,322	
18.02.16	-		67,35	7,71	50,820	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,35	50,820	3,426	
19.02.16	-		67,97	7,73	47,070	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,97	47,070	3,200	
20.02.16	-		67,52	7,73	45,660	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,52	45,660	3,083	
21.02.16	-		67,30	7,69	56,200	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,30	56,200	3,784	
22.02.16	-		67,33	7,66	52,190	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,33	52,190	3,512	
Среднее	-	-	67,15	7,76	50,738	-	0,00	-	-	-	-	67,15	50,738	3,408	
Итого	0,0				1572,870	0,000			0,000	0,000	0,00		1572,870	105,66	

Ориентировочно до конца месяца(+) 350,880 0,000 350,880 23,59  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 442,119 0,000 442,119 29,762  
**Итого за февраль 2016 :** 1481,631 0,000 1481,631 99,486286

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.01.16 00:00	2197,620	-	0,000	-	-	141,500
23.02.16 03:00	3772,500	-	0,000	-	-	247,296

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер  
(по доверенности абонента)

Гкал  
 Гкал  
**АО "ДомТелеКом"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до вступления АКТА допуска УУ  
 Дата: 29.02.2016