

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	84,84	7,67	307,340	-	-	54,85	1,00	307,340	-	29,99	0,000	-	-	-	9,260
24.01.16	24	-	83,37	7,75	309,090	-	-	54,59	1,00	309,090	-	28,78	0,000	-	-	-	8,938
25.01.16	24	-	81,50	7,70	308,530	-	-	53,86	1,00	308,530	-	27,64	0,000	-	-	-	8,571
26.01.16	24	-	78,03	7,69	309,520	-	-	52,62	1,00	309,520	-	25,41	0,000	-	-	-	7,900
27.01.16	24	-	66,28	7,67	311,190	-	-	47,32	1,00	313,140	-	18,96	-1,950	-	-	-	5,930
28.01.16	24	-	60,43	7,64	310,370	-	-	44,13	1,00	312,110	-	16,30	-1,740	-	-	-	5,093
29.01.16	24	-	61,63	7,73	310,610	-	-	44,60	1,00	310,800	-	17,03	-0,190	-	-	-	5,321
30.01.16	24	-	59,43	7,71	314,490	-	-	43,46	1,00	312,860	-	15,97	1,630	-	-	-	5,161
31.01.16	24	-	61,94	7,71	312,370	-	-	44,97	1,00	313,320	-	16,97	-0,950	-	-	-	5,334
01.02.16	24	-	65,50	7,67	312,550	-	-	46,74	1,00	314,460	-	18,76	-1,910	-	-	-	5,897
02.02.16	24	-	66,00	7,64	311,740	-	-	47,23	1,00	313,260	-	18,77	-1,520	-	-	-	5,886
03.02.16	24	-	62,31	7,65	310,940	-	-	45,23	1,00	311,880	-	17,08	-0,940	-	-	-	5,341
04.02.16	24	-	62,35	7,74	311,100	-	-	44,89	1,00	313,180	-	17,46	-2,080	-	-	-	5,463
05.02.16	24	-	62,75	7,66	312,750	-	-	45,12	1,00	315,770	-	17,63	-3,020	-	-	-	5,552
06.02.16	24	-	63,33	7,75	307,670	-	-	44,84	1,00	310,330	-	18,49	-2,660	-	-	-	5,725
07.02.16	24	-	62,29	7,61	304,520	-	-	44,39	1,00	307,650	-	17,90	-3,130	-	-	-	5,481
08.02.16	24	-	60,36	7,66	305,040	-	-	43,55	1,00	305,670	-	16,81	-0,630	-	-	-	5,219
09.02.16	24	-	58,18	7,61	304,110	-	-	42,37	1,00	307,080	-	15,81	-2,970	-	-	-	4,842
10.02.16	24	-	56,49	7,61	302,440	-	-	41,58	1,00	305,520	-	14,91	-3,080	-	-	-	4,543
11.02.16	24	-	56,48	7,62	305,450	-	-	41,47	1,00	305,450	-	15,01	0,000	-	-	-	4,617
12.02.16	24	-	59,25	7,63	301,980	-	-	42,69	1,00	299,740	-	16,56	2,240	-	-	-	5,146
13.02.16	24	-	60,37	7,61	295,230	-	-	43,14	1,00	297,390	-	17,23	-2,160	-	-	-	5,120
14.02.16	24	-	60,39	7,62	297,110	-	-	43,06	1,00	298,740	-	17,33	-1,630	-	-	-	5,179
15.02.16	24	-	61,02	7,61	291,350	-	-	43,30	1,00	291,890	-	17,72	-0,540	-	-	-	5,190
16.02.16	24	-	62,52	7,57	296,530	-	-	43,86	1,00	296,490	-	18,66	0,040	-	-	-	5,568
17.02.16	24	-	66,50	7,59	300,250	-	-	45,95	1,00	300,250	-	20,55	0,000	-	-	-	6,199
18.02.16	24	-	67,25	7,58	299,630	-	-	46,36	1,00	299,630	-	20,89	0,000	-	-	-	6,292
19.02.16	24	-	65,04	7,54	297,500	-	-	45,48	1,00	297,500	-	19,56	0,000	-	-	-	5,850
20.02.16	24	-	65,76	7,56	283,420	-	-	45,68	1,00	283,420	-	20,08	0,000	-	-	-	5,718
21.02.16	24	-	66,78	7,57	297,040	-	-	46,10	1,00	297,040	-	20,68	0,000	-	-	-	6,175
22.02.16	24	-	65,22	7,57	297,910	-	-	45,40	1,00	297,910	-	19,82	0,000	-	-	-	5,936
Среднее	24,00	-	64,95	7,64	304,509	-	-	45,77	1,00	305,386	-	19,19	-0,877	-	-	-	5,885
Итого	744,0	-	-	-	9439,770	0,000	-	-	-	9466,960	0,000	-	-27,190	0,00	0,00	0,00	182,45

Ориентировочно до конца месяца(+) 2072,280 2072,240 0,040 41,74
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2772,514 2772,450 0,064 81,18
Итого за февраль 2016 : 8739,536 8766,750 -27,214 143,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	14955,470	-	14372,350	-	-	-	792,707	
23.02.16 03:00	24432,960	-	23877,030	-	-	-	975,893	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ОБ УТЕПЛОТРЕБЛЕНИИ
 по заявке до подключения АКТА допуска УУ
 Дата: 29.02.2016