

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	84,49	8,36	187,900	-	-	49,59	7,07	187,380	-	34,90	0,520	0,00	0,00	0,00	6,587
24.01.16	24	-	83,04	8,42	187,700	-	-	49,41	7,13	187,250	-	33,63	0,450	0,00	0,00	0,00	6,339
25.01.16	24	-	81,19	8,39	188,240	-	-	48,91	7,09	187,810	-	32,28	0,430	0,00	0,00	0,00	6,100
26.01.16	24	-	77,74	8,38	188,850	-	-	47,90	7,07	188,440	-	29,84	0,410	0,00	0,00	0,00	5,656
27.01.16	24	-	66,10	8,37	191,030	-	-	43,71	7,04	190,710	-	22,39	0,320	0,00	0,00	0,00	4,288
28.01.16	24	-	60,26	8,33	189,480	-	-	40,91	7,01	189,150	-	19,35	0,330	0,00	0,00	0,00	3,678
29.01.16	24	-	61,41	8,46	191,880	-	-	41,31	7,10	191,500	-	20,10	0,380	0,00	0,00	0,00	3,872
30.01.16	24	-	59,23	8,45	195,470	-	-	40,49	7,04	195,100	-	18,74	0,370	0,00	0,00	0,00	3,676
31.01.16	24	-	61,74	8,45	194,980	-	-	41,96	7,05	194,600	-	19,78	0,380	0,00	0,00	0,00	3,869
01.02.16	24	-	65,25	8,42	195,330	-	-	43,48	7,01	194,970	-	21,77	0,360	0,00	0,00	0,00	4,269
02.02.16	24	-	65,78	8,39	195,110	-	-	43,74	6,99	194,820	-	22,04	0,290	0,00	0,00	0,00	4,312
03.02.16	24	-	62,11	8,41	195,230	-	-	42,11	7,00	195,030	-	20,00	0,200	0,00	0,00	0,00	3,910
04.02.16	24	-	62,15	8,49	195,470	-	-	41,65	7,09	195,080	-	20,50	0,390	0,00	0,00	0,00	4,021
05.02.16	24	-	62,55	8,41	195,900	-	-	41,83	6,99	195,540	-	20,72	0,360	0,00	0,00	0,00	4,072
06.02.16	24	-	63,10	8,49	193,200	-	-	41,34	7,11	192,860	-	21,76	0,340	0,00	0,00	0,00	4,219
07.02.16	24	-	62,08	8,39	194,080	-	-	41,16	7,00	193,720	-	20,92	0,360	0,00	0,00	0,00	4,075
08.02.16	24	-	60,17	8,44	194,310	-	-	40,54	7,05	193,990	-	19,63	0,320	0,00	0,00	0,00	3,825
09.02.16	24	-	84,85	8,40	190,070	-	-	50,36	7,07	189,730	-	34,49	0,340	0,00	0,00	0,00	6,579
10.02.16	24	-	84,49	8,36	187,900	-	-	49,59	7,07	187,380	-	34,90	0,520	0,00	0,00	0,00	6,587
11.02.16	24	-	83,04	8,42	187,700	-	-	49,41	7,13	187,250	-	33,63	0,450	0,00	0,00	0,00	6,339
12.02.16	24	-	81,19	8,39	188,240	-	-	48,91	7,09	187,810	-	32,28	0,430	0,00	0,00	0,00	6,100
13.02.16	24	-	77,74	8,38	188,850	-	-	47,90	7,07	188,440	-	29,84	0,410	0,00	0,00	0,00	5,656
14.02.16	24	-	66,10	8,37	191,030	-	-	43,71	7,04	190,710	-	22,39	0,320	0,00	0,00	0,00	4,288
15.02.16	24	-	75,01	8,38	189,373	-	-	46,84	7,07	188,987	-	28,17	0,387	0,00	0,00	0,00	5,348
16.02.16	25	-	62,28	8,40	201,380	-	-	41,31	7,02	201,130	-	20,97	0,250	0,00	0,00	0,00	4,229
17.02.16	24	-	66,30	8,42	193,290	-	-	42,93	7,04	193,100	-	23,37	0,190	0,00	0,00	0,00	4,526
18.02.16	24	-	67,05	8,43	194,300	-	-	43,44	7,03	194,230	-	23,61	0,070	0,00	0,00	0,00	4,590
19.02.16	24	-	64,85	8,40	194,180	-	-	42,76	7,00	193,990	-	22,09	0,190	0,00	0,00	0,00	4,296
20.02.16	24	-	65,59	8,42	184,830	-	-	42,99	7,02	184,730	-	22,60	0,100	0,00	0,00	0,00	4,179
21.02.16	24	-	66,58	8,45	194,730	-	-	43,42	7,04	194,700	-	23,16	0,030	0,00	0,00	0,00	4,509
22.02.16	24	-	65,06	8,41	191,800	-	-	42,63	7,03	191,790	-	22,43	0,010	0,00	0,00	0,00	4,300
Среднее	24,03	-	69,31	8,41	191,995	-	-	44,39	7,05	191,675	-	24,91	0,320	-	-	-	4,784
Итого	745,0				5951,833	0,000				5941,927	0,000		9,907	0,00	0,00	0,00	148,29

Ориентировочно до конца месяца(+)

1354,510

1353,670

0,840

30,63

Корректировка за прошлый месяц (-)

1694,931

1690,689

4,243

58,14

Итого за февраль 2016 :

5611,412

5604,908

6,504

120,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	71030,290	-	71612,370	-	0,000	0,000	1217,621	
23.02.16 03:00	1574,570	-	1547,420	-	0,000	0,000	36,135	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 для ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ КРИВИТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

29.02.2016