

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения:
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002928
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax Термопреобр.Тхв=0 С
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от \text{ ф.}} = \text{т/сут}$ $G_{гвс \text{ ф.}} = \text{т/сут}$ $Q_{от \text{ ф.}} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от \text{ ср.ф.}} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	68,42	7,13	58,205	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,42	58,205	0,00	0,00	0,00	3,908
24.01.16	24	-	68,50	7,09	61,141	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,50	61,141	0,00	0,00	0,00	3,409
25.01.16	24	-	68,39	7,13	50,785	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,39	50,785	0,00	0,00	0,00	3,317
26.01.16	24	-	68,39	7,13	49,429	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,39	49,429	0,00	0,00	0,00	3,432
27.01.16	24	-	65,22	7,10	53,514	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,22	53,514	0,00	0,00	0,00	3,316
28.01.16	24	-	63,71	7,09	52,897	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,71	52,897	0,00	0,00	0,00	3,236
29.01.16	24	-	63,61	7,11	51,690	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,61	51,690	0,00	0,00	0,00	3,543
30.01.16	24	-	63,63	7,09	56,585	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,63	56,585	0,00	0,00	0,00	4,090
31.01.16	24	-	63,64	7,06	65,311	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,64	65,311	0,00	0,00	0,00	3,573
01.02.16	24	-	63,51	7,11	57,167	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,51	57,167	0,00	0,00	0,00	3,396
02.02.16	24	-	63,52	7,12	54,335	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,52	54,335	0,00	0,00	0,00	3,299
03.02.16	24	-	63,50	7,11	52,786	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,50	52,786	0,00	0,00	0,00	3,245
04.02.16	24	-	63,50	7,11	51,915	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,50	51,915	0,00	0,00	0,00	3,568
05.02.16	24	-	63,50	7,12	57,084	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,50	57,084	0,00	0,00	0,00	3,743
06.02.16	24	-	63,53	7,11	59,851	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,53	59,851	0,00	0,00	0,00	4,103
07.02.16	24	-	63,67	7,05	65,485	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,67	65,485	0,00	0,00	0,00	3,594
08.02.16	24	-	63,56	7,09	57,456	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,56	57,456	0,00	0,00	0,00	3,764
09.02.16	24	-	63,59	7,09	60,149	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,59	60,149	0,00	0,00	0,00	3,583
10.02.16	24	-	65,55	7,10	55,615	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,55	55,615	0,00	0,00	0,00	3,706
11.02.16	24	-	69,24	7,08	54,573	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,24	54,573	0,00	0,00	0,00	3,824
12.02.16	24	-	68,22	7,09	57,109	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,22	57,109	0,00	0,00	0,00	3,842
13.02.16	24	-	68,28	7,12	57,333	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,28	57,333	0,00	0,00	0,00	4,293
14.02.16	24	-	69,51	7,09	62,969	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,51	62,969	0,00	0,00	0,00	3,726
15.02.16	24	-	70,60	7,14	53,844	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,60	53,844	0,00	0,00	0,00	3,626
16.02.16	24	-	68,02	7,12	54,311	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,02	54,311	0,00	0,00	0,00	3,406
17.02.16	24	-	63,58	7,10	54,426	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,58	54,426	0,00	0,00	0,00	3,472
18.02.16	24	-	62,25	7,10	56,631	-	-	0,00	0,00	0,000	-	62,25	56,631	0,00	0,00	0,00	3,636
19.02.16	24	-	63,28	7,09	58,377	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,28	58,377	0,00	0,00	0,00	3,743
20.02.16	24	-	68,11	7,11	55,990	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,11	55,990	0,00	0,00	0,00	4,049
21.02.16	24	-	68,11	7,10	60,556	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,11	60,556	0,00	0,00	0,00	3,855
22.02.16	24	-	68,13	7,11	57,640	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,13	57,640	0,00	0,00	0,00	3,658
Среднее	24,00	-	65,75	7,10	56,618	-	-	0,00	-	-	-	65,75	56,618	-	-	-	113,41
Итого	744,0	-	-	-	1755,160	0,000	-	-	-	0,000	0,000	-	1755,160	0,00	0,00	0,00	25,79

Ориентировочно до конца месяца(+) 397,932 0,000 397,932 25,79
 Корректировка за прошлый месяц (-) 543,232 0,000 543,232 35,37
Итого за февраль 2016 : 1609,860 0,000 1609,860 103,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
13.01.16 17:00	-	-	-	-	-	-	-	-
13.01.16 17:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)