Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06075
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	*	95,63	72,17	23,47	94,01	49,33	44,68	5,50	3,60	3,34	22,39	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	-	93,60	0,00	2,10			5,44
25.01.16	24,00	*	95,96	75,62	20,34	91,55	49,91	41,64	5,50	3,60	3,27	19,16	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	-	91,18	0,00	1,75			5,02
26.01.16	24,00	*	97,50	75,78	21,72	89,79	49,66	40,13	5,50	3,60	3,16	20,53	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	89,53	0,00	1,84			5,00
27.01.16	24,00	*	97,99	77,12	20,87	89,43	50,47	38,96	5,50	3,60	3,13	19,63	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32	-	89,14	0,00	1,75			4,88
28.01.16	24,00	*	96,46	77,04	19,42	85,64	49,19	36,44	5,50	3,60	2,93	18,21	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	-	85,22	0,00	1,55			4,48
29.01.16	24,00	*	99,82	77,39	22,43	84,53	48,37	36,16	5,50	3,60	2,91	21,17	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	84,50	0,00	1,79			4,70
30.01.16	24,00	*	100,23	77,10	23,13	83,68	48,12	35,55	5,50	3,60	2,86	21,84	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	83,39	0,00	1,82			4,68
31.01.16	24,00	*	100,64	76,53	24,10	80,67	47,14	33,53	5,50	3,60	2,67	22,92	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59	-	80,45	0,00	1,85			4,52
01.02.16	24,00	*	100,04	77,05	23,00	79,56	46,43	33,13	5,50	3,60	2,64	21,92	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	79,79	0,00	1,75			4,39
02.02.16	24,00	*	100,11	77,26	22,86	80,05	46,52	33,52	5,50	3,60	2,68	21,77	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	80,06	0,00	1,74			4,43
03.02.16	24,00	*	100,46	78,66	21,81	80,94	47,27	33,66	5,50	3,60	2,74	20,70	0,00	0,00	21,31	0,00	21,31	-	80,86	0,00	1,68			4,42
04.02.16	24,00	*	100,58	77,86	22,72	80,00	46,33	33,67	5,50	3,60	2,71	21,64	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	79,95	0,00	1,73			4,45
05.02.16	24,00	*	98,57	76,98	21,59	80,10	46,19	33,91	5,50	3,60	2,71	20,47	0,00	0,00	21,06	0,00	21,06	-	79,97	0,00	1,64			4,35
06.02.16	24,00	*	99,30	76,27	23,04	79,85	45,18	34,67	5,50	3,60	2,74	21,97	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	79,76	0,00	1,75			4,49
07.02.16	24,00	*	101,44	76,77	24,67	80,04	45,86	34,18	5,50	3,60	2,71	23,62	0,00	0,00	24,31	0,00	24,31	-	80,03	0,00	1,89			4,61
08.02.16	24,00	*	102,09	77,58	24,51	80,05	46,40	33,65	5,50	3,60	2,70	23,42	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	-	80,07	0,00	1,88			4,58
09.02.16	24,00	*	100,47	79,08	21,40	79,96	46,90	33,06	5,50	3,60	2,71	20,28	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	79,84	0,00	1,62			4,33
10.02.16	24,00	*	101,06	78,94	22,12	79,27	46,90	32,37	5,50	3,60	2,66	20,86	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	-	79,11	0,00	1,65			4,31
11.02.16	24,00	*	101,25	79,22	22,03	78,82	46,81	32,01	5,50	3,60	2,65	20,69	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	78,53	0,00	1,63			4,28
12.02.16	24,00	*	102,22	78,76	23,46	77,98	46,17	31,81	5,50	3,60	2,61	22,16	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	78,04	0,00	1,73			4,34
13.02.16	24,00	*	101,13	78,67	22,45	78,07	46,07	32,00	5,50	3,60	2,62	21,17	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	-	78,06	0,00	1,65			4,28
14.02.16	24,00	*	104,11	78,28	25,83	78,25	46,07	32,19	5,50	3,60	2,61	24,67	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	78,33	0,00	1,93			4,55
15.02.16	24,00	*	101,12	78,05	23,07	78,96	46,13	32,83	5,50	3,60	2,67	21,83	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	78,74	0,00	1,72			4,39
16.02.16	24,00	*	97,73	76,23	21,50	79,28	45,60	33,69	5,50	3,60	2,67	20,35	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	79,13	0,00	1,61			4,28
17.02.16	24,00	*	98,75	76,32	22,42	79,40	45,25	34,15	5,50	3,60	2,70	21,28	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	79,28	0,00	1,69			4,39
18.02.16	24,00	*	100,10	77,91	22,19	79,58	45,79	33,78	5,50	3,60	2,73	21,01	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	79,54	0,00	1,67			4,40
19.02.16	24,00	*	102,26	78,70	23,56	79,70	46,42	33,29	5,50	3,60	2,71	22,46	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11	-	79,71	0,00	1,79			4,50
20.02.16	24,00	*	101,09	78,55	22,54	79,92	46,47	33,45	5,50	3,60	2,72	21,39	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	79,90	0,00	1,71			4,44
21.02.16	24,00	*	102,50	77,90	24,60	80,14	46,46	33,67	5,50	3,60	2,72	23,48	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	-	80,04	0,00	1,88			4,60
22.02.16	24,00	*	102,62	77,83	24,79	79,97	46,35	33,62	5,50	3,60	2,71	23,68	0,00	0,00	24,36	0,00	24,36	-	79,88	0,00	1,89			4,61
23.02.16	24,00	*	102,20	77,73	24,48	80,05	46,38	33,67	5,50	3,60	2,71	23,39	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	79,86	0,00	1,87			4,58
Среднее	24,00	-	100,18	77,40	22,78	81,59	46,97	34,62	5,50	3,60	2,78	21,62	-	-	22,26	-	22,26	-	81,47	-	1,76	-	-	4,54
Итого	744,00		3105,46	2399,34	706,12						86,14	670,08	0,00	0,00	690,06	0,00	690,06	0,00			54,58	0,00	0,00	140,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	20206,24	15701,52	4546,26	0,00	4648,69	0,00	574,47	316,32	-
	24.02.16 00:00	23312,24	18101,08	5216,66	0,00	5339,05	0,00	715,17	370,90	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **690,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта