Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 43959
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	*	119,02	94,50	24,52	95,28	53,49	41,78	5,20	3,40	3,65	27,99	0,00	0,00	29,09	0,00	29,09	-	94,63	0,00	2,65			6,30
25.01.16	24,00	*	121,80	98,65	23,15	92,70	53,89	38,81	5,20	3,40	3,57	26,25	0,00	0,00	27,22	0,00	27,22	-	91,83	0,00	2,41			5,99
26.01.16	24,00	*	122,12	98,93	23,20	90,91	53,61	37,30	5,20	3,40	3,44	26,22	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	-	90,14	0,00	2,37			5,81
27.01.16	24,00	*	122,71	100,62	22,10	90,50	54,31	36,19	5,20	3,40	3,41	24,98	0,00	0,00	25,86	0,00	25,86	-	89,64	0,00	2,24			5,65
28.01.16	24,00	*	123,94	100,34	23,60	86,71	52,97	33,74	5,20	3,40	3,13	26,88	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	-	86,02	0,00	2,31			5,44
29.01.16	24,00	*	124,94	100,92	24,02	85,62	52,10	33,53	5,20	3,40	3,11	27,49	0,00	0,00	28,38	0,00	28,38	-	85,21	0,00	2,34			5,45
30.01.16	24,00	*	123,46	100,66	22,80	84,68	51,86	32,83	5,20	3,40	3,08	25,77	0,00	0,00	26,57	0,00	26,57	-	83,79	0,00	2,16			5,24
31.01.16	24,00	*	126,32	99,87	26,44	81,67	50,51	31,17	5,20	3,40	2,85	29,94	0,00	0,00	30,82	0,00	30,82	-	81,01	0,00	2,43			5,28
01.02.16	24,00	*	125,34	100,46	24,88	80,57	49,55	31,02	5,20	3,40	2,88	28,02	0,00	0,00	28,83	0,00	28,83	-	80,34	0,00	2,25			5,13
02.02.16	24,00	*	124,34	100,80	23,54	81,08	50,00	31,08	5,20	3,40	2,93	26,30	0,00	0,00	27,08	0,00	27,08	-	80,67	0,00	2,12			5,05
03.02.16	24,00	*	126,93	102,47	24,45	81,98	50,79	31,20	5,20	3,40	2,98	27,32	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	-	81,49	0,00	2,23			5,21
04.02.16	24,00	*	125,91	101,51	24,40	81,02	49,74	31,28	5,20	3,40	2,96	27,28	0,00	0,00	28,08	0,00	28,08	-	80,54	0,00	2,20			5,16
05.02.16	24,00	*	124,82	100,28	24,54	81,10	49,50	31,60	5,20	3,40	2,95	27,48	0,00	0,00	28,28	0,00	28,28	-	80,54	0,00	2,21			5,17
06.02.16	24,00	*	126,32	99,42	26,89	80,91	48,65	32,26	5,20	3,40	2,96	30,24	0,00	0,00	31,13	0,00	31,13	-	80,45	0,00	2,44			5,39
07.02.16	24,00	*	126,15	99,73	26,41	81,04	49,17	31,87	5,20	3,40	2,94	29,59	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45	-	80,60	0,00	2,39			5,33
08.02.16	24,00	*	126,34	101,30	25,04	81,04	49,73	31,31	5,20	3,40	2,96	27,88	0,00	0,00	28,69	0,00	28,69	-	80,61	0,00	2,25			5,21
09.02.16	24,00	*	126,66	103,13	23,53	80,94	50,28	30,66	5,20	3,40	2,97	26,18	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94	-	80,43	0,00	2,11			5,08
10.02.16	24,00	*	127,64	103,42	24,22	80,24	50,25	29,99	5,20	3,40	2,91	26,91	0,00	0,00	27,68	0,00	27,68	-	79,66	0,00	2,15			5,05
11.02.16	24,00	*	127,62	103,80	23,82	79,80	50,32	29,47	5,20	3,40	2,88	26,39	0,00	0,00	27,14	0,00	27,14	-	79,09	0,00	2,09			4,97
12.02.16	24,00	*	128,84	103,25	25,59	78,94	49,68	29,25	5,20	3,40	2,81	28,47	0,00	0,00	29,27	0,00	29,27	-	78,51	0,00	2,24			5,05
13.02.16	24,00	*	128,59	102,90	25,69	79,06	49,62	29,44	5,20	3,40	2,81	28,63	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	-	78,65	0,00	2,25			5,07
14.02.16	24,00	*	129,80	102,91	26,89	79,25	49,53	29,72	5,20	3,40	2,83	29,99	0,00	0,00	30,83	0,00	30,83	-	78,95	0,00	2,37			5,20
15.02.16	24,00	*	124,40	102,54	21,86	79,99	49,55	30,44	5,20	3,40	2,95	24,25	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	-	79,42	0,00	1,93			4,88
16.02.16	24,00	*	124,09	99,93	24,16	80,34	48,97	31,37	5,20	3,40	2,92	27,05	0,00	0,00	27,82	0,00	27,82	-	79,84	0,00	2,16			5,08
17.02.16	24,00	*	124,04	100,18	23,87	80,45	48,72	31,73	5,20	3,40	2,98	26,61	0,00	0,00	27,38	0,00	27,38	-	79,95	0,00	2,13			5,11
18.02.16	24,00	*	125,61	102,22	23,40	80,60	49,27	31,32	5,20	3,40	3,00	26,15	0,00	0,00	26,91	0,00	26,91	-	80,09	0,00	2,10			5,10
19.02.16	24,00	*	126,79	103,42	23,37	80,68	49,89	30,79	5,20	3,40	2,99	25,97	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	-	80,20	0,00	2,09			5,08
20.02.16	24,00	*	128,06	103,03	25,03	80,93	49,97	30,96	5,20	3,40	2,97	27,95	0,00	0,00	28,77	0,00	28,77	-	80,48	0,00	2,25			5,22
21.02.16	24,00	*	126,61	102,41	24,20	81,15	49,92	31,23	5,20	3,40	3,00	26,93	0,00	0,00	27,72	0,00	27,72	-	80,69	0,00	2,18			5,17
22.02.16	24,00	*	125,04	102,32	22,72	80,98	49,77	31,21	5,20	3,40	3,01	25,22	0,00	0,00	25,96	0,00	25,96	-	80,46	0,00	2,03			5,04
23.02.16	24,00	*	126,62	102,24	24,38	81,04	49,86	31,18	5,20	3,40	2,98	27,17	0,00	0,00	27,97	0,00	27,97	-	80,54	0,00	2,19			5,17
Среднее	24,00	-	125,51	101,23	24,28	82,62	50,50	32,12	5,20	3,40	3,03	27,21	-	-	28,03	-	28,03	-	82,08	-	2,23	-	-	5,26
Итого	744,00		3890,88	3138,15	752,73						93,81	843,52	0,00	0,00	869,06	0,00	869,06	0,00			69,26	0,00	0,00	163,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	41256,68	31017,38	11824,78	0,00	12071,75	0,00	1372,56	789,80	-
	24.02.16 00:00	45143,14	34151,90	12667,38	0,00	12939,85	0,00	1535,34	858,97	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **869,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

АО "ДОМТЕЛЕКОМ"
ДЕЛО-ОТВЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 23 ФЕВ 2016 г.