Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208339 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	152,93	143,25	9,68	80,02	50,02	30,00	7,00	5,00	1,56	44,02	-	-	45,28	-	45,28	-	79,69	-	3,52	-	-	5,08
25.02.16	24,00	-	152,93	143,25	9,68	80,02	50,02	30,00	7,00	5,00	1,56	44,02	-	-	45,28	-	45,28	-	79,69	-	3,52	-	-	5,08
26.02.16	24,00	-	152,93	143,25	9,68	80,02	50,02	30,00	7,00	5,00	1,56	44,02	-	-	45,28	-	45,28	-	79,69	-	3,52	-	-	5,08
27.02.16	24,00	-	152,93	143,25	9,68	80,02	50,02	30,00	7,00	5,00	1,56	44,02	-	-	45,28	-	45,28	-	79,69	-	3,52	-	-	5,08
28.02.16	24,00		152,93	143,25	9,68	80,02	50,02	30,00	7,00	5,00	1,56	44,02	-	-	45,28	-	45,28	-	79,69	-	3,52	-	-	5,08
29.02.16	24,00		152,93	143,25	9,68	80,02	50,02	30,00	7,00	5,00	1,56	44,02	-	-	45,28	-	45,28	-	79,69	-	3,52	-	-	5,08
Среднее	24,00	-	152,93	143,25	9,68	80,02	50,02	30,00	7,00	5,00	1,56	44,02	-	-	45,28	-	45,28	-	79,69	-	3,52	-	-	5,08
Итого	144,00		917,57	859,52	58,05						9,35	264,11	0,00	0,00	271,66	0,00	271,66	0,00			21,13	0,00	0,00	30,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **271,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___» _____ г.

дог 1.03-31.03