Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36388 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	*	117,70	120,29	-2,59	94,58	56,10	38,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
25.01.16	24,00	*	122,06	123,73	-1,67	92,35	56,11	36,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
26.01.16	24,00	*	122,37	124,07	-1,70	90,41	55,43	34,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
27.01.16	24,00	*	124,41	126,16	-1,74	90,11	56,83	33,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
28.01.16	24,00	*	124,00	125,59	-1,59	86,46	55,81	30,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
29.01.16	24,00	*	124,53	126,49	-1,96	85,12	55,78	29,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
30.01.16	24,00	*	123,94	125,77	-1,83	84,58	55,92	28,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
31.01.16	24,00	*	123,77	125,33	-1,56	81,47	54,43	27,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
01.02.16	24,00	*	124,01	126,10	-2,09	80,06	53,88	26,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
02.02.16	24,00	*	124,02	125,68	-1,66	80,71	53,97	26,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
03.02.16	24,00	*	126,29	128,38	-2,09	81,44	54,70	26,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
04.02.16	24,00	*	125,26	126,60	-1,34	80,78	54,00	26,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
05.02.16	24,00	*	123,90	125,71	-1,81	80,81	53,98	26,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
06.02.16	24,00	*	123,10	124,20	-1,10	80,55	52,84	27,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
07.02.16	24,00	*	124,24	125,77	-1,52	80,67	53,09	27,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
08.02.16	24,00	*	125,16	126,67	-1,51	80,63	53,44	27,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
09.02.16	24,00	*	126,24	127,83	-1,59	80,65	53,71	26,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
10.02.16	24,00	*	125,76	127,88	-2,13	79,98	53,56	26,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
11.02.16	24,00	*	126,03	127,83	-1,80	79,56	53,25	26,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
12.02.16	24,00	*	125,69	127,37	-1,67	78,55	52,72	25,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
13.02.16	24,00	*	125,41	127,63	-2,21	78,73	52,84	25,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
14.02.16	24,00	*	125,76	127,11	-1,35	78,79	52,90	25,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
15.02.16	24,00	*	124,49	126,08	-1,59	79,70	53,40	26,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
16.02.16	24,00	*	121,73	123,68	-1,95	79,97	52,90	27,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
17.02.16	24,00	*	121,46	123,51	-2,05	80,12	52,65	27,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
18.02.16	24,00	*	123,80	125,88	-2,08	80,24	53,16	27,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
19.02.16	24,00	*	123,48	125,99	-2,51	80,41	53,25	27,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
20.02.16	24,00	*	120,99	123,31	-2,32	80,55	52,77	27,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
21.02.16	24,00	*	120,42	122,20	-1,78	80,81	52,71	28,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
22.02.16	24,00	*	120,07	122,42	-2,35	80,63	52,58	28,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
23.02.16	24,00	*	120,50	123,03	-2,53	80,75	53,06	27,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
Среднее	24,00	-	123,57	125,43	-1,86	82,26	53,93	28,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,41
Итого	744,00		3830,60	3888,26	-57,67						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	105,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.