Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36954 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00		146,31	146,46	-0,15	94,32	53,66	40,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,96
25.01.16	24,00		145,66	145,88	-0,22	92,23	52,92	39,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,73
26.01.16	24,00		146,14	146,52	-0,38	89,46	52,12	37,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,45
27.01.16	24,00	*	96,82	97,49	-0,67	83,32	56,46	26,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
28.01.16	24,00	*	102,94	103,91	-0,97	75,65	45,00	30,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
29.01.16	24,00		149,36	150,57	-1,21	83,20	50,43	32,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
30.01.16	24,00		150,16	151,46	-1,30	82,33	50,78	31,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
31.01.16	24,00		150,55	151,88	-1,33	80,15	50,53	29,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
01.02.16	24,00		150,29	151,72	-1,43	77,28	49,06	28,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
02.02.16	24,00		150,25	151,71	-1,46	78,64	49,47	29,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
03.02.16	24,00		151,06	152,27	-1,20	77,81	49,23	28,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
04.02.16	24,00		149,87	150,98	-1,10	77,58	48,69	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
05.02.16	24,00		149,70	150,76	-1,07	77,52	48,45	29,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
06.02.16	24,00		149,08	150,07	-0,99	77,17	47,72	29,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
07.02.16	24,00		149,15	150,06	-0,91	77,28	47,80	29,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
08.02.16	24,00		149,16	150,00	-0,84	77,69	48,24	29,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
09.02.16	24,00		151,32	152,13	-0,81	78,02	48,79	29,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
10.02.16	24,00		151,10	151,91	-0,81	77,09	48,60	28,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
11.02.16	24,00		150,05	150,90	-0,85	76,36	48,08	28,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
12.02.16	24,00		150,18	151,03	-0,85	75,77	47,65	28,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
13.02.16	24,00		150,07	150,90	-0,83	75,72	47,70	28,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
14.02.16	24,00		149,89	150,68	-0,79	75,97	47,64	28,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
15.02.16	24,00		150,39	151,14	-0,75	78,02	48,71	29,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
16.02.16	24,00		151,55	152,02	-0,47	78,21	48,73	29,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
17.02.16	24,00		152,13	152,85	-0,72	77,92	48,44	29,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
18.02.16	24,00		152,21	152,92	-0,71	77,85	48,46	29,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
19.02.16	24,00		151,48	152,19	-0,71	77,66	48,41	29,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
20.02.16	24,00		151,45	152,15	-0,70	78,08	48,51	29,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
21.02.16	24,00		151,43	152,12	-0,69	77,71	48,17	29,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
22.02.16	24,00		151,12	151,80	-0,68	77,13	47,99	29,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
23.02.16	24,00		151,05	151,72	-0,67	77,20	48,29	28,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
Среднее	24,00	-	146,84	147,68	-0,85	79,37	49,19	30,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
Итого	744,00		4551,95	4578,21	-26,26						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	136,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016

«____» _____ г.