Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	145,56	123,05	22,51	95,78	53,29	42,49	7,00	5,00	5,04	24,60	-	-	25,61	-	25,61	-	95,68	-	2,36			7,40
25.01.16	24,00	-	149,70	128,41	21,29	93,10	53,35	39,75	7,00	5,00	4,92	23,48	-	-	24,36	-	24,36	-	92,78	-	2,18			7,10
26.01.16	24,00	-	149,38	128,83	20,55	91,42	53,08	38,34	7,00	5,00	4,75	22,74	-	-	23,61	-	23,61	-	91,35	-	2,08			6,83
27.01.16	24,00	-	151,95	130,73	21,22	90,92	53,93	36,99	7,00	5,00	4,65	23,44	-	-	24,29	-	24,29	-	90,66	-	2,13			6,78
28.01.16	24,00	-	151,86	130,34	21,52	87,08	52,74	34,34	7,00	5,00	4,29	23,80	-	-	24,60	-	24,60	-	86,94	-	2,07			6,36
29.01.16	24,00	-	151,04	130,71	20,33	86,20	52,08	34,12	7,00	5,00	4,27	22,54	-	-	23,33	-	23,33	-	86,39	-	1,95			6,22
30.01.16	24,00	-	151,08	129,94	21,14	85,08	51,90	33,18	7,00	5,00	4,14	23,33	-	-	24,08	-	24,08	-	84,75	-	1,98			6,12
31.01.16	24,00	-	154,42	129,41	25,01	82,09	50,67	31,42	7,00	5,00	3,88	27,35	-	-	28,18	-	28,18	-	81,87	-	2,24			6,13
01.02.16	24,00	-	151,63	130,17	21,46	81,16	49,97	31,19	7,00	5,00	3,87	23,82	-	-	24,54	-	24,54	-	81,45	-	1,94			5,81
02.02.16	24,00	-	151,29	130,19	21,10	81,59	50,04	31,55	7,00	5,00	3,93	23,35	-	-	24,05	-	24,05	-	81,69	-	1,91			5,83
03.02.16	24,00	-	153,29	131,93	21,36	82,54	50,66	31,88	7,00	5,00	4,03	23,57	-	-	24,30	-	24,30	-	82,70	-	1,95			5,97
04.02.16	24,00	-	153,32	131,08	22,24	81,54	49,72	31,82	7,00	5,00	3,98	24,62	-	-	25,38	-	25,38	-	81,62	-	2,01			5,99
05.02.16	24,00	-	151,95	129,49	22,46	81,61	49,49	32,12	7,00	5,00	3,97	24,82	-	-	25,56	-	25,56	-	81,68	-	2,03			6,00
06.02.16	24,00	-	153,00	128,83	24,17	81,45	48,74	32,71	7,00	5,00	4,03	26,48	-	-	27,25	-	27,25	-	81,53	-	2,16			6,19
07.02.16	24,00	-	156,82	129,81	27,01	81,57	49,19	32,38	7,00	5,00	4,00	29,45	-	-	30,33	-	30,33	-	81,70	-	2,41			6,41
08.02.16	24,00	-	152,88	131,08	21,80	81,57	49,67	31,90	7,00	5,00	3,99	24,15	-	-	24,89	-	24,89	-	81,70	-	1,97			5,96
09.02.16	24,00	-	153,20	131,91	21,29	81,43	49,96	31,47	7,00	5,00	3,97	23,62	-	-	24,32	-	24,32	-	81,48	-	1,93			5,89
10.02.16	24,00	-	154,38	131,28	23,10	80,71	49,84	30,87	7,00	5,00	3,87	25,42	-	-	26,18	-	26,18	-	80,63	-	2,05			5,92
11.02.16	24,00	-	155,14	131,63	23,51	80,19	49,60	30,59	7,00	5,00	3,85	25,82	-	-	26,59	-	26,59	-	79,93	-	2,06			5,92
12.02.16	24,00	-	153,55	131,30	22,25	79,49	49,03	30,46	7,00	5,00	3,81	24,62	-	-	25,31	-	25,31	-	79,63	-	1,96			5,77
13.02.16	24,00	-	154,60	130,98	23,62	79,55	48,99	30,56	7,00	5,00	3,81	26,00	-	-	26,74	-	26,74	-	79,67	-	2,07			5,89
14.02.16	24,00	-	156,20	131,25	24,95	79,80	48,99	30,81	7,00	5,00	3,85	27,37	-	-	28,15	-	28,15	-	80,10	-	2,19			6,04
15.02.16	24,00	-	152,33	129,74	22,59	80,51	49,18	31,33	7,00	5,00	3,88	24,91	-	-	25,65	-	25,65	-	80,55	-	2,01			5,89
16.02.16	24,00	-	149,99	126,83	23,16	80,88	48,71	32,17	7,00	5,00	3,90	25,42	-	-	26,14	-	26,14	-	80,93	-	2,06			5,96
17.02.16	24,00	-	151,40	127,33	24,07	80,99	48,48	32,51	7,00	5,00	3,95	26,36	-	-	27,14	-	27,14	-	81,09	-	2,14			6,09
18.02.16	24,00	-	151,39	129,70	21,69	81,12	48,86	32,26	7,00	5,00	3,99	24,06	-	-	24,75	-	24,75	-	81,28	-	1,96			5,95
19.02.16	24,00	-	156,64	130,87	25,77	81,22	49,22	32,00	7,00	5,00	3,99	28,24	-	-	29,08	-	29,08	-	81,33	-	2,30			6,29
20.02.16	24,00	-	153,43	130,51	22,92	81,48	49,26	32,22	7,00	5,00	4,01	25,35	-	-	26,09	-	26,09	-	81,59	-	2,07			6,08
21.02.16	24,00	-	154,75	129,78	24,97	81,66	49,24	32,42	7,00	5,00	4,01	27,39	-	-	28,21	-	28,21	-	81,76	-	2,24			6,25
22.02.16	24,00	-	152,88	129,52	23,36	81,52	49,22	32,30	7,00	5,00	3,99	25,77	-	-	26,54	-	26,54	-	81,56	-	2,10			6,09
23.02.16	24,00	-	155,39	129,76	25,63	81,57	49,48	32,09	7,00	5,00	3,97	28,05	-	-	28,90	-	28,90	-	81,63	-	2,29			6,26
Среднее	24,00	-	152,72	129,88	22,84	83,12	50,21	32,91	7,00	5,00	4,08	25,16	-	-	25,94	-	25,94	-	83,15	-	2,09	-	-	6,17
Итого	744,00		4734,44	4026,39	708,05						126,60	779,94	0,00	0,00	804,15	0,00	804,15	0,00			64,79	0,00	0,00	191,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	20604,71	16734,17	4742,81	-	4854,78	-	682,42	-	-
	24.02.16 02:00	25340,28	20761,37	5523,10	-	5659,28	-	878,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **804,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись ответственного лица

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.