Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 68774 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	*	144,45	143,32	1,14	96,57	53,20	43,37	-	-	-	1,14	-	1,14	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,34
25.01.16	24,00	*	143,69	142,62	1,07	94,39	52,52	41,87	-	-	-	1,07	-	1,07	0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,09
26.01.16	24,00	*	144,20	143,30	0,90	91,48	51,80	39,68	-	-	-	0,90	-	0,90	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,78
27.01.16	24,00	*	97,20	97,26	-0,06	84,95	57,58	27,37	-	-	-	-0,06	-	-0,06	0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,66
28.01.16	24,00	*	101,49	100,91	0,59	77,45	45,64	31,81	-	-	-	0,59	-	0,59	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,26
29.01.16	24,00	*	146,68	145,48	1,20	84,92	49,50	35,42	-	-	-	1,20	-	1,20	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,27
30.01.16	24,00	*	147,96	146,79	1,17	83,98	49,75	34,23	-	-	-	1,17	-	1,17	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,13
31.01.16	24,00	*	148,75	147,72	1,03	81,66	49,35	32,31	-	-	-	1,03	-	1,03	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,87
01.02.16	24,00	*	148,75	147,79	0,97	78,72	47,94	30,77	-	-	-	0,97	-	0,97	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,63
02.02.16	24,00	*	149,07	148,68	0,39	80,14	48,37	31,76	-	-	-	0,39	-	0,39	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,76
03.02.16	24,00	*	149,69	148,89	0,81	79,34	48,20	31,14	-	-	-	0,81	-	0,81	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,71
04.02.16	24,00	*	149,35	148,12	1,23	79,05	47,73	31,32	-	-	-	1,23	-	1,23	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,74
05.02.16	24,00	*	149,20	147,92	1,29	79,02	47,59	31,42	-	-	-	1,29	-	1,29	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,76
06.02.16	24,00	*	148,63	147,29	1,34	78,67	46,88	31,79	-	-	-	1,34	-	1,34	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,80
07.02.16	24,00	*	148,66	147,33	1,34	78,81	46,96	31,85	-	-	-	1,34	-	1,34	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,81
08.02.16	24,00	*	148,61	147,26	1,35	79,23	47,42	31,81	-	-	-	1,35	-	1,35	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,80
09.02.16	24,00	*	150,72	149,35	1,37	79,53	47,93	31,59	-	-	-	1,37	-	1,37	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,84
10.02.16	24,00	*	150,61	149,24	1,37	78,55	47,84	30,71	-	-	-	1,37	-	1,37	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,70
11.02.16	24,00	*	149,63	148,30	1,33	77,79	47,44	30,36	-	-	-	1,33	-	1,33	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,61
12.02.16	24,00	*	149,85	148,52	1,33	77,20	47,17	30,04	-	-	-	1,33	-	1,33	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,57
13.02.16	24,00	*	149,80	148,44	1,35	77,16	47,10	30,06	-	-	-	1,35	-	1,35	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,57
14.02.16	24,00	*	149,63	148,24	1,38	77,43	47,11	30,32	-	-	-	1,38	-	1,38	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,61
15.02.16	24,00	*	149,90	148,49	1,41	79,56	47,98	31,58	-	-	-	1,41	-	1,41	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,81
16.02.16	24,00	*	150,90	149,47	1,43	79,77	47,93	31,84	-	-	-	1,43	-	1,43	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,88
17.02.16	24,00	*	151,57	149,98	1,59	79,47	47,52	31,95	-	-	-	1,59	-	1,59	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,93
18.02.16	24,00	*	151,68	150,21	1,47	79,41	47,46	31,94	-	-	-	1,47	-	1,47	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,92
19.02.16	24,00	*	150,74	149,29	1,45	79,26	47,48	31,77	-	-	-	1,45	-	1,45	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,87
20.02.16	24,00	*	151,00	149,52	1,47	79,64	47,66	31,98	-	-	-	1,47	-	1,47	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,91
21.02.16	24,00	*	150,95	149,47	1,48	79,25	47,45	31,80	-	-	-	1,48	-	1,48	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,88
22.02.16	24,00	*	150,67	149,19	1,48	78,66	47,28	31,38	-	-	-	1,48	-	1,48	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,81
23.02.16	24,00	*	150,60	149,12	1,48	78,72	47,32	31,40	-	-	-	1,48	-	1,48	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,81
Среднее	24,00	-	145,96	144,76	1,20	80,96	48,49	32,47	-	-	-	1,20	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81
Итого	744,00		4524,64	4487,50	37,15						0,00	37,15	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладка!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
(подпись, расшифровка)

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.