Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,27

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779					Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	102,74	90,74	12,00	96,17	59,01	37,16	7,00	5,00	3,52	10,63	-	-	11,04	-	11,04	-	95,61	-	1,02			4,54
25.01.16	24,00	-	105,05	94,08	10,97	93,55	59,11	34,44	7,00	5,00	3,38	9,62	-	-	9,97	-	9,97	-	92,73	-	0,90			4,28
26.01.16	24,00	-	105,74	94,09	11,65	91,71	58,59	33,12	7,00	5,00	3,28	10,12	-	-	10,49	-	10,49	-	91,05	-	0,92			4,20
27.01.16	24,00	-	106,63	95,02	11,61	76,56	51,35	25,21	7,00	5,00	2,52	10,15	-	-	10,41	-	10,41	-	76,25	-	0,77			3,29
28.01.16	24,00	-	107,95	95,04	12,91	76,55	51,56	24,99	7,00	5,00	2,49	11,47	-	-	11,76	-	11,76	-	76,26	-	0,88			3,37
29.01.16	24,00	-	108,72	95,67	13,05	76,63	51,99	24,64	7,00	5,00	2,48	11,58	-	-	11,87	-	11,87	-	76,31	-	0,88			3,36
30.01.16	24,00	-	107,47	95,50	11,97	76,43	52,24	24,19	7,00	5,00	2,43	10,47	-	-	10,75	-	10,75	-	75,97	-	0,80			3,23
31.01.16	24,00	-	107,81	95,04	12,77	76,54	51,94	24,60	7,00	5,00	2,46	11,21	-	-	11,50	-	11,50	-	76,28	-	0,85			3,32
01.02.16	47,00	-	212,34	186,09	26,25	81,13	53,79	27,34	5,93	230,12	5,08	23,54	-	-	24,14	-	24,14	-	80,98	-	1,83			6,91
02.02.16	24,00	-	106,84	95,20	11,64	81,92	54,08	27,84	7,00	5,00	2,77	10,33	-	-	10,62	-	10,62	-	81,64	-	0,84			3,61
03.02.16	24,00	-	104,30	90,05	14,25	82,42	54,33	28,09	7,00	5,00	2,84	10,65	-	-	10,95	-	10,95	-	81,87	-	0,87			3,71
04.02.16	27,00	-	104,45	87,85	16,60	82,14	50,53	31,61	7,00	5,00	2,89	15,29	-	-	15,71	-	15,71	-	82,04	-	1,25			4,15
05.02.16	24,00	-	88,91	77,25	11,66	81,86	50,45	31,41	7,00	5,00	2,53	10,51	-	-	10,82	-	10,82	-	81,50	-	0,86			3,38
06.02.16	24,00	-	107,69	94,13	13,56	81,75	52,82	28,93	7,00	5,00	2,84	12,22	-	-	12,58	-	12,58	-	81,41	-	1,00			3,84
07.02.16	24,00	-	108,51	95,02	13,49	81,86	53,63	28,23	7,00	5,00	2,80	12,17	-	-	12,52	-	12,52	-	81,62	-	0,99			3,79
08.02.16	24,00	-	107,97	95,61	12,36	81,87	54,17	27,70	7,00	5,00	2,77	10,95	-	-	11,25	-	11,25	-	81,67	-	0,89			3,66
09.02.16	24,00	-	109,02	96,21	12,81	81,74	54,43	27,31	7,00	5,00	2,75	11,38	-	-	11,72	-	11,72	-	81,35	-	0,93			3,68
10.02.16	24,00	-	108,84	95,89	12,95	81,02	54,25	26,77	7,00	5,00	2,69	11,57	-	-	11,91	-	11,91	-	80,52	-	0,93			3,62
11.02.16	24,00	-	109,18	96,11	13,07	80,51	53,91	26,60	7,00	5,00	2,68	11,64	-	-	11,95	-	11,95	-	79,84	-	0,93			3,61
12.02.16	24,00	-	107,83	95,89	11,94	79,77	52,95	26,82	7,00	5,00	2,68	10,63	-	-	10,91	-	10,91	-	79,50	-	0,85			3,53
13.02.16	24,00	-	109,86	95,68	14,18	79,82	53,08	26,74	7,00	5,00	2,67	12,85	-	-	13,21	-	13,21	-	79,62	-	1,02			3,70
14.02.16	24,00	-	110,05	95,90	14,15	80,06	53,16	26,90	7,00	5,00	2,70	12,77	-	-	13,13	-	13,13	-	79,96	-	1,02			3,72
15.02.16	24,00	-	107,80	94,72	13,08	80,78	53,23	27,55	7,00	5,00	2,74	11,64	-	-	11,97	-	11,97	-	80,35	-	0,93			3,67
16.02.16	24,00	-	105,23	92,65	12,58	81,17	52,64	28,53	7,00	5,00	2,77	11,09	-	-	11,41	-	11,41	-	80,82	-	0,90			3,67
17.02.16	24,00	-	105,58	93,06	12,52	81,28	52,54	28,74	7,00	5,00	2,80	11,07	-	-	11,40	-	11,40	-	80,93	-	0,90			3,70
18.02.16	24,00	-	107,42	94,74	12,68	81,41	53,00	28,41	7,00	5,00	2,82	11,25	-	-	11,58	-	11,58	-	81,10	-	0,91			3,73
19.02.16	24,00	-	108,88	95,69	13,19	81,51	53,67	27,84	7,00	5,00	2,79	11,68	-	-	12,02	-	12,02	-	81,22	-	0,95			3,74
20.02.16	24,00	-	107,50	95,38	12,12	81,77	53,74	28,03	7,00	5,00	2,81	10,60	-	-	10,93	-	10,93	-	81,44	-	0,86			3,67
21.02.16	24,00	-	109,35	94,88	14,47	81,95	53,70	28,25	7,00	5,00	2,82	12,91	-	-	13,30	-	13,30	-	81,68	-	1,05			3,87
22.02.16	24,00	-	107,44	94,71	12,73	81,81	53,69	28,12	7,00	5,00	2,79	11,24	-	-	11,57	-	11,57	-	81,46	-	0,92			3,71
23.02.16	24,00	-	109,85	94,92	14,93	81,86	54,01	27,85	7,00	5,00	2,78	13,39	-	-	13,79	-	13,79	-	81,56	-	1,09			3,87
Среднее	24,84	-	110,22	96,86	13,36	81,79	53,60	28,19	6,97	12,26	2,85	11,83	-	-	12,17	-	12,17	-	81,44	-	0,96	-	-	3,81
Итого	770,00		3416,95	3002,81	414,14						88,36	366,62	0,00	0,00	377,18	0,00	377,18	0,00			29,75	0,00	0,00	118,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	65297,81	55604,34	9628,44	-	9851,49	-	1922,62		-
	24.02.16 01:00	2459,45	2156,95	268,15	-	275,84	-	95,17		-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отделение эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.