Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	132,41	94,87	37,54	94,59	44,10	50,49	7,00	5,00	6,00	24,83	-	-	25,82	-	25,82	-	94,50	-	2,35			8,35
25.01.16	24,00	-	134,99	101,14	33,85	92,10	45,08	47,02	7,00	5,00	5,91	21,55	-	-	22,35	-	22,35	-	91,70	-	1,98			7,88
26.01.16	24,00	-	134,83	102,15	32,68	90,32	44,93	45,39	7,00	5,00	5,74	20,58	-	-	21,31	-	21,31	-	90,19	-	1,86			7,59
27.01.16	24,00	-	137,60	103,32	34,28	89,94	46,25	43,69	7,00	5,00	5,60	22,33	-	-	23,14	-	23,14	-	89,64	-	2,00			7,60
28.01.16	24,00	-	136,41	109,57	26,84	86,21	49,45	36,76	7,00	5,00	4,59	20,56	-	-	21,22	-	21,22	-	85,96	-	1,77			6,35
29.01.16	24,00	-	136,87	110,38	26,49	85,08	45,82	39,26	7,00	5,00	4,78	21,34	-	-	22,03	-	22,03	-	85,20	-	1,82			6,59
30.01.16	24,00	-	136,59	107,98	28,61	84,29	45,30	38,99	7,00	5,00	4,73	22,55	-	-	23,27	-	23,27	-	84,05	-	1,90			6,63
31.01.16	24,00	-	137,37	106,36	31,01	81,23	44,26	36,97	7,00	5,00	4,42	25,11	-	-	25,85	-	25,85	-	80,99	-	2,04			6,46
01.02.16	24,00	-	137,46	107,49	29,97	80,09	43,69	36,40	7,00	5,00	4,38	24,11	-	-	24,80	-	24,80	-	80,43	-	1,94			6,32
02.02.16	24,00	-	136,71	108,26	28,45	80,62	43,63	36,99	7,00	5,00	4,49	22,47	-	-	23,13	-	23,13	-	80,73	-	1,82			6,30
03.02.16	24,00	-	139,18	110,33	28,85	81,52	44,20	37,32	7,00	5,00	4,60	22,96	-	-	23,68	-	23,68	-	81,54	-	1,88			6,47
04.02.16	24,00	-	138,06	109,70	28,36	80,59	43,46	37,13	7,00	5,00	4,55	22,46	-	-	23,12	-	23,12	-	80,63	-	1,81			6,36
05.02.16	24,00	-	136,94	107,99	28,95	80,69	43,28	37,41	7,00	5,00	4,50	23,28	-	-	23,96	-	23,96	-	80,66	-	1,88			6,38
06.02.16	24,00	-	136,83	106,82	30,01	80,49	42,22	38,27	7,00	5,00	4,53	24,54	-	-	25,22	-	25,22	-	80,53	-	1,98			6,51
07.02.16	24,00	-	139,36	106,08	33,28	80,63	42,56	38,07	7,00	5,00	4,48	27,77	-	-	28,58	-	28,58	-	80,73	-	2,24			6,72
08.02.16	24,00	-	138,37	109,43	28,94	80,60	43,30	37,30	7,00	5,00	4,51	23,56	-	-	24,27	-	24,27	-	80,73	-	1,91			6,42
09.02.16	24,00	-	139,49	109,98	29,51	80,53	43,50	37,03	7,00	5,00	4,51	24,18	-	-	24,87	-	24,87	-	80,52	-	1,95			6,45
10.02.16	24,00	-	138,11	110,27	27,84	79,85	43,65	36,20	7,00	5,00	4,42	22,54	-	-	23,19	-	23,19	-	79,76	-	1,80			6,22
11.02.16	24,00	-	138,43	110,57	27,86	79,42	43,58	35,84	7,00	5,00	4,39	22,58	-	-	23,21	-	23,21	-	79,13	-	1,79			6,18
12.02.16	24,00	-	137,91	110,94	26,97	78,51	43,11	35,40	7,00	5,00	4,35	21,68	-	-	22,25	-	22,25	-	78,54	-	1,70			6,05
13.02.16	24,00	-	139,03	110,17	28,86	78,64	43,00	35,64	7,00	5,00	4,34	23,68	-	-	24,34	-	24,34	-	78,71	-	1,86			6,20
14.02.16	24,00	-	141,60	107,93	33,67	78,83	42,77	36,06	7,00	5,00	4,30	28,45	-	-	29,22	-	29,22	-	79,09	-	2,25			6,55
15.02.16	24,00	-	136,84	110,80	26,04	79,58	43,35	36,23	7,00	5,00	4,43	20,85	-	-	21,45	-	21,45	-	79,47	-	1,66			6,09
16.02.16	24,00	-	134,55	107,72	26,83	79,91	42,83	37,08	7,00	5,00	4,39	21,84	-	-	22,44	-	22,44	-	79,91	-	1,75			6,14
17.02.16	24,00	-	135,62	107,07	28,55	80,03	42,23	37,80	7,00	5,00	4,44	23,68	-	-	24,36	-	24,36	-	80,06	-	1,89			6,34
18.02.16	24,00	-	136,84	110,53	26,31	80,20	42,74	37,46	7,00	5,00	4,52	21,50	-	-	22,13	-	22,13	-	80,24	-	1,73			6,25
19.02.16	24,00	-	139,10	111,11	27,99	80,28	43,20	37,08	7,00	5,00	4,51	23,16	-	-	23,82	-	23,82	-	80,35	-	1,86			6,37
20.02.16	24,00	-	138,55	110,80	27,75	80,51	43,16	37,35	7,00	5,00	4,52	23,03	-	-	23,71	-	23,71	-	80,56	-	1,86			6,38
21.02.16	24,00	-	138,38	109,68	28,70	80,75	43,08	37,67	7,00	5,00	4,51	24,04	-	-	24,73	-	24,73	-	80,82	-	1,94			6,45
22.02.16	24,00	-	137,42	110,44	26,98	80,58	43,12	37,46	7,00	5,00	4,51	22,36	-	-	23,01	-	23,01	-	80,57	-	1,80			6,31
23.02.16	24,00	-	138,56	109,87	28,69	80,65	43,42	37,23	7,00	5,00	4,46	24,14	-	-	24,84	-	24,84	-	80,67	-	1,95			6,41
Среднее	24,00	-	137,43	108,06	29,38	82,17	43,82	38,35	7,00	5,00	4,66	23,15	-	-	23,85	-	23,85	-	82,15	-	1,90	-	-	6,56
Итого	744,00		4260,41	3349,75	910,66						144,41	717,71	0,00	0,00	739,32	0,00	739,32	0,00			58,93	0,00	0,00	203,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
24.01.16 03:00	88068,29	67724,83	16285,38	-	16666,00	-	3250,81	-	-
24.02.16 03:00	92330,42	71077,50	17003,29	-	17405,50	-	3453,87	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **203,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **739,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.