Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 167,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	107,13	82,26	24,87	93,32	49,81	43,51	7,00	5,00	3,75	23,18	-	-	24,08	-	24,08	-	92,92	-	2,16			5,91
25.01.16	24,00	-	106,98	85,22	21,76	90,84	50,16	40,68	7,00	5,00	3,66	19,89	-	-	20,61	-	20,61	-	90,17	-	1,79			5,45
26.01.16	24,00	-	106,06	85,59	20,47	89,20	50,08	39,12	7,00	5,00	3,52	18,68	-	-	19,34	-	19,34	-	88,69	-	1,66			5,18
27.01.16	24,00	-	109,02	86,77	22,25	88,80	51,01	37,79	7,00	5,00	3,46	20,42	-	-	21,12	-	21,12	-	88,23	-	1,80			5,27
28.01.16	24,00	-	106,65	86,55	20,10	85,10	49,90	35,20	7,00	5,00	3,21	18,46	-	-	19,04	-	19,04	-	84,50	-	1,56			4,76
29.01.16	24,00	-	102,76	83,09	19,67	84,11	48,90	35,21	7,00	5,00	3,03	18,50	-	-	19,07	-	19,07	-	83,90	-	1,55			4,59
30.01.16	24,00	-	100,03	79,02	21,01	83,26	48,76	34,50	7,00	5,00	2,82	20,08	-	-	20,70	-	20,70	-	82,61	-	1,66			4,48
31.01.16	24,00	-	103,15	82,89	20,26	84,16	49,19	34,97	7,00	5,00	3,02	19,01	-	-	19,60	-	19,60	-	83,67	-	1,59	-	-	4,61
01.02.16	24,00	-	108,82	86,09	22,73	78,54	46,70	31,84	7,00	5,00	2,90	20,77	-	-	21,35	-	21,35	-	78,48	-	1,63			4,53
02.02.16	24,00	-	105,97	82,73	23,24	79,00	46,88	32,12	7,00	5,00	2,74	22,31	-	-	22,93	-	22,93	-	78,78	-	1,76			4,50
03.02.16	24,00	-	110,02	87,59	22,43	79,83	47,48	32,35	7,00	5,00	3,02	20,17	-	-	20,74	-	20,74	-	79,63	-	1,61			4,63
04.02.16	24,00	-	103,15	82,89	20,26	84,16	49,19	34,97	7,00	5,00	3,02	19,01	-	-	19,60	-	19,60	-	83,67	-	1,59	-	-	4,61
05.02.16	24,00	-	107,44	85,92	21,52	78,94	46,32	32,62	7,00	5,00	3,02	18,93	-	-	19,46	-	19,46	-	78,59	-	1,49			4,51
06.02.16	24,00	-	111,84	85,41	26,43	78,92	45,38	33,54	7,00	5,00	3,08	23,84	-	-	24,53	-	24,53	-	78,66	-	1,88			4,95
07.02.16	24,00	-	112,76	85,98	26,78	79,25	46,10	33,15	7,00	5,00	3,07	24,16	-	-	24,85	-	24,85	-	79,03	-	1,91			4,98
08.02.16	24,00	-	111,11	86,83	24,28	79,30	46,66	32,64	7,00	5,00	3,06	21,61	-	-	22,22	-	22,22	-	79,03	-	1,71			4,76
09.02.16	24,00	-	111,58	87,43	24,15	79,25	47,26	31,99	7,00	5,00	3,02	21,47	-	-	22,05	-	22,05	-	78,91	-	1,70			4,71
10.02.16	24,00	-	110,20	87,12	23,08	78,38	47,01	31,37	7,00	5,00	2,96	20,41	-	-	20,96	-	20,96	-	77,88	-	1,59			4,55
11.02.16	24,00	-	110,25	87,43	22,82	77,73	46,99	30,74	7,00	5,00	2,90	20,26	-	-	20,80	-	20,80	-	77,10	-	1,56			4,46
12.02.16	24,00	-	110,26	87,12	23,14	77,00	46,43	30,57	7,00	5,00	2,87	20,57	-	-	21,14	-	21,14	-	76,77	-	1,58			4,45
13.02.16	24,00	-	110,87	86,77	24,10	77,15	46,46	30,69	7,00	5,00	2,85	21,73	-	-	22,30	-	22,30	-	76,91	-	1,67			4,52
14.02.16	24,00	-	113,73	86,84	26,89	77,47	46,37	31,10	7,00	5,00	2,90	24,38	-	-	25,02	-	25,02	-	77,34	-	1,89			4,79
15.02.16	24,00	-	109,99	86,10	23,89	78,13	46,34	31,79	7,00	5,00	2,94	21,48	-	-	22,05	-	22,05	-	77,84	-	1,67			4,61
16.02.16	24,00	-	106,25	84,31	21,94	78,53	45,76	32,77	7,00	5,00	2,94	19,81	-	-	20,37	-	20,37	-	78,23	-	1,55			4,49
17.02.16	24,00	-	106,14	84,67	21,47	78,74	45,32	33,42	7,00	5,00	3,01	19,26	-	-	19,81	-	19,81	-	78,47	-	1,51			4,53
18.02.16	24,00	-	110,11	86,09	24,02	79,00	45,97	33,03	7,00	5,00	3,05	21,59	-	-	22,20	-	22,20	-	78,71	-	1,70			4,75
19.02.16	24,00	-	108,58	87,05	21,53	79,15	46,62	32,53	7,00	5,00	3,05	18,95	-	-	19,50	-	19,50	-	78,81	-	1,49			4,54
20.02.16	24,00	-	108,64	86,73	21,91	79,42	46,60	32,82	7,00	5,00	3,06	19,33	-	-	19,86	-	19,86	-	79,08	-	1,53			4,59
21.02.16	24,00	-	110,32	86,06	24,26	79,67	46,49	33,18	7,00	5,00	3,07	21,74	-	-	22,34	-	22,34	-	79,37	-	1,72			4,79
22.02.16	24,00		103,15	82,89	20,26	84,16	49,19	34,97	7,00	5,00	3,02	19,01	-	-	19,60	-	19,60	-	83,67	-	1,59	-	-	4,61
23.02.16	24,00		103,15	82,89	20,26	84,16	49,19	34,97	7,00	5,00	3,02	19,01	-	-	19,60	-	19,60	-	83,67	-	1,59	-	-	4,61
Среднее	24,00	-	107,94	85,30	22,64	81,44	47,56	33,88	7,00	5,00	3,07	20,58	-	-	21,19	-	21,19	-	81,07	-	1,67	-	-	4,73
Итого	744,00		3346,10	2644,32	701,78						95,02	638,03	0,00	0,00	656,85	0,00	656,85	0,00			51,66	0,00	0,00	146,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	28772,62	21718,39	6829,22	-	6974,20	-	907,38	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	858,57	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **146,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **656,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.