Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 167,76 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	116,05	102,39	13,66	92,46	61,42	31,04	7,00	5,00	3,05	15,18	-	-	15,75	-	15,75	-	92,47	-	1,40			4,45
25.01.16	24,00	-	117,61	106,27	11,34	90,05	61,33	28,72	7,00	5,00	2,94	12,78	-	-	13,24	-	13,24	-	89,71	-	1,15			4,08
26.01.16	24,00	-	117,04	106,68	10,36	88,40	61,04	27,36	7,00	5,00	2,79	12,01	-	-	12,42	-	12,42	-	88,25	-	1,06			3,85
27.01.16	24,00	-	118,10	108,30	9,80	88,01	61,65	26,36	7,00	5,00	2,71	11,51	-	-	11,90	-	11,90	-	87,68	-	1,01			3,73
28.01.16	24,00	-	118,03	107,99	10,04	84,35	59,93	24,42	7,00	5,00	2,49	11,94	-	-	12,30	-	12,30	-	84,00	-	1,00			3,49
29.01.16	23,00	-	113,48	88,86	24,62	83,29	58,75	24,54	7,00	5,00	3,27	11,57	-	-	11,91	-	11,91	-	83,40	-	0,97			4,24
30.01.16	24,00	-	118,23	107,67	10,56	82,31	58,32	23,99	7,00	5,00	2,43	12,55	-	-	12,92	-	12,92	-	81,99	-	1,03			3,46
31.01.16	21,00	-	105,95	85,55	20,40	79,08	56,76	22,32	7,00	5,00	2,34	15,03	-	-	15,42	-	15,42	-	78,78	-	1,18			3,53
01.02.16	21,00	-	105,21	94,30	10,91	77,65	55,46	22,19	7,00	5,00	1,96	12,61	-	-	12,95	-	12,95	-	78,16	-	0,99			2,95
02.02.16	23,00	-	114,12	103,50	10,62	78,25	55,92	22,33	7,00	5,00	2,21	11,93	-	-	12,25	-	12,25	-	78,37	-	0,94			3,15
03.02.16	24,00	-	122,76	109,48	13,28	79,09	56,64	22,45	7,00	5,00	2,39	14,18	-	-	14,59	-	14,59	-	79,24	-	1,13			3,51
04.02.16	23,00	-	116,60	104,23	12,37	78,10	55,72	22,38	7,00	5,00	2,25	13,44	-	-	13,83	-	13,83	-	78,13	-	1,05			3,30
05.02.16	24,00	-	120,98	107,51	13,47	78,22	55,61	22,61	7,00	5,00	2,35	14,55	-	-	14,92	-	14,92	-	78,23	-	1,14			3,49
06.02.16	24,00	-	118,72	106,95	11,77	78,16	54,92	23,24	7,00	5,00	2,38	13,16	-	-	13,50	-	13,50	-	78,25	-	1,03			3,41
07.02.16	24,00	-	123,33	107,38	15,95	78,52	55,55	22,97	7,00	5,00	2,35	17,47	-	-	17,96	-	17,96	-	78,67	-	1,37			3,72
08.02.16	24,00	-	121,88	108,69	13,19	78,57	56,00	22,57	7,00	5,00	2,38	14,10	-	-	14,47	-	14,47	-	78,68	-	1,11			3,49
09.02.16	24,00	-	122,01	109,56	12,45	78,53	56,36	22,17	7,00	5,00	2,38	13,19	-	-	13,54	-	13,54	-	78,52	-	1,04			3,41
10.02.16	24,00	-	122,53	108,98	13,55	77,71	56,11	21,60	7,00	5,00	2,30	14,31	-	-	14,71	-	14,71	-	77,59	-	1,11			3,41
11.02.16	24,00	-	121,09	109,56	11,53	77,08	55,81	21,27	7,00	5,00	2,27	12,41	-	-	12,76	-	12,76	-	76,84	-	0,96			3,23
12.02.16	24,00	-	120,94	109,12	11,82	76,29	55,03	21,26	7,00	5,00	2,24	12,87	-	-	13,21	-	13,21	-	76,38	-	0,98			3,23
13.02.16	24,00	-	122,53	108,51	14,02	76,45	54,96	21,49	7,00	5,00	2,24	15,22	-	-	15,62	-	15,62	-	76,58	-	1,17			3,41
14.02.16	24,00	-	124,58	108,44	16,14	76,74	54,93	21,81	7,00	5,00	2,30	16,98	-	-	17,46	-	17,46	-	77,02	-	1,31			3,61
15.02.16	24,00	-	118,95	107,88	11,07	77,40	55,07	22,33	7,00	5,00	2,35	11,94	-	-	12,28	-	12,28	-	77,27	-	0,92			3,27
16.02.16	24,00	-	118,02	105,30	12,72	77,78	54,77	23,01	7,00	5,00	2,37	13,51	-	-	13,87	-	13,87	-	77,77	-	1,05			3,42
17.02.16	24,00	-	119,50	105,70	13,80	78,00	54,64	23,36	7,00	5,00	2,42	14,55	-	-	14,93	-	14,93	-	78,07	-	1,14			3,55
18.02.16	24,00	-	120,26	107,64	12,62	78,26	55,26	23,00	7,00	5,00	2,43	13,25	-	-	13,63	-	13,63	-	78,28	-	1,04			3,47
19.02.16	24,00	-	121,33	108,85	12,48	78,43	55,73	22,70	7,00	5,00	2,43	13,14	-	-	13,50	-	13,50	-	78,49	-	1,03			3,46
20.02.16	24,00	-	120,47	108,49	11,98	78,68	55,89	22,79	7,00	5,00	2,43	12,63	-	-	13,00	-	13,00	-	78,71	-	0,99			3,42
21.02.16	24,00	-	123,18	107,44	15,74	78,96	55,79	23,17	7,00	5,00	2,43	16,56	-	-	17,03	-	17,03	-	79,07	-	1,31			3,74
22.02.16	23,00	-	116,34	103,02	13,32	78,78	55,67	23,11	7,00	5,00	2,27	14,72	-	-	15,12	-	15,12	-	78,83	-	1,16			3,43
23.02.16	24,00	-	122,04	107,65	14,39	78,88	55,81	23,07	7,00	5,00	2,43	15,10	-	-	15,51	-	15,51	-	78,94	-	1,19			3,62
Среднее	23,68	-	118,77	105,54	13,22	80,08	56,67	23,41	7,00	5,00	2,44	13,69	-	-	14,08	-	14,08	-	80,08	-	1,10	-	-	3,53
Итого	734,00		3681,86	3271,89	409,97						75,56	424,39	0,00	0,00	436,50	0,00	436,50	0,00			33,95	0,00	0,00	109,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	38322,12	34008,07	4884,72	-	4989,37	-	750,08	-	-
	24.02.16 02:00	42004,72	37280,71	5309,04	-	5425,78	-	859,53	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **436,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петербургсбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.