Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	78,01	61,33	16,68	95,77	44,98	50,79	7,00	5,00	3,18	16,13	-	-	16,75	-	16,75	-	95,09	-	1,54			4,72
25.01.16	24,00	-	77,10	61,53	15,57	93,63	44,57	49,06	7,00	5,00	3,08	15,07	-	-	15,62	-	15,62	-	93,00	-	1,40			4,48
26.01.16	24,00	-	78,58	61,76	16,82	90,73	44,14	46,59	7,00	5,00	2,94	16,26	-	-	16,86	-	16,86	-	90,10	-	1,47			4,41
27.01.16	24,00	-	48,90	35,82	13,08	81,16	47,13	34,03	7,00	5,00	1,05	20,69	-	-	21,05	-	21,05	-	59,41	-	1,23			2,28
28.01.16	24,00	-	64,37	48,06	16,31	76,63	39,78	36,85	7,00	5,00	1,77	16,85	-	-	17,29	-	17,29	-	74,48	-	1,25			3,02
29.01.16	24,00	-	78,33	61,79	16,54	84,15	42,94	41,21	7,00	5,00	2,60	16,00	-	-	16,50	-	16,50	-	83,70	-	1,34			3,94
30.01.16	24,00	-	80,98	63,15	17,83	82,95	43,70	39,25	7,00	5,00	2,54	17,29	-	-	17,81	-	17,81	-	82,05	-	1,42			3,96
31.01.16	24,00	-	82,93	63,45	19,48	80,73	43,26	37,47	7,00	5,00	2,43	18,91	-	-	19,46	-	19,46	-	80,06	-	1,52			3,95
01.02.16	24,00	-	81,17	63,23	17,94	78,14	41,99	36,15	7,00	5,00	2,33	17,44	-	-	17,92	-	17,92	-	77,87	-	1,36			3,69
02.02.16	24,00	-	79,32	63,25	16,07	79,44	42,24	37,20	7,00	5,00	2,40	15,59	-	-	16,01	-	16,01	-	79,15	-	1,24			3,63
03.02.16	24,00	-	82,97	63,45	19,52	78,70	42,42	36,28	7,00	5,00	2,38	18,65	-	-	19,17	-	19,17	-	78,54	-	1,47			3,84
04.02.16	24,00	-	81,66	62,40	19,26	78,46	41,69	36,77	7,00	5,00	2,37	18,42	-	-	18,93	-	18,93	-	78,20	-	1,44			3,81
05.02.16	24,00	-	79,65	62,61	17,04	78,38	41,64	36,74	7,00	5,00	2,36	16,31	-	-	16,75	-	16,75	-	78,10	-	1,28			3,64
06.02.16	24,00	-	79,88	62,15	17,73	78,09	40,87	37,22	7,00	5,00	2,38	16,95	-	-	17,43	-	17,43	-	77,87	-	1,32			3,70
07.02.16	24,00	-	82,74	62,25	20,49	78,30	41,30	37,00	7,00	5,00	2,37	19,73	-	-	20,25	-	20,25	-	78,23	-	1,54			3,91
08.02.16	24,00	-	80,32	62,48	17,84	78,60	41,54	37,06	7,00	5,00	2,38	17,08	-	-	17,55	-	17,55	-	78,34	-	1,34			3,72
09.02.16	24,00	-	83,06	64,22	18,84	78,93	42,24	36,69	7,00	5,00	2,43	17,95	-	-	18,45	-	18,45	-	78,69	-	1,41			3,84
10.02.16	24,00	-	82,31	63,57	18,74	77,84	41,98	35,86	7,00	5,00	2,36	17,80	-	-	18,28	-	18,28	-	77,44	-	1,38			3,74
11.02.16	24,00	-	83,56	62,95	20,61	77,15	41,87	35,28	7,00	5,00	2,30	19,68	-	-	20,20	-	20,20	-	76,81	-	1,51			3,81
12.02.16	24,00	-	82,76	62,99	19,77	76,63	41,47	35,16	7,00	5,00	2,29	18,83	-	-	19,33	-	19,33	-	76,37	-	1,44			3,73
13.02.16	24,00	-	82,82	63,14	19,68	76,59	41,36	35,23	7,00	5,00	2,30	18,77	-	-	19,26	-	19,26	-	76,37	-	1,43			3,73
14.02.16	24,00	-	83,87	62,97	20,90	77,10	41,20	35,90	7,00	5,00	2,33	19,97	-	-	20,49	-	20,49	-	77,28	-	1,55			3,87
15.02.16	24,00	-	81,91	63,47	18,44	78,98	42,22	36,76	7,00	5,00	2,40	17,63	-	-	18,11	-	18,11	-	78,78	-	1,39			3,79
16.02.16	24,00	-	81,38	63,69	17,69	79,16	41,98	37,18	7,00	5,00	2,44	16,81	-	-	17,27	-	17,27	-	78,90	-	1,33			3,77
17.02.16	24,00	-	82,58	63,66	18,92	78,89	41,53	37,36	7,00	5,00	2,45	18,04	-	-	18,56	-	18,56	-	78,69	-	1,42			3,87
18.02.16	24,00	-	81,82	63,57	18,25	78,81	41,51	37,30	7,00	5,00	2,45	17,37	-	-	17,84	-	17,84	-	78,58	-	1,37			3,81
19.02.16	24,00	-	82,40	63,31	19,09	78,66	41,56	37,10	7,00	5,00	2,43	18,16	-	-	18,67	-	18,67	-	78,46	-	1,42			3,85
20.02.16	24,00	-	82,23	63,52	18,71	78,96	41,64	37,32	7,00	5,00	2,45	17,79	-	-	18,29	-	18,29	-	78,63	-	1,40			3,85
21.02.16	24,00	-	82,42	63,33	19,09	78,61	41,45	37,16	7,00	5,00	2,43	18,15	-	-	18,67	-	18,67	-	78,33	-	1,42			3,86
22.02.16	24,00	-	75,57	57,98	17,59	78,02	41,24	36,78	7,00	5,00	2,11	18,03	-	-	18,50	-	18,50	-	77,80	-	1,40			3,51
23.02.16	24,00	-	84,28	63,11	21,17	78,17	41,52	36,65	7,00	5,00	2,39	20,17	-	-	20,69	-	20,69	-	78,06	-	1,58			3,97
Среднее	24,00	-	79,67	61,43	18,25	80,21	42,22	37,98	7,00	5,00	2,39	17,82	-	-	18,32	-	18,32	-	79,14	-	1,41	-	-	3,80
Итого	744,00		2469,88	1904,19	565,69						74,11	552,52	0,00	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00			43,59	0,00	0,00	117,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	34473,64	28093,68	9030,44	-	9223,88	-	1174,61	-	-
	24.02.16 10:00	36972,50	30021,86	9587,65	-	9796,66	-	1293,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **567,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.