Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 Режим (схема): 3006
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	79,14	68,84	10,30	97,16	49,96	47,20	7,00	5,00	3,74	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	-	90,19	0,00	0,52			4,26
25.01.16	24,00	-	79,01	69,03	9,98	94,94	49,47	45,47	7,00	5,00	3,60	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	73,67	0,00	0,49			4,09
26.01.16	24,00	-	78,67	70,46	8,21	91,98	48,91	43,07	7,00	5,00	3,40	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	71,64	0,00	0,40			3,80
27.01.16	24,00	-	40,67	38,84	1,83	89,28	51,57	37,71	7,00	5,00	1,62	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	-	34,22	0,00	0,21			1,83
28.01.16	24,00	-	58,25	55,85	2,40	79,13	49,54	29,59	7,00	5,00	1,77	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	71,24	0,00	0,21			1,98
29.01.16	24,00	-	77,25	71,25	6,00	85,38	50,63	34,75	7,00	5,00	2,69	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	-	75,76	0,00	0,30			2,99
30.01.16	24,00	-	78,59	73,19	5,40	84,23	47,07	37,16	7,00	5,00	2,93	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	74,92	0,00	0,25			3,18
31.01.16	24,00	-	79,09	73,76	5,33	81,91	46,85	35,06	7,00	5,00	2,78	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	-	77,08	0,00	0,25			3,03
01.02.16	24,00	-	78,52	73,14	5,38	79,18	45,37	33,81	7,00	5,00	2,66	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	72,55	0,00	0,24			2,90
02.02.16	24,00	-	78,57	73,28	5,29	80,53	45,92	34,61	7,00	5,00	2,72	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	66,17	0,00	0,24			2,97
03.02.16	24,00	-	79,14	73,83	5,31	79,74	45,73	34,01	7,00	5,00	2,69	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	71,03	0,00	0,24			2,94
04.02.16	24,00	-	78,58	73,83	4,75	79,48	45,21	34,27	7,00	5,00	2,69	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	73,55	0,00	0,22			2,91
05.02.16	24,00	-	78,89	74,13	4,76	79,42	45,17	34,25	7,00	5,00	2,71	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	68,48	0,00	0,21			2,92
06.02.16	24,00	-	74,92	71,27	3,65	79,08	43,86	35,22	7,00	5,00	2,63	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	73,56	0,00	0,19			2,82
07.02.16	24,00	-	80,67	76,63	4,04	79,26	44,90	34,36	7,00	5,00	2,77	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	-	74,16	0,00	0,18			2,95
08.02.16	24,00	-	80,07	77,24	2,83	79,63	45,19	34,44	7,00	5,00	2,76	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	67,84	0,00	0,13			2,89
09.02.16	24,00	-	82,92	80,36	2,56	79,93	45,92	34,01	7,00	5,00	2,82	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	64,33	0,00	0,12			2,94
10.02.16	24,00	-	82,26	79,46	2,80	78,86	45,80	33,06	7,00	5,00	2,72	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	73,82	0,00	0,13			2,85
11.02.16	24,00	-	81,28	78,64	2,64	78,14	45,51	32,63	7,00	5,00	2,65	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	68,04	0,00	0,12			2,78
12.02.16	24,00	-	81,00	78,59	2,41	77,60	45,23	32,37	7,00	5,00	2,62	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	64,21	0,00	0,11			2,73
13.02.16	24,00	-	81,13	78,78	2,35	77,53	45,21	32,32	7,00	5,00	2,62	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	51,22	0,00	0,11			2,73
14.02.16	24,00	-	80,88	78,62	2,26	77,95	45,27	32,68	7,00	5,00	2,64	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	48,93	0,00	0,10			2,75
15.02.16	24,00	-	81,25	79,02	2,23	79,98	45,91	34,07	7,00	5,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	28,43	0,00	0,11			2,87
16.02.16	24,00	-	81,74	78,69	3,05	80,16	45,86	34,30	7,00	5,00	2,80	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	73,20	0,00	0,14			2,95
17.02.16	24,00	-	81,92	78,43	3,49	79,86	45,50	34,36	7,00	5,00	2,82	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	-	70,36	0,00	0,15			2,98
18.02.16	24,00	-	81,65	78,46	3,19	79,78	45,43	34,35	7,00	5,00	2,81	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	66,82	0,00	0,14			2,95
19.02.16	24,00	-	81,19	78,08	3,11	79,64	45,28	34,36	7,00	5,00	2,79	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	70,06	0,00	0,14			2,93
20.02.16	24,00	-	80,88	78,22	2,66	79,98	45,39	34,59	7,00	5,00	2,80	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	56,18	0,00	0,12			2,92
21.02.16	24,00	-	80,52	77,97	2,55	79,60	45,15	34,45	7,00	5,00	2,77	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	55,74	0,00	0,12			2,89
22.02.16	24,00	-	80,56	77,83	2,73	79,01	44,78	34,23	7,00	5,00	2,76	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	68,45	0,00	0,12			2,88
23.02.16	24,00	-	80,68	77,78	2,90	79,11	44,95	34,16	7,00	5,00	2,76	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	-	76,81	0,00	0,13			2,89
Среднее	24,00	-	78,06	73,98	4,08	81,53	46,34	35,19	7,00	5,00	2,75	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	66,86	-	0,20	-	-	2,95
Итого	744,00		2419,89	2293,50	126,39						85,31	3,68	0,00	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00			~~6,17~~ 0,246	0,00	0,00	91,48

Устр. утечку О2

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V5(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	23095,10	22877,94	47,47	0,00	47,48	0,00	639,90	-	-
	24.02.16 01:00	25515,03	25171,80	51,15	0,00	51,16	0,00	731,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____»