Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.01.16 | 24.00 | - | 139,66 | 108,06 | 31,60 | 96,74 | 50,73 | 46,01 | 7,00 | 5,00 | 5,32 | 31,69 | - | - | 32,71 | - | 32,71 | - | 85,87 | - | 2,72 | | | 8,04 |
| 25.01.16 | 24.00 | - | 139,12 | 111,73 | 27,39 | 94,54 | 50,24 | 44,30 | 7,00 | 5,00 | 5,13 | 27,27 | - | - | 28,24 | - | 28,24 | - | 88,79 | - | 2,42 | | | 7,55 |
| 26.01.16 | 24.00 | - | 140,00 | 111,25 | 28,75 | 91,58 | 49,75 | 41,83 | 7,00 | 5,00 | 4,88 | 28,21 | - | - | 29,12 | - | 29,12 | - | 85,75 | - | 2,42 | | | 7,30 |
| 27.01.16 | 24.00 | - | 71,95 | 78,00 | -6,05 | 89,30 | 55,45 | 33,85 | 7,00 | 5,00 | -0,18 | 30,94 | - | - | 31,70 | - | 31,70 | - | 74,21 | - | 2,30 | | | 2,12 |
| 28.01.16 | 24.00 | - | 99,55 | 78,27 | 21,28 | 78,75 | 44,89 | 33,86 | 7,00 | 5,00 | 2,25 | 29,95 | - | - | 30,63 | - | 30,63 | - | 69,55 | - | 2,08 | | | 4,33 |
| 29.01.16 | 24.00 | - | 132,08 | 106,09 | 25,99 | 85,04 | 47,16 | 37,88 | 7,00 | 5,00 | 4,23 | 24,47 | - | - | 25,18 | - | 25,18 | - | 81,80 | - | 2,00 | | | 6,24 |
| 30.01.16 | 24.00 | - | 132,84 | 111,97 | 20,87 | 83,86 | 47,81 | 36,05 | 7,00 | 5,00 | 4,15 | 19,58 | - | - | 20,18 | - | 20,18 | - | 83,56 | - | 1,64 | | | 5,79 |
| 31.01.16 | 24.00 | - | 134,75 | 111,72 | 23,03 | 81,59 | 47,27 | 34,32 | 7,00 | 5,00 | 3,95 | 21,78 | - | - | 22,44 | - | 22,44 | - | 81,31 | - | 1,77 | | | 5,72 |
| 01.02.16 | 24.00 | - | 129,68 | 110,41 | 19,27 | 78,89 | 45,94 | 32,95 | 7,00 | 5,00 | 3,74 | 18,02 | - | - | 18,53 | - | 18,53 | - | 79,10 | - | 1,43 | | | 5,16 |
| 02.02.16 | 24.00 | - | 131,59 | 110,58 | 21,01 | 80,23 | 46,26 | 33,97 | 7,00 | 5,00 | 3,93 | 18,88 | - | - | 19,41 | - | 19,41 | - | 80,30 | - | 1,52 | | | 5,45 |
| 03.02.16 | 24.00 | - | 133,06 | 112,06 | 21,00 | 79,44 | 46,16 | 33,28 | 7,00 | 5,00 | 3,88 | 19,10 | - | - | 19,65 | - | 19,65 | - | 79,60 | - | 1,52 | | | 5,40 |
| 04.02.16 | 24.00 | - | 130,00 | 111,92 | 18,08 | 79,16 | 45,73 | 33,43 | 7,00 | 5,00 | 3,83 | 16,92 | - | - | 17,39 | - | 17,39 | - | 79,26 | - | 1,34 | | | 5,17 |
| 05.02.16 | 24.00 | - | 132,97 | 112,52 | 20,45 | 79,10 | 45,81 | 33,29 | 7,00 | 5,00 | 3,87 | 18,93 | - | - | 19,43 | - | 19,43 | - | 79,17 | - | 1,50 | | | 5,37 |
| 06.02.16 | 24.00 | - | 133,61 | 111,79 | 21,82 | 78,79 | 44,89 | 33,90 | 7,00 | 5,00 | 3,92 | 20,23 | - | - | 20,77 | - | 20,77 | - | 78,92 | - | 1,60 | | | 5,51 |
| 07.02.16 | 24.00 | - | 134,17 | 112,09 | 22,08 | 78,99 | 45,34 | 33,65 | 7,00 | 5,00 | 3,89 | 20,53 | - | - | 21,11 | - | 21,11 | - | 79,36 | - | 1,63 | | | 5,52 |
| 08.02.16 | 24.00 | - | 134,44 | 112,73 | 21,71 | 79,34 | 45,84 | 33,50 | 7,00 | 5,00 | 3,91 | 20,05 | - | - | 20,62 | - | 20,62 | - | 79,48 | - | 1,59 | | | 5,50 |
| 09.02.16 | 24.00 | - | 138,64 | 116,97 | 21,67 | 79,63 | 46,75 | 32,88 | 7,00 | 5,00 | 3,97 | 20,13 | - | - | 20,69 | - | 20,69 | - | 79,75 | - | 1,61 | | | 5,58 |
| 10.02.16 | 24.00 | - | 138,11 | 116,70 | 21,41 | 78,57 | 46,67 | 31,90 | 7,00 | 5,00 | 3,81 | 20,39 | - | - | 20,95 | - | 20,95 | - | 78,60 | - | 1,60 | | | 5,41 |
| 11.02.16 | 24.00 | - | 135,71 | 114,60 | 21,11 | 77,84 | 46,16 | 31,68 | 7,00 | 5,00 | 3,74 | 19,75 | - | - | 20,27 | - | 20,27 | - | 77,80 | - | 1,54 | | | 5,27 |
| 12.02.16 | 24.00 | - | 133,27 | 114,73 | 18,54 | 77,30 | 45,77 | 31,53 | 7,00 | 5,00 | 3,66 | 18,07 | - | - | 18,58 | - | 18,58 | - | 77,37 | - | 1,40 | | | 5,05 |
| 13.02.16 | 24.00 | - | 135,78 | 115,29 | 20,49 | 77,26 | 45,63 | 31,63 | 7,00 | 5,00 | 3,64 | 20,51 | - | - | 21,07 | - | 21,07 | - | 77,40 | - | 1,59 | | | 5,23 |
| 14.02.16 | 24.00 | - | 136,29 | 114,86 | 21,43 | 77,70 | 45,51 | 32,19 | 7,00 | 5,00 | 3,65 | 22,01 | - | - | 22,57 | - | 22,57 | - | 78,13 | - | 1,72 | | | 5,36 |
| 15.02.16 | 24.00 | - | 134,36 | 115,96 | 18,40 | 79,67 | 46,22 | 33,45 | 7,00 | 5,00 | 3,83 | 18,98 | - | - | 19,53 | - | 19,53 | - | 79,80 | - | 1,52 | | | 5,35 |
| 16.02.16 | 24.00 | - | 135,58 | 116,05 | 19,53 | 79,85 | 46,06 | 33,79 | 7,00 | 5,00 | 3,91 | 19,71 | - | - | 20,28 | - | 20,28 | - | 79,96 | - | 1,58 | | | 5,48 |
| 17.02.16 | 24.00 | - | 133,96 | 113,53 | 20,43 | 79,56 | 45,40 | 34,16 | 7,00 | 5,00 | 3,95 | 19,50 | - | - | 20,04 | - | 20,04 | - | 79,66 | - | 1,55 | | | 5,51 |
| 18.02.16 | 24.00 | - | 136,14 | 114,91 | 21,23 | 79,47 | 45,57 | 33,90 | 7,00 | 5,00 | 4,04 | 19,42 | - | - | 19,95 | - | 19,95 | - | 79,63 | - | 1,55 | | | 5,59 |
| 19.02.16 | 24.00 | - | 134,49 | 115,37 | 19,12 | 79,32 | 45,74 | 33,58 | 7,00 | 5,00 | 3,93 | 18,42 | - | - | 18,94 | - | 18,94 | - | 79,46 | - | 1,46 | | | 5,40 |
| 20.02.16 | 24.00 | - | 135,02 | 115,23 | 19,79 | 79,67 | 45,79 | 33,88 | 7,00 | 5,00 | 3,94 | 19,33 | - | - | 19,87 | - | 19,87 | - | 79,73 | - | 1,54 | | | 5,48 |
| 21.02.16 | 24.00 | - | 135,42 | 114,71 | 20,71 | 79,30 | 45,57 | 33,73 | 7,00 | 5,00 | 3,90 | 20,34 | - | - | 20,91 | - | 20,91 | - | 79,46 | - | 1,62 | | | 5,52 |
| 22.02.16 | 24.00 | - | 134,86 | 114,51 | 20,35 | 78,70 | 45,42 | 33,28 | 7,00 | 5,00 | 3,85 | 19,92 | - | - | 20,50 | - | 20,50 | - | 78,82 | - | 1,57 | | | 5,42 |
| 23.02.16 | 24.00 | - | 135,65 | 114,36 | 21,29 | 78,82 | 45,68 | 33,14 | 7,00 | 5,00 | 3,83 | 20,78 | - | - | 21,36 | - | 21,36 | - | 79,01 | - | 1,64 | | | 5,47 |
| Среднее | 24,00 | - | 131,70 | 110,93 | 20,77 | 81,23 | 46,68 | 34,54 | 7,00 | 5,00 | 3,82 | 21,41 | - | - | 22,02 | - | 22,02 | - | 79,70 | - | 1,71 | - | - | 5,53 |
| Итого | 744,00 | | 4082,75 | 3438,97 | 643,78 | | | | | | 118,33 | 663,81 | 0,00 | 0,00 | 682,62 | 0,00 | 682,62 | 0,00 | | | 52,96 | 0,00 | 0,00 | 171,29 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.16 01:00 | 2099,28 | 1854,99 | 149,13 | - | 154,15 | - | 98,63 | - | - |
| | 24.02.16 10:00 | 6229,79 | 5337,48 | 816,93 | - | 840,85 | - | 271,60 | - | - |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **682,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

УП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 печать энергосбыта

«____» _____ г.