Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	75,63	61,33	14,30	95,98	54,16	41,82	7,00	5,00	2,56	14,46	-	-	15,03	-	15,03	-	95,66	-	1,38			3,94
25.01.16	24,00	-	75,95	63,35	12,60	93,25	54,32	38,93	7,00	5,00	2,46	12,70	-	-	13,18	-	13,18	-	92,92	-	1,18			3,65
26.01.16	24,00	-	75,08	63,63	11,45	91,61	54,22	37,39	7,00	5,00	2,38	11,53	-	-	11,97	-	11,97	-	91,37	-	1,05			3,43
27.01.16	24,00	-	75,98	64,70	11,28	91,06	55,43	35,63	7,00	5,00	2,29	11,48	-	-	11,87	-	11,87	-	90,64	-	1,04			3,34
28.01.16	24,00	-	75,52	64,49	11,03	87,17	54,26	32,91	7,00	5,00	2,11	11,21	-	-	11,56	-	11,56	-	86,83	-	0,98			3,09
29.01.16	24,00	-	75,59	64,47	11,12	86,51	53,55	32,96	7,00	5,00	2,12	11,23	-	-	11,60	-	11,60	-	86,47	-	0,97			3,09
30.01.16	24,00	-	77,19	64,42	12,77	85,23	53,31	31,92	7,00	5,00	2,06	12,89	-	-	13,29	-	13,29	-	84,77	-	1,09			3,15
31.01.16	24,00	-	78,54	64,29	14,25	82,27	52,27	30,00	7,00	5,00	1,91	14,49	-	-	14,92	-	14,92	-	82,01	-	1,19			3,10
01.02.16	24,00	-	78,58	64,47	14,11	81,52	51,42	30,10	7,00	5,00	1,91	14,47	-	-	14,90	-	14,90	-	81,67	-	1,18			3,09
02.02.16	24,00	-	75,17	64,59	10,58	81,85	51,47	30,38	7,00	5,00	1,94	10,94	-	-	11,27	-	11,27	-	81,74	-	0,90			2,83
03.02.16	24,00	-	76,93	65,42	11,51	82,79	52,07	30,72	7,00	5,00	1,99	11,80	-	-	12,14	-	12,14	-	82,59	-	0,98			2,96
04.02.16	24,00	-	76,03	65,03	11,00	81,82	51,23	30,59	7,00	5,00	1,96	11,38	-	-	11,72	-	11,72	-	81,76	-	0,93			2,89
05.02.16	24,00	-	76,01	64,27	11,74	81,85	50,99	30,86	7,00	5,00	1,96	12,10	-	-	12,49	-	12,49	-	81,70	-	0,99			2,95
06.02.16	24,00	-	76,49	63,97	12,52	81,67	50,05	31,62	7,00	5,00	2,00	12,87	-	-	13,24	-	13,24	-	81,54	-	1,05			3,05
07.02.16	24,00	-	78,60	64,70	13,90	81,78	50,46	31,32	7,00	5,00	2,00	14,30	-	-	14,73	-	14,73	-	81,70	-	1,17			3,17
08.02.16	24,00	-	76,81	65,26	11,55	81,79	51,04	30,75	7,00	5,00	1,97	11,99	-	-	12,34	-	12,34	-	81,74	-	0,98			2,96
09.02.16	24,00	-	77,26	65,63	11,63	81,66	51,33	30,33	7,00	5,00	1,96	12,03	-	-	12,40	-	12,40	-	81,48	-	0,98			2,95
10.02.16	24,00	-	77,17	65,41	11,76	80,96	51,31	29,65	7,00	5,00	1,91	12,16	-	-	12,53	-	12,53	-	80,76	-	0,98			2,90
11.02.16	24,00	-	77,54	65,58	11,96	80,38	51,24	29,14	7,00	5,00	1,88	12,39	-	-	12,76	-	12,76	-	80,06	-	0,99			2,88
12.02.16	24,00	-	77,31	65,34	11,97	79,79	50,54	29,25	7,00	5,00	1,88	12,38	-	-	12,74	-	12,74	-	79,68	-	0,99			2,87
13.02.16	24,00	-	79,60	65,24	14,36	79,81	50,45	29,36	7,00	5,00	1,89	14,83	-	-	15,25	-	15,25	-	79,80	-	1,18			3,07
14.02.16	24,00	-	80,77	65,42	15,35	80,08	50,77	29,31	7,00	5,00	1,88	15,83	-	-	16,28	-	16,28	-	80,08	-	1,27			3,15
15.02.16	24,00	-	76,11	64,59	11,52	80,72	50,56	30,16	7,00	5,00	1,92	11,96	-	-	12,29	-	12,29	-	80,62	-	0,97			2,88
16.02.16	24,00	-	73,96	63,09	10,87	81,11	50,09	31,02	7,00	5,00	1,93	11,23	-	-	11,56	-	11,56	-	80,93	-	0,91			2,84
17.02.16	24,00	-	75,44	63,37	12,07	81,22	49,82	31,40	7,00	5,00	1,96	12,49	-	-	12,85	-	12,85	-	81,11	-	1,02			2,97
18.02.16	24,00	-	76,48	64,56	11,92	81,28	50,11	31,17	7,00	5,00	1,97	12,47	-	-	12,84	-	12,84	-	81,10	-	1,02			2,98
19.02.16	24,00	-	78,67	65,29	13,38	81,49	50,56	30,93	7,00	5,00	1,97	13,97	-	-	14,37	-	14,37	-	81,44	-	1,14			3,11
20.02.16	24,00	-	76,62	65,04	11,58	81,75	50,69	31,06	7,00	5,00	1,98	12,14	-	-	12,53	-	12,53	-	81,67	-	0,99			2,97
21.02.16	24,00	-	78,93	64,75	14,18	81,90	50,59	31,31	7,00	5,00	1,98	14,77	-	-	15,19	-	15,19	-	81,84	-	1,21			3,19
22.02.16	24,00	-	79,00	64,58	14,42	81,74	50,56	31,18	7,00	5,00	1,97	14,99	-	-	15,42	-	15,42	-	81,66	-	1,23			3,20
23.02.16	24,00	-	77,75	64,87	12,88	81,79	50,88	30,91	7,00	5,00	1,96	13,47	-	-	13,88	-	13,88	-	81,68	-	1,10			3,06
Среднее	24,00	-	76,99	64,55	12,44	83,35	51,60	31,74	7,00	5,00	2,02	12,80	-	-	13,20	-	13,20	-	83,19	-	1,07	-	-	3,09
Итого	744,00		2386,71	2001,15	385,56						62,68	396,95	0,00	0,00	409,14	0,00	409,14	0,00			33,03	0,00	0,00	95,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	11625,03	9055,30	2574,50	-	2633,71	-	374,21	-	-
	24.02.16 01:00	14011,99	11056,66	2971,50	-	3042,90	-	469,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **409,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016

печать энергосбыта

«» г.