Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 627 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24.00	-	127,95	111,37	16,58	95,71	66,12	29,59	7,00	5,00	3,37	16,06	-	-	16,72	-	16,72	-	95,26	-	1,53			4,90
25.01.16	24.00	-	129,89	115,37	14,52	93,00	65,69	27,31	7,00	5,00	3,20	14,19	-	-	14,73	-	14,73	-	92,41	-	1,31			4,51
26.01.16	24.00	-	130,12	115,85	14,27	91,38	65,17	26,21	7,00	5,00	3,08	13,97	-	-	14,46	-	14,46	-	90,89	-	1,27			4,35
27.01.16	24.00	-	131,78	117,72	14,06	90,86	65,91	24,95	7,00	5,00	2,99	13,74	-	-	14,23	-	14,23	-	90,28	-	1,24			4,23
28.01.16	24.00	-	131,55	118,34	13,21	86,96	63,90	23,06	7,00	5,00	2,69	13,81	-	-	14,27	-	14,27	-	86,38	-	1,20			3,89
29.01.16	24.00	-	132,37	118,72	13,65	86,28	63,25	23,03	7,00	5,00	2,64	14,77	-	-	15,26	-	15,26	-	85,99	-	1,27			3,92
30.01.16	24.00	-	133,25	118,47	14,78	85,04	62,71	22,33	7,00	5,00	2,57	15,79	-	-	16,30	-	16,30	-	84,48	-	1,34			3,91
31.01.16	24.00	-	132,68	118,10	14,58	82,08	61,02	21,06	7,00	5,00	2,43	15,51	-	-	15,97	-	15,97	-	81,58	-	1,27			3,69
01.02.16	24.00	-	132,51	118,35	14,16	81,29	60,13	21,16	7,00	5,00	2,43	15,17	-	-	15,62	-	15,62	-	81,17	-	1,23			3,66
02.02.16	24.00	-	132,40	118,50	13,90	81,66	60,38	21,28	7,00	5,00	2,45	14,84	-	-	15,28	-	15,28	-	81,37	-	1,21			3,66
03.02.16	24.00	-	134,83	120,08	14,75	82,62	61,20	21,42	7,00	5,00	2,51	15,62	-	-	16,09	-	16,09	-	82,35	-	1,29			3,80
04.02.16	24.00	-	134,30	119,18	15,12	81,62	60,32	21,30	7,00	5,00	2,48	16,05	-	-	16,54	-	16,54	-	81,34	-	1,30			3,78
05.02.16	24.00	-	132,78	117,79	14,99	81,65	60,18	21,47	7,00	5,00	2,47	15,87	-	-	16,35	-	16,35	-	81,31	-	1,29			3,76
06.02.16	24.00	-	132,98	117,15	15,83	81,48	59,45	22,03	7,00	5,00	2,53	16,63	-	-	17,14	-	17,14	-	81,19	-	1,35			3,88
07.02.16	24.00	-	134,45	118,42	16,03	81,60	59,91	21,69	7,00	5,00	2,51	16,88	-	-	17,40	-	17,40	-	81,37	-	1,38			3,88
08.02.16	24.00	-	133,99	119,43	14,56	81,60	60,34	21,26	7,00	5,00	2,48	15,45	-	-	15,88	-	15,88	-	81,34	-	1,25			3,73
09.02.16	24.00	-	135,45	120,14	15,31	81,48	60,58	20,90	7,00	5,00	2,46	16,09	-	-	16,58	-	16,58	-	81,17	-	1,31			3,77
10.02.16	24.00	-	134,82	119,73	15,09	80,79	60,31	20,48	7,00	5,00	2,39	15,93	-	-	16,38	-	16,38	-	80,45	-	1,29			3,68
11.02.16	24.00	-	134,85	120,04	14,81	80,20	60,01	20,19	7,00	5,00	2,38	15,55	-	-	15,99	-	15,99	-	79,75	-	1,24			3,62
12.02.16	24.00	-	133,99	119,56	14,43	79,60	59,32	20,28	7,00	5,00	2,38	15,13	-	-	15,53	-	15,53	-	79,33	-	1,20			3,58
13.02.16	24.00	-	135,01	119,21	15,80	79,60	59,24	20,36	7,00	5,00	2,38	16,49	-	-	16,96	-	16,96	-	79,37	-	1,31			3,69
14.02.16	24.00	-	135,21	119,46	15,75	79,90	59,36	20,54	7,00	5,00	2,41	16,42	-	-	16,89	-	16,89	-	79,73	-	1,31			3,72
15.02.16	24.00	-	132,41	118,04	14,37	80,54	59,44	21,10	7,00	5,00	2,45	15,01	-	-	15,44	-	15,44	-	80,24	-	1,21			3,65
16.02.16	24.00	-	129,88	115,35	14,53	80,90	59,17	21,73	7,00	5,00	2,47	15,09	-	-	15,51	-	15,51	-	80,51	-	1,22			3,69
17.02.16	24.00	-	131,49	115,71	15,78	81,01	59,06	21,95	7,00	5,00	2,51	16,24	-	-	16,71	-	16,71	-	80,73	-	1,31			3,82
18.02.16	24.00	-	132,97	117,74	15,23	81,09	59,35	21,74	7,00	5,00	2,53	15,80	-	-	16,27	-	16,27	-	80,79	-	1,28			3,80
19.02.16	24.00	-	134,54	119,04	15,50	81,28	59,88	21,40	7,00	5,00	2,51	16,13	-	-	16,59	-	16,59	-	81,03	-	1,31			3,81
20.02.16	24.00	-	133,80	118,64	15,16	81,52	59,98	21,54	7,00	5,00	2,52	15,78	-	-	16,25	-	16,25	-	81,24	-	1,28			3,80
21.02.16	24.00	-	133,07	118,02	15,05	81,67	59,88	21,79	7,00	5,00	2,53	15,67	-	-	16,16	-	16,16	-	81,40	-	1,28			3,81
22.02.16	24.00	-	132,86	117,65	15,21	81,54	59,68	21,86	7,00	5,00	2,54	15,82	-	-	16,29	-	16,29	-	81,22	-	1,29			3,82
23.02.16	24.00		133,24	118,10	15,14	81,58	59,85	21,73	7,00	5,00	2,53	15,76	-	-	16,23	-	16,23	-	81,29	-	1,28	-	-	3,81
																			82,81	-	1,28	-	-	3,86
Среднее	24,00	-	132,95	118,04	14,91	83,15	60,99	22,15	7,00	5,00	2,57	15,52	-	-	16,00	-	16,00	-			39,83	0,00	0,00	119,63
Итого	744,00		4121,42	3659,27	462,15						79,80	481,26	0,00	0,00	496,02	0,00	496,02	0,00						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **496,02** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.