Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	88,10	72,67	15,43	94,78	55,19	39,59	7,00	5,00	2,99	14,44	-	-	15,01	-	15,01	-	94,56	-	1,37			4,35
25.01.16	24,00	-	91,00	75,47	15,53	92,22	55,54	36,68	7,00	5,00	2,89	14,29	-	-	14,82	-	14,82	-	91,83	-	1,31			4,21
26.01.16	24,00	-	89,98	76,02	13,96	90,46	55,19	35,27	7,00	5,00	2,79	12,84	-	-	13,29	-	13,29	-	90,05	-	1,16			3,95
27.01.16	24,00	-	91,83	77,45	14,38	90,06	56,16	33,90	7,00	5,00	2,76	13,07	-	-	13,56	-	13,56	-	89,62	-	1,17			3,93
28.01.16	24,00	-	92,25	77,36	14,89	86,25	54,70	31,55	7,00	5,00	2,57	13,54	-	-	14,00	-	14,00	-	85,93	-	1,16			3,73
29.01.16	24,00	-	93,03	77,39	15,64	85,27	53,86	31,41	7,00	5,00	2,55	14,36	-	-	14,83	-	14,83	-	85,20	-	1,22			3,77
30.01.16	24,00	-	93,03	77,00	16,03	84,33	53,68	30,65	7,00	5,00	2,48	14,73	-	-	15,16	-	15,16	-	83,86	-	1,24			3,72
31.01.16	24,00	-	93,20	76,84	16,36	81,38	52,27	29,11	7,00	5,00	2,34	15,14	-	-	15,57	-	15,57	-	80,97	-	1,23			3,57
01.02.16	24,00	-	94,35	76,95	17,40	80,32	51,38	28,94	7,00	5,00	2,33	16,12	-	-	16,61	-	16,61	-	80,46	-	1,30			3,63
02.02.16	24,00	-	92,99	77,48	15,51	80,76	51,70	29,06	7,00	5,00	2,36	14,21	-	-	14,66	-	14,66	-	80,70	-	1,15			3,51
03.02.16	24,00	-	93,68	78,60	15,08	81,70	52,47	29,23	7,00	5,00	2,41	13,85	-	-	14,27	-	14,27	-	81,52	-	1,13			3,53
04.02.16	24,00	-	93,34	77,71	15,63	80,74	51,46	29,28	7,00	5,00	2,39	14,32	-	-	14,74	-	14,74	-	80,63	-	1,15			3,54
05.02.16	24,00	-	91,33	76,86	14,47	80,80	51,32	29,48	7,00	5,00	2,38	13,14	-	-	13,54	-	13,54	-	80,62	-	1,06			3,44
06.02.16	24,00	-	92,86	76,17	16,69	80,58	50,41	30,17	7,00	5,00	2,42	15,29	-	-	15,74	-	15,74	-	80,45	-	1,23			3,65
07.02.16	24,00	-	94,51	76,95	17,56	80,72	50,87	29,85	7,00	5,00	2,41	16,19	-	-	16,66	-	16,66	-	80,63	-	1,31			3,72
08.02.16	24,00	-	93,31	78,02	15,29	80,71	51,43	29,28	7,00	5,00	2,40	13,94	-	-	14,35	-	14,35	-	80,65	-	1,13			3,52
09.02.16	24,00	-	94,30	78,63	15,67	80,63	51,79	28,84	7,00	5,00	2,38	14,37	-	-	14,78	-	14,78	-	80,48	-	1,16			3,54
10.02.16	24,00	-	94,27	78,25	16,02	79,95	51,70	28,25	7,00	5,00	2,33	14,66	-	-	15,09	-	15,09	-	79,74	-	1,17			3,50
11.02.16	24,00	-	95,25	78,57	16,68	79,49	51,51	27,98	7,00	5,00	2,31	15,36	-	-	15,76	-	15,76	-	79,08	-	1,22			3,53
12.02.16	24,00	-	93,18	78,42	14,76	78,65	50,85	27,80	7,00	5,00	2,29	13,45	-	-	13,82	-	13,82	-	78,49	-	1,06			3,34
13.02.16	24,00	-	94,48	77,67	16,81	78,78	50,72	28,06	7,00	5,00	2,29	15,51	-	-	15,94	-	15,94	-	78,75	-	1,22			3,51
14.02.16	24,00	-	96,15	77,74	18,41	78,99	50,66	28,33	7,00	5,00	2,31	17,03	-	-	17,51	-	17,51	-	79,07	-	1,35			3,66
15.02.16	24,00	-	92,09	77,42	14,67	79,69	50,89	28,80	7,00	5,00	2,34	13,37	-	-	13,75	-	13,75	-	79,54	-	1,07			3,40
16.02.16	24,00	-	90,74	75,66	15,08	80,01	50,40	29,61	7,00	5,00	2,34	13,84	-	-	14,25	-	14,25	-	79,87	-	1,11			3,45
17.02.16	24,00	-	90,64	75,44	15,20	80,12	50,16	29,96	7,00	5,00	2,37	13,94	-	-	14,34	-	14,34	-	80,04	-	1,11			3,48
18.02.16	24,00	-	91,79	77,02	14,77	80,25	50,64	29,61	7,00	5,00	2,39	13,46	-	-	13,87	-	13,87	-	80,10	-	1,08			3,47
19.02.16	24,00	-	92,49	77,90	14,59	80,36	51,13	29,23	7,00	5,00	2,38	13,36	-	-	13,74	-	13,74	-	80,21	-	1,07			3,46
20.02.16	24,00	-	92,56	77,72	14,84	80,59	51,08	29,51	7,00	5,00	2,40	13,55	-	-	13,94	-	13,94	-	80,46	-	1,09			3,49
21.02.16	24,00	-	94,33	76,81	17,52	80,82	51,10	29,72	7,00	5,00	2,39	16,18	-	-	16,64	-	16,64	-	80,76	-	1,31			3,70
22.02.16	24,00	-	93,11	76,60	16,51	80,67	51,00	29,67	7,00	5,00	2,39	15,14	-	-	15,60	-	15,60	-	80,54	-	1,22			3,61
23.02.16	24,00	-	93,81	76,88	16,93	80,72	51,20	29,52	7,00	5,00	2,39	15,55	-	-	16,02	-	16,02	-	80,59	-	1,26			3,64
Среднее	24,00	-	92,84	77,09	15,75	82,28	52,01	30,27	7,00	5,00	2,44	14,46	-	-	14,90	-	14,90	-	82,11	-	1,19	-	-	3,63
Итого	744,00		2877,98	2389,67	488,31						75,74	448,24	0,00	0,00	461,86	0,00	461,86	0,00			36,79	0,00	0,00	112,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	37763,65	30671,44	7283,80	-	7451,42	-	1140,89	-	-
	24.02.16 01:00	40641,82	33061,53	7732,77	-	7914,01	-	1253,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **461,86** куб.м.

Отрегулировать температуру _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру _____

АОИП "Теле... печать не обязательна ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.