Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):
Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 95.76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24.00	-	142,84	124,10	18,74	94,15	57,98	36,17	7,00	5,00	4,55	18,28	-	-	19,00	-	19,00	-	93,62	-	1,71			6,27
25.01.16	24.00	-	145,08	128,94	16,14	91,56	57,25	34,31	7,00	5,00	4,38	16,85	-	-	17,45	-	17,45	-	90,60	-	1,53			5,91
26.01.16	24.00	-	145,02	127,99	17,03	89,94	56,86	33,08	7,00	5,00	4,28	16,74	-	-	17,34	-	17,34	-	89,33	-	1,50			5,78
27.01.16	24.00	-	145,73	130,37	15,36	89,48	57,63	31,85	7,00	5,00	4,14	15,80	-	-	16,32	-	16,32	-	88,70	-	1,40			5,54
28.01.16	24.00	-	144,32	129,25	15,07	85,56	56,03	29,53	7,00	5,00	3,74	16,23	-	-	16,73	-	16,73	-	84,82	-	1,38			5,12
29.01.16	24.00	-	145,00	128,11	16,89	84,88	55,23	29,65	7,00	5,00	3,78	17,22	-	-	17,75	-	17,75	-	84,68	-	1,46			5,24
30.01.16	24.00	-	146,79	126,05	20,74	83,72	54,70	29,02	7,00	5,00	3,68	20,88	-	-	21,50	-	21,50	-	82,65	-	1,73			5,40
31.01.16	24.00	-	144,01	124,63	19,38	80,72	53,02	27,70	7,00	5,00	3,42	20,05	-	-	20,64	-	20,64	-	80,04	-	1,61			5,02
01.02.16	24.00	-	142,92	125,11	17,81	79,96	52,26	27,70	7,00	5,00	3,40	18,68	-	-	19,20	-	19,20	-	80,08	-	1,50			4,90
02.02.16	24.00	-	141,68	124,20	17,48	80,29	52,18	28,11	7,00	5,00	3,46	17,95	-	-	18,43	-	18,43	-	79,96	-	1,44			4,90
03.02.16	24.00	-	146,57	127,74	18,83	81,27	53,14	28,13	7,00	5,00	3,58	19,18	-	-	19,73	-	19,73	-	80,92	-	1,55			5,13
04.02.16	24.00	-	147,63	126,86	20,77	80,30	52,19	28,11	7,00	5,00	3,57	20,83	-	-	21,46	-	21,46	-	79,96	-	1,67			5,24
05.02.16	24.00	-	145,80	123,35	22,45	80,34	51,78	28,56	7,00	5,00	3,45	23,49	-	-	24,18	-	24,18	-	79,95	-	1,88			5,33
06.02.16	24.00	-	144,35	121,87	22,48	80,15	50,74	29,41	7,00	5,00	3,51	23,61	-	-	24,29	-	24,29	-	79,78	-	1,89			5,39
07.02.16	24.00	-	146,46	122,76	23,70	80,29	51,23	29,06	7,00	5,00	3,52	24,49	-	-	25,20	-	25,20	-	80,01	-	1,96			5,48
08.02.16	24.00	-	146,58	124,81	21,77	80,33	52,06	28,27	7,00	5,00	3,48	22,49	-	-	23,14	-	23,14	-	80,08	-	1,80			5,28
09.02.16	24.00	-	146,85	125,61	21,24	80,23	52,36	27,87	7,00	5,00	3,48	21,67	-	-	22,30	-	22,30	-	79,83	-	1,73			5,21
10.02.16	24.00	-	146,16	124,13	22,03	79,54	52,10	27,44	7,00	5,00	3,36	22,78	-	-	23,42	-	23,42	-	79,07	-	1,81			5,16
11.02.16	24.00	-	145,49	125,07	20,42	79,02	52,00	27,02	7,00	5,00	3,34	21,12	-	-	21,70	-	21,70	-	78,37	-	1,66			5,00
12.02.16	24.00	-	143,98	124,09	19,89	78,38	51,38	27,00	7,00	5,00	3,29	20,84	-	-	21,42	-	21,42	-	78,09	-	1,63			4,91
13.02.16	24.00	-	145,85	120,84	25,01	78,41	50,87	27,54	7,00	5,00	3,27	25,87	-	-	26,58	-	26,58	-	78,18	-	2,02			5,29
14.02.16	24.00	-	144,99	121,80	23,19	78,69	51,03	27,66	7,00	5,00	3,31	24,11	-	-	24,79	-	24,79	-	78,56	-	1,89			5,20
15.02.16	24.00	-	143,38	120,81	22,57	79,29	51,02	28,27	7,00	5,00	3,37	23,29	-	-	23,94	-	23,94	-	78,88	-	1,84			5,21
16.02.16	24.00	-	139,43	117,98	21,45	79,61	50,54	29,07	7,00	5,00	3,44	21,42	-	-	22,03	-	22,03	-	79,17	-	1,70			5,14
17.02.16	24.00	-	139,86	117,61	22,25	79,71	50,16	29,55	7,00	5,00	3,46	22,56	-	-	23,20	-	23,20	-	79,38	-	1,79			5,25
18.02.16	24.00	-	141,49	119,33	22,16	79,82	50,47	29,35	7,00	5,00	3,45	23,00	-	-	23,65	-	23,65	-	79,51	-	1,83			5,28
19.02.16	24.00	-	143,44	121,71	21,73	79,99	51,19	28,80	7,00	5,00	3,49	22,12	-	-	22,74	-	22,74	-	79,73	-	1,76			5,25
20.02.16	24.00	-	143,37	121,59	21,78	80,24	51,32	28,92	7,00	5,00	3,58	21,15	-	-	21,78	-	21,78	-	79,94	-	1,69			5,27
21.02.16	24.00	-	143,99	118,74	25,25	80,41	50,98	29,43	7,00	5,00	3,52	25,15	-	-	25,86	-	25,86	-	80,11	-	2,01			5,53
22.02.16	24.00	-	142,74	119,69	23,05	80,29	51,11	29,18	7,00	5,00	3,47	23,52	-	-	24,21	-	24,21	-	79,96	-	1,88			5,35
23.02.16	24.00		143,37	120,01	23,36	80,31	51,14	29,18	7,00	5,00	3,52	23,27	-	-	23,95	-	23,95	-	80,00	-	1,86	-	-	5,38
Среднее	24,00	-	144,36	123,71	20,65	81,83	52,64	29,19	7,00	5,00	3,59	21,12	-	-	21,74	-	21,74	-	81,42	-	1,71	-	-	5,30
Итого	744,00		4475,17	3835,15	640,02						111,28	654,64	0,00	0,00	673,93	0,00	673,93	0,00			53,08	0,00	0,00	164,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **673,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

АО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

УП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016

«___» _____ г.

печать энергосбыта