

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2016  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЛО-ПВС  
 Стрелка: Ново-Александровская 24  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Дархотеленас

Установленные приборы: Часовые и Отсчет. архивы в файлах: ВКТ-206093-(С)-021616.txt  
 Режим (Смена): 3001  
 Подвал:тр.(M1): расходометр: ПРМН 40 Глипл= 0,1 Глипах= 45  
 Обвал:тр.(M2): расходометр: ПРМН 40 Глипл= 0,1 Глипах= 45  
 ТР-д. ПС(М3): расходометр: ПРМН 32 Глипл= 0,087 Глипах= 30  
 ТР-д. ПС(М4): расходометр: Глипл= Глипах=  
 ТР-д. ПС(М5): расходометр: Глипл= Глипах=  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(T1-T2)\*K2\*(M2-T2)\*K2  
 Расчетный алгоритм: лето: Q=M1\*(T1-T2)\*K2\*(M2-T2)\*K2  
 Qот=0,327 Qлет=0  
 Qот+Qлет= Qот+Qлет  
 Qот+Qлет= Qот+Qлет  
 Qот+Qлет= Qот+Qлет

Договорные нагрузки (гр.час): Кал/час: Qот+Qлет= Qот+Qлет  
 Договорные расходы (гр.сут.): /Г/Т: Qот+Qлет= Qот+Qлет  
 Договорные расходы (гр.сут.): /Г/Т: Qот+Qлет= Qот+Qлет

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ГР-1)												Учет ГВС (ГР-2)								Контрольные данные		Общие		
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dt/вс	Утопл	T3	T4	Qвс.общ.	Кал	Гкал	Кал		Гкал	
24.01.16	24.00	-	158,70	134,80	23,90	96,27	59,18	37,09	7,00	5,00	5,25	21,56	-	-	-	22,43	-	-	95,79	-	2,07	7,32	-	-	-	-	7,32
25.01.16	24.00	-	160,30	139,60	20,70	93,51	59,04	34,47	7,00	5,00	5,05	18,45	-	-	-	19,14	-	-	92,86	-	1,71	6,45	-	-	-	-	6,45
26.01.16	24.00	-	159,38	139,84	19,54	91,88	58,72	33,16	7,00	5,00	4,85	17,42	-	-	-	18,06	-	-	91,50	-	1,60	6,39	-	-	-	-	6,39
27.01.16	24.00	-	162,32	141,82	20,50	91,33	59,60	31,73	7,00	5,00	4,71	18,45	-	-	-	19,13	-	-	90,75	-	1,68	5,90	-	-	-	-	5,90
28.01.16	24.00	-	161,49	141,65	19,84	87,39	58,04	29,35	7,00	5,00	4,34	17,98	-	-	-	18,58	-	-	86,81	-	1,56	5,92	-	-	-	-	5,92
29.01.16	24.00	-	161,47	141,77	19,70	86,74	57,14	29,60	7,00	5,00	4,37	17,85	-	-	-	18,45	-	-	86,53	-	1,51	5,82	-	-	-	-	5,82
30.01.16	24.00	-	162,24	141,56	20,68	85,47	56,92	28,55	7,00	5,00	4,21	18,99	-	-	-	19,49	-	-	84,90	-	1,61	5,52	-	-	-	-	5,52
31.01.16	24.00	-	161,91	141,19	20,72	82,49	55,57	26,92	7,00	5,00	3,96	18,95	-	-	-	19,53	-	-	81,95	-	1,55	5,43	-	-	-	-	5,43
01.02.16	24.00	-	161,23	141,55	19,68	81,73	54,82	26,91	7,00	5,00	3,95	18,02	-	-	-	18,58	-	-	81,72	-	1,47	5,52	-	-	-	-	5,52
02.02.16	24.00	-	162,11	141,72	20,39	82,08	55,00	27,08	7,00	5,00	4,01	18,52	-	-	-	19,08	-	-	81,82	-	1,52	5,57	-	-	-	-	5,57
03.02.16	24.00	-	163,36	143,63	19,73	83,04	55,75	27,29	7,00	5,00	4,09	17,87	-	-	-	18,45	-	-	82,74	-	1,48	5,56	-	-	-	-	5,56
04.02.16	24.00	-	162,79	142,55	20,24	82,05	54,75	27,20	7,00	5,00	4,06	18,36	-	-	-	18,90	-	-	81,73	-	1,48	5,62	-	-	-	-	5,62
05.02.16	24.00	-	160,84	139,45	21,39	82,08	54,44	27,64	7,00	5,00	4,14	18,04	-	-	-	18,57	-	-	81,67	-	1,58	5,91	-	-	-	-	5,91
06.02.16	24.00	-	161,84	137,21	24,63	81,94	53,62	28,32	7,00	5,00	4,33	19,33	-	-	-	19,92	-	-	81,80	-	1,80	6,09	-	-	-	-	6,09
07.02.16	24.00	-	165,75	138,55	27,20	82,04	54,26	27,78	7,00	5,00	4,29	22,02	-	-	-	22,68	-	-	81,84	-	1,55	5,79	-	-	-	-	5,79
08.02.16	24.00	-	163,78	139,68	24,10	82,04	54,79	27,25	7,00	5,00	4,25	18,90	-	-	-	19,49	-	-	81,84	-	1,55	5,81	-	-	-	-	5,81
09.02.16	24.00	-	165,03	140,63	24,40	81,89	54,85	27,04	7,00	5,00	4,26	19,00	-	-	-	19,47	-	-	81,55	-	1,55	5,70	-	-	-	-	5,70
10.02.16	24.00	-	164,47	140,07	24,40	81,17	54,69	26,48	7,00	5,00	4,17	18,92	-	-	-	19,18	-	-	80,78	-	1,53	5,64	-	-	-	-	5,64
11.02.16	24.00	-	164,61	140,56	24,05	80,58	54,30	26,28	7,00	5,00	4,15	18,64	-	-	-	19,18	-	-	79,99	-	1,49	5,63	-	-	-	-	5,63
12.02.16	24.00	-	164,16	140,02	24,14	80,00	53,66	26,34	7,00	5,00	4,14	18,64	-	-	-	19,19	-	-	79,73	-	1,56	5,69	-	-	-	-	5,69
13.02.16	24.00	-	164,75	139,72	25,03	80,00	53,67	26,33	7,00	5,00	4,13	19,47	-	-	-	20,05	-	-	80,19	-	1,79	5,99	-	-	-	-	5,99
14.02.16	24.00	-	168,00	140,04	27,96	80,30	53,63	26,67	7,00	5,00	4,20	22,35	-	-	-	23,02	-	-	80,64	-	1,53	5,87	-	-	-	-	5,87
15.02.16	24.00	-	162,82	138,35	24,47	80,96	53,80	27,16	7,00	5,00	4,22	18,95	-	-	-	19,49	-	-	81,08	-	1,62	5,75	-	-	-	-	5,75
16.02.16	24.00	-	160,89	135,16	25,73	81,38	53,49	27,89	7,00	5,00	4,25	20,04	-	-	-	20,63	-	-	81,20	-	1,59	5,92	-	-	-	-	5,92
17.02.16	24.00	-	161,16	135,58	25,58	81,48	53,30	28,18	7,00	5,00	4,33	19,58	-	-	-	20,17	-	-	81,20	-	1,70	6,06	-	-	-	-	6,06
18.02.16	24.00	-	164,83	137,92	26,91	81,55	53,56	27,99	7,00	5,00	4,36	20,87	-	-	-	21,50	-	-	81,30	-	1,58	6,03	-	-	-	-	6,03
19.02.16	24.00	-	164,64	139,33	25,31	81,71	54,09	27,62	7,00	5,00	4,35	19,34	-	-	-	19,93	-	-	81,45	-	1,58	6,03	-	-	-	-	6,03
20.02.16	24.00	-	165,28	138,80	26,48	81,99	54,25	27,74	7,00	5,00	4,35	20,54	-	-	-	21,19	-	-	81,78	-	1,58	6,10	-	-	-	-	6,10
21.02.16	24.00	-	165,07	138,15	26,92	82,12	54,04	28,08	7,00	5,00	4,38	21,04	-	-	-	21,67	-	-	81,86	-	1,72	6,10	-	-	-	-	6,10
22.02.16	24.00	-	162,45	137,77	24,68	81,98	54,01	27,97	7,00	5,00	4,35	18,78	-	-	-	19,34	-	-	81,70	-	1,54	5,88	-	-	-	-	5,88
23.02.16	24.00	-	165,30	138,28	27,02	82,02	54,20	27,82	7,00	5,00	4,33	21,22	-	-	-	21,85	-	-	81,72	-	1,74	6,07	-	-	-	-	6,07
Среднее	24.00	-	163,00	139,58	23,42	83,59	55,20	28,39	7,00	5,00	4,32	19,79	-	-	-	19,89	-	-	83,26	-	1,61	5,92	-	-	-	-	5,92
Итого	744.00	-	5052,97	4326,95	786,02	436,95	286,02	133,80	597,99	0,00	0,00	616,73	-	-	-	616,73	-	-	616,73	-	0,00	183,59	-	-	-	-	183,59

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.01.16 01:00 3080,11 26951,62 3866,11 3985,30 3127,87 448,08

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,27 Гкал = -0,16 Гкал  
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 183,43 Гкал  
 Период расчета по договору: 28.02.16 01:00 4571,52 692,38

Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок 616,73 куб.м.  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

**Наладить работу системы отопления**

**Отрегулировать температуру**

**Отрегулировать температуру**

**Отрегулировать температуру**

Филиал «Энергобыт»  
 Управляющая компания КУУТЭ  
 Энергоснабжения

28 ФЕВ 2016 г.