Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	92,28	76,61	15,67	80,42	49,72	30,70	7,00	5,00	2,56	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	80,39	-	1,06	-	-	3,61
25.01.16	24,00	-	92,28	76,61	15,67	80,42	49,72	30,70	7,00	5,00	2,56	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	80,39	-	1,06	-	-	3,61
26.01.16	24,00	-	92,28	76,61	15,67	80,42	49,72	30,70	7,00	5,00	2,56	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	80,39	-	1,06	-	-	3,61
27.01.16	24,00	-	92,28	76,61	15,67	80,42	49,72	30,70	7,00	5,00	2,56	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	80,39	-	1,06	-	-	3,61
28.01.16	24,00	-	92,28	76,61	15,67	80,42	49,72	30,70	7,00	5,00	2,56	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	80,39	-	1,06	-	-	3,61
29.01.16	24,00	-	92,28	76,61	15,67	80,42	49,72	30,70	7,00	5,00	2,56	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	80,39	-	1,06	-	-	3,61
30.01.16	24,00	-	92,28	76,61	15,67	80,42	49,72	30,70	7,00	5,00	2,56	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	80,39	-	1,06	-	-	3,61
31.01.16	24,00	-	92,28	76,61	15,67	80,42	49,72	30,70	7,00	5,00	2,56	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	80,39	-	1,06	-	-	3,61
01.02.16	24,00	-	88,89	75,97	12,92	80,57	50,22	30,35	7,00	5,00	2,27	13,39	-	-	13,80	-	13,80	-	80,80	-	1,08			3,35
02.02.16	24,00	-	91,77	76,57	15,20	80,90	50,39	30,51	7,00	5,00	2,56	12,44	-	-	12,80	-	12,80	-	80,87	-	1,01			3,57
03.02.16	24,00	-	92,12	77,63	14,49	81,86	51,08	30,78	7,00	5,00	2,62	11,76	-	-	12,11	-	12,11	-	81,97	-	0,96			3,58
04.02.16	24,00	-	92,65	76,89	15,76	80,87	50,14	30,73	7,00	5,00	2,60	12,94	-	-	13,32	-	13,32	-	80,85	-	1,05			3,64
05.02.16	24,00	-	91,78	75,93	15,85	80,91	50,00	30,91	7,00	5,00	2,58	12,98	-	-	13,35	-	13,35	-	80,77	-	1,05			3,63
06.02.16	24,00	-	91,89	75,68	16,21	80,76	49,01	31,75	7,00	5,00	2,64	13,35	-	-	13,74	-	13,74	-	80,74	-	1,08			3,72
07.02.16	24,00	-	93,96	76,35	17,61	80,88	49,51	31,37	7,00	5,00	2,64	14,65	-	-	15,10	-	15,10	-	80,87	-	1,19			3,82
08.02.16	24,00	-	93,51	77,00	16,51	80,89	50,14	30,75	7,00	5,00	2,60	13,68	-	-	14,06	-	14,06	-	80,91	-	1,11			3,71
09.02.16	24,00	-	92,40	77,57	14,83	80,75	50,41	30,34	7,00	5,00	2,58	12,07	-	-	12,41	-	12,41	-	80,65	-	0,98			3,55
10.02.16	24,00	-	93,15	77,08	16,07	80,05	50,22	29,83	7,00	5,00	2,54	13,13	-	-	13,48	-	13,48	-	79,88	-	1,05			3,59
11.02.16	24,00	-	92,55	77,68	14,87	79,49	50,00	29,49	7,00	5,00	2,50	12,27	-	-	12,62	-	12,62	-	79,13	-	0,98			3,48
12.02.16	24,00	-	92,75	77,51	15,24	78,84	49,35	29,49	7,00	5,00	2,49	12,68	-	-	13,04	-	13,04	-	78,82	-	1,00			3,49
13.02.16	24,00	-	94,00	77,30	16,70	78,88	49,42	29,46	7,00	5,00	2,48	14,11	-	-	14,49	-	14,49	-	78,90	-	1,11			3,60
14.02.16	24,00	-	94,26	77,47	16,79	79,18	49,49	29,69	7,00	5,00	2,51	14,19	-	-	14,59	-	14,59	-	79,37	-	1,13			3,63
15.02.16	24,00	-	91,16	76,56	14,60	79,82	49,45	30,37	7,00	5,00	2,53	12,07	-	-	12,42	-	12,42	-	79,71	-	0,96			3,49
16.02.16	24,00	-	90,70	74,77	15,93	80,21	48,74	31,47	7,00	5,00	2,57	13,29	-	-	13,66	-	13,66	-	80,17	-	1,07			3,63
17.02.16	24,00	-	91,54	75,07	16,47	80,31	48,62	31,69	7,00	5,00	2,60	13,75	-	-	14,13	-	14,13	-	80,32	-	1,11			3,71
18.02.16	24,00	-	91,72	76,31	15,41	80,43	48,94	31,49	7,00	5,00	2,63	12,66	-	-	13,02	-	13,02	-	80,47	-	1,02			3,65
19.02.16	24,00	-	92,33	77,04	15,29	80,55	49,51	31,04	7,00	5,00	2,62	12,56	-	-	12,91	-	12,91	-	80,52	-	1,01			3,63
20.02.16	24,00	-	93,36	76,70	16,66	80,83	49,70	31,13	7,00	5,00	2,56	14,53	-	-	14,96	-	14,96	-	80,73	-	1,17			3,74
21.02.16	24,00	-	91,72	76,37	15,35	80,97	49,67	31,30	7,00	5,00	2,57	13,15	-	-	13,52	-	13,52	-	80,94	-	1,06			3,64
22.02.16	24,00	-	92,05	76,14	15,91	80,86	49,69	31,17	7,00	5,00	2,55	13,70	-	-	14,08	-	14,08	-	80,80	-	1,11			3,66
23.02.16	24,00	-	92,07	76,40	15,67	80,88	49,95	30,93	7,00	5,00	2,56	13,38	-	-	13,78	-	13,78	-	80,80	-	1,08			3,64
Среднее	24,00	-	92,28	76,61	15,67	80,42	49,72	30,70	7,00	5,00	2,56	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	80,39	-	1,06	-	-	3,61
Итого	744,00		2860,53	2374,86	485,68						79,23	408,03	0,00	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00			32,83	0,00	0,00	112,06

302,75 311,38 24,35 83,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 11:00	4525,29	4963,55	887,11	-	912,95	-	123,24	-	-
	24.02.16 10:00	7047,84	7102,86	1252,38	-	1288,85	-	220,52	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = ~~0,11~~ -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~111,95~~ 83,1 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~419,70~~ 311,38 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.

-28,88 послер отчет окт 15