Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 31502
Строит.Адрес: Ново-Александровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207933-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207933 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: M4(h1-h4)+Mr(h1-hx) лето: M1(h1-h4)+Mr(h4-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 65,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	110,79	110,79	0,00	96,36	60,13	36,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
25.01.16	24,00	-	109,92	109,92	0,00	93,62	59,90	33,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
26.01.16	24,00	-	114,97	114,97	0,00	91,98	59,43	32,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
27.01.16	24,00	-	116,80	116,80	0,00	91,44	60,10	31,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
28.01.16	24,00	-	116,48	116,48	0,00	87,45	58,51	28,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
29.01.16	24,00	-	116,60	116,60	0,00	86,74	57,93	28,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
30.01.16	24,00	-	116,44	116,44	0,00	85,53	57,54	27,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
31.01.16	24,00	-	116,08	116,08	0,00	82,51	56,08	26,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
01.02.16	24,00	-	116,30	116,30	0,00	81,70	55,36	26,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
02.02.16	24,00	-	116,65	116,65	0,00	82,09	55,69	26,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
03.02.16	24,00	-	118,22	118,22	0,00	83,04	56,51	26,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
04.02.16	24,00	-	117,14	117,14	0,00	82,06	55,56	26,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
05.02.16	24,00	-	115,78	115,78	0,00	82,11	55,32	26,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
06.02.16	24,00	-	115,39	115,39	0,00	81,97	54,60	27,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
07.02.16	24,00	-	116,44	116,44	0,00	82,06	55,09	26,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
08.02.16	24,00	-	117,38	117,38	0,00	82,06	55,40	26,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
09.02.16	24,00	-	118,14	118,14	0,00	81,94	55,67	26,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
10.02.16	24,00	-	117,69	117,69	0,00	81,21	55,39	25,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
11.02.16	24,00	-	118,08	118,08	0,00	80,63	55,18	25,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
12.02.16	24,00	-	117,68	117,68	0,00	80,01	54,61	25,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
13.02.16	24,00	-	117,43	117,43	0,00	80,00	54,43	25,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
14.02.16	24,00	-	117,67	117,67	0,00	80,31	54,69	25,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
15.02.16	24,00	-	116,24	116,24	0,00	81,00	54,89	26,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
16.02.16	24,00	-	113,60	113,60	0,00	81,41	54,48	26,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
17.02.16	24,00	-	114,18	114,18	0,00	81,51	54,31	27,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
18.02.16	24,00	-	116,09	116,09	0,00	81,59	54,68	26,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
19.02.16	24,00	-	117,15	117,15	0,00	81,76	55,12	26,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
20.02.16	24,00	-	116,71	116,71	0,00	82,02	55,07	26,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
21.02.16	24,00	-	116,17	116,17	0,00	82,16	55,02	27,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
22.02.16	24,00		116,68	116,68	-	81,98	55,07	26,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
23.02.16	24,00		116,68	116,68	-	81,98	55,07	26,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
Среднее	24,00	-	116,18	116,18	-	83,62	56,03	27,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
Итого	744,00		3601,56	3601,56	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	99,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	22600,55	22288,20	-	-	-	-	319,86	-	-
	24.01.16 00:00	22600,55	22288,20	-	-	-	-	319,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 С 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 99,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" печать по работам ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «_____» 28 ФЕВ 2016 г.