Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318190-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: TCPB-026M № 1318190 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

91,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	88,94	90,99	-2,05	96,06	54,38	41,68	4,85	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
25.01.16	24,00	-	91,86	93,88	-2,02	96,58	55,79	40,79	4,70	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
26.01.16	24,00	-	95,31	96,98	-1,67	93,81	55,70	38,11	4,75	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
27.01.16	24,00	-	96,45	97,91	-1,45	92,08	55,46	36,62	4,74	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
28.01.16	24,00	-	98,55	99,86	-1,31	91,49	56,47	35,02	4,56	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
29.01.16	24,00	-	98,47	99,41	-0,94	87,60	55,12	32,48	4,55	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
30.01.16	24,00	-	98,26	99,16	-0,90	86,84	54,51	32,33	4,50	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
31.01.16	24,00	-	95,71	96,42	-0,72	85,69	54,53	31,16	4,42	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
01.02.16	24,00	-	94,09	94,53	-0,44	82,68	53,41	29,27	4,47	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
02.02.16	24,00	-	98,11	98,54	-0,43	81,78	52,82	28,96	4,74	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
03.02.16	24,00	-	98,21	98,67	-0,46	82,21	53,05	29,16	4,72	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
04.02.16	24,00	-	99,76	100,25	-0,49	83,18	53,89	29,29	4,63	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
05.02.16	24,00	-	98,86	99,30	-0,44	82,19	53,05	29,14	4,67	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
06.02.16	24,00	-	97,70	98,18	-0,47	82,25	52,85	29,40	4,67	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
07.02.16	24,00	-	96,87	97,40	-0,54	82,13	52,14	29,99	4,68	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
08.02.16	24,00	-	98,29	98,78	-0,49	82,17	52,62	29,55	4,77	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
09.02.16	24,00	-	99,27	99,72	-0,45	82,16	52,93	29,23	4,80	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
10.02.16	24,00	-	100,03	100,46	-0,42	82,02	53,12	28,90	4,77	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
11.02.16	24,00	-	99,83	100,19	-0,36	81,31	52,93	28,38	4,71	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
12.02.16	24,00	-	100,12	100,43	-0,31	80,79	52,69	28,10	4,75	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
13.02.16	24,00	-	99,48	99,77	-0,30	80,12	52,15	27,97	4,77	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
14.02.16	24,00	-	99,34	99,64	-0,30	80,13	52,19	27,94	4,75	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
15.02.16	24,00	-	99,41	99,75	-0,34	80,40	52,30	28,10	4,74	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
16.02.16	24,00	-	97,98	98,39	-0,41	81,15	52,36	28,79	4,66	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
17.02.16	24,00	-	95,53	96,04	-0,51	81,56	51,94	29,62	4,63	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
18.02.16	24,00	-	95,83	96,40	-0,56	81,67	51,78	29,89	4,65	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
19.02.16	24,00	-	97,71	98,21	-0,50	81,75	52,25	29,50	4,80	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
20.02.16	24,00	-	99,08	99,54	-0,46	81,85	52,71	29,14	4,82	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
21.02.16	24,00	-	98,65	99,15	-0,50	82,13	52,57	29,56	4,83	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
22.02.16	24,00	-	98,18	98,66	-0,48	82,28	52,67	29,61	4,83	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
23.02.16	24,00	-	97,78	98,25	-0,48	82,17	52,67	29,50	4,79	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
Среднее	24,00	-	97,54	98,22	-0,68	84,20	53,32	30,88	4,70	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
Итого	744,00		3023,68	3044,87	-21,19						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016

печать энергосбыта

«_____» _____ г.