

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14736

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ-1 50

тр-д. ГВС ПРЭМ 40

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод ГВС | | | | | Обратный трубопровод ГВС | | | | | V5, м.куб | dT, С | dV м.куб | Q Гкал |
|----------|-------|--------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | | fG3, % | T3, С | P3, кгс/см | V3, м.куб | Q3, Гкал | fG4, % | T4, С | P4, кгс/см | V4, м.куб | Q4, Гкал | | | | |
| 23.01.16 | 24 | - | 66,53 | 6,00 | 49,126 | - | - | 51,54 | 5,00 | 27,772 | - | - | 14,99 | 21,354 | 1,838 |
| 24.01.16 | 24 | - | 66,69 | 6,00 | 51,929 | - | - | 51,98 | 5,00 | 28,323 | - | - | 14,71 | 23,606 | 1,992 |
| 25.01.16 | 24 | - | 66,60 | 6,00 | 49,208 | - | - | 51,99 | 5,00 | 28,844 | - | - | 14,61 | 20,364 | 1,779 |
| 26.01.16 | 24 | - | 66,48 | 6,00 | 46,756 | - | - | 51,81 | 5,00 | 29,323 | - | - | 14,68 | 17,432 | 1,591 |
| 27.01.16 | 24 | - | 66,59 | 6,00 | 50,352 | - | - | 52,52 | 5,00 | 30,979 | - | - | 14,07 | 19,373 | 1,727 |
| 28.01.16 | 24 | - | 66,59 | 6,00 | 50,942 | - | - | 52,86 | 5,00 | 31,743 | - | - | 13,74 | 19,199 | 1,716 |
| 29.01.16 | 24 | - | 66,52 | 6,00 | 50,476 | - | - | 52,28 | 5,00 | 30,347 | - | - | 14,24 | 20,129 | 1,772 |
| 30.01.16 | 24 | - | 66,60 | 6,00 | 50,153 | - | - | 53,09 | 5,00 | 30,378 | - | - | 13,51 | 19,776 | 1,729 |
| 31.01.16 | 24 | - | 66,63 | 6,00 | 52,460 | - | - | 52,79 | 5,00 | 30,582 | - | - | 13,84 | 21,878 | 1,882 |
| 01.02.16 | 24 | - | 66,50 | 6,00 | 50,092 | - | - | 52,22 | 5,00 | 29,450 | - | - | 14,28 | 20,642 | 1,794 |
| 02.02.16 | 24 | - | 66,44 | 6,00 | 48,347 | - | - | 51,77 | 5,00 | 28,066 | - | - | 14,67 | 20,281 | 1,760 |
| 03.02.16 | 24 | - | 66,51 | 6,00 | 49,930 | - | - | 52,23 | 5,00 | 29,352 | - | - | 14,28 | 20,578 | 1,789 |
| 04.02.16 | 24 | - | 66,48 | 6,00 | 49,784 | - | - | 51,97 | 5,00 | 29,292 | - | - | 14,51 | 20,492 | 1,789 |
| 05.02.16 | 24 | - | 66,50 | 6,00 | 50,406 | - | - | 52,17 | 5,00 | 28,866 | - | - | 14,33 | 21,540 | 1,847 |
| 06.02.16 | 24 | - | 66,46 | 6,00 | 50,118 | - | - | 51,83 | 5,00 | 28,770 | - | - | 14,63 | 21,348 | 1,841 |
| 07.02.16 | 24 | - | 66,62 | 6,00 | 53,033 | - | - | 52,18 | 5,00 | 29,374 | - | - | 14,44 | 23,659 | 2,002 |
| 08.02.16 | 24 | - | 66,56 | 6,00 | 51,254 | - | - | 52,43 | 5,00 | 30,252 | - | - | 14,14 | 21,002 | 1,827 |
| 09.02.16 | 24 | - | 66,53 | 6,00 | 49,523 | - | - | 52,31 | 5,00 | 30,650 | - | - | 14,22 | 18,873 | 1,693 |
| 10.02.16 | 24 | - | 67,25 | 6,00 | 52,735 | - | - | 52,85 | 5,00 | 29,687 | - | - | 14,40 | 23,048 | 1,979 |
| 11.02.16 | 24 | - | 69,77 | 6,00 | 49,923 | - | - | 54,37 | 5,00 | 29,700 | - | - | 15,41 | 20,222 | 1,870 |
| 12.02.16 | 24 | - | 68,57 | 6,00 | 48,934 | - | - | 53,17 | 5,00 | 28,713 | - | - | 15,40 | 20,221 | 1,830 |
| 13.02.16 | 24 | - | 68,53 | 6,00 | 50,144 | - | - | 53,18 | 5,00 | 27,754 | - | - | 15,35 | 22,390 | 1,962 |
| 14.02.16 | 24 | - | 69,85 | 6,00 | 50,708 | - | - | 54,06 | 5,00 | 28,622 | - | - | 15,79 | 22,086 | 1,996 |
| 15.02.16 | 24 | - | 70,73 | 6,00 | 47,560 | - | - | 54,09 | 5,00 | 28,189 | - | - | 16,64 | 19,371 | 1,840 |
| 16.02.16 | 24 | - | 70,50 | 6,00 | 48,588 | - | - | 54,19 | 5,00 | 28,541 | - | - | 16,31 | 20,047 | 1,880 |
| 17.02.16 | 24 | - | 66,49 | 6,00 | 50,171 | - | - | 51,76 | 5,00 | 28,577 | - | - | 14,74 | 21,593 | 1,858 |
| 18.02.16 | 24 | - | 66,54 | 6,00 | 49,738 | - | - | 51,87 | 5,00 | 28,995 | - | - | 14,67 | 20,743 | 1,807 |
| 19.02.16 | 24 | - | 66,58 | 6,00 | 50,523 | - | - | 52,36 | 5,00 | 30,583 | - | - | 14,22 | 19,941 | 1,764 |
| 20.02.16 | 24 | - | 66,58 | 6,00 | 52,001 | - | - | 52,51 | 5,00 | 29,956 | - | - | 14,07 | 22,045 | 1,891 |
| 21.02.16 | 24 | - | 66,56 | 6,00 | 52,876 | - | - | 52,22 | 5,00 | 28,500 | - | - | 14,34 | 24,376 | 2,033 |
| 22.02.16 | 24 | - | 66,53 | 6,00 | 49,981 | - | - | 52,01 | 5,00 | 29,206 | - | - | 14,52 | 20,775 | 1,808 |
| Среднее | 24,00 | - | 67,17 | 6,00 | 50,251 | - | - | 52,54 | 5,00 | 29,335 | - | - | 14,64 | 20,916 | 1,835 |
| Итого | 744,0 | - | | | 1557,772 | 0,000 | | | | 909,386 | 0,000 | 0,00 | | 648,386 | 56,89 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

353,878

204,359

149,519

13,04

Корректировка за прошлый месяц (-)

442,762

254,592

188,171

16,393

Итого за февраль 2016 :

1468,887

859,154

609,734

53,531646

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | M3, т | Q3, Гкал | M4, т | Q4, Гкал | V5, м.куб | Q, Гкал |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 23.01.16 00:00 | 43529,284 | - | 21044,543 | - | - | 1847,658 |
| 23.02.16 01:00 | 45089,628 | - | 21955,219 | - | - | 1904,644 |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 29.02.2016