

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-6  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14736

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ-1 50

тр-д. ГВС ПРЭМ 40

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	87,72	9,20	176,697	-	-	55,92	4,60	172,427	-	31,81	4,271	-	-	-	5,881
24.01.16	24	-	86,85	9,20	176,869	-	-	56,02	4,60	172,529	-	30,83	4,340	-	-	-	5,718
25.01.16	24	-	84,93	9,20	177,558	-	-	55,43	4,60	173,190	-	29,50	4,367	-	-	-	5,501
26.01.16	24	-	82,21	9,20	179,264	-	-	55,37	4,60	174,608	-	26,84	4,656	-	-	-	5,090
27.01.16	24	-	74,13	9,20	179,806	-	-	51,80	4,60	175,069	-	22,33	4,737	-	-	-	4,271
28.01.16	24	-	63,38	9,20	179,127	-	-	45,92	4,60	174,691	-	17,46	4,436	-	-	-	3,346
29.01.16	24	-	63,04	9,20	178,078	-	-	45,20	4,60	173,710	-	17,84	4,368	-	-	-	3,390
30.01.16	24	-	61,63	9,20	178,544	-	-	44,74	4,60	174,182	-	16,90	4,362	-	-	-	3,226
31.01.16	24	-	62,59	9,20	178,923	-	-	45,21	4,60	174,522	-	17,38	4,401	-	-	-	3,322
01.02.16	24	-	69,13	9,20	179,025	-	-	48,59	4,60	174,513	-	20,54	4,511	-	-	-	3,913
02.02.16	24	-	70,94	9,20	178,856	-	-	49,60	4,60	174,318	-	21,34	4,538	-	-	-	4,058
03.02.16	24	-	67,04	9,20	178,998	-	-	47,68	4,60	174,464	-	19,36	4,534	-	-	-	3,697
04.02.16	24	-	66,62	9,20	179,307	-	-	47,14	4,60	174,717	-	19,48	4,590	-	-	-	3,725
05.02.16	24	-	69,22	9,20	179,263	-	-	48,51	4,60	174,598	-	20,70	4,665	-	-	-	3,954
06.02.16	24	-	68,07	9,20	178,227	-	-	47,32	4,60	173,719	-	20,75	4,508	-	-	-	3,927
07.02.16	24	-	64,66	9,20	177,450	-	-	45,83	4,60	172,807	-	18,83	4,643	-	-	-	3,568
08.02.16	24	-	62,03	9,20	178,190	-	-	44,51	4,60	173,597	-	17,53	4,593	-	-	-	3,343
09.02.16	24	-	61,93	9,20	178,224	-	-	44,61	4,60	173,722	-	17,31	4,501	-	-	-	3,301
10.02.16	24	-	60,79	9,20	178,367	-	-	44,19	4,60	173,939	-	16,60	4,427	-	-	-	3,172
11.02.16	24	-	59,56	9,20	178,475	-	-	43,54	4,60	174,053	-	16,02	4,422	-	-	-	3,067
12.02.16	24	-	62,29	9,20	178,206	-	-	44,72	4,60	173,733	-	17,57	4,473	-	-	-	3,346
13.02.16	24	-	64,65	9,20	177,576	-	-	46,01	4,60	173,197	-	18,65	4,379	-	-	-	3,528
14.02.16	24	-	64,99	9,20	178,118	-	-	46,33	4,60	173,640	-	18,66	4,477	-	-	-	3,547
15.02.16	24	-	64,87	9,20	179,081	-	-	46,18	4,60	174,568	-	18,70	4,514	-	-	-	3,572
16.02.16	24	-	67,58	9,20	179,316	-	-	47,37	4,60	174,707	-	20,21	4,609	-	-	-	3,859
17.02.16	24	-	72,48	9,20	179,142	-	-	49,52	4,60	174,456	-	22,97	4,686	-	-	-	4,362
18.02.16	24	-	73,48	9,20	180,736	-	-	50,42	4,60	175,890	-	23,06	4,846	-	-	-	4,429
19.02.16	24	-	68,54	9,20	182,022	-	-	48,25	4,60	177,154	-	20,30	4,869	-	-	-	3,946
20.02.16	24	-	66,53	9,20	181,265	-	-	47,11	4,60	176,486	-	19,42	4,779	-	-	-	3,762
21.02.16	24	-	67,45	9,20	177,601	-	-	47,38	4,60	172,913	-	20,07	4,688	-	-	-	3,803
22.02.16	24	-	67,78	9,20	179,474	-	-	47,64	4,60	174,691	-	20,14	4,782	-	-	-	3,858
Среднее	24,00	-	68,62	9,20	178,767	-	-	48,00	4,60	174,220	-	20,62	4,548	-	-	-	3,919
Итого	744,0	-			5541,783	0,000				5400,810	0,000		140,973	0,00	0,00	0,00	121,48

Ориентировочно до конца месяца(+)

1259,556

1226,297

33,259

28,02

Корректировка за прошлый месяц (-)

1563,597

1526,980

36,617

51,22

**Итого за февраль 2016 :**

5237,742

5100,126

137,615

98,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	107984,067	-	108260,526	-	-	-	2304,790	
23.02.16 01:00	113533,847	-	113669,082	-	-	-	2426,282	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата 29.02.2016