

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-6  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14728

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС ПРЭМ 40

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	87,97	9,20	212,972	-	-	59,35	4,60	211,394	-	28,62	1,578	-	-	-	6,215
24.01.16	24	-	87,06	9,20	212,938	-	-	59,25	4,60	211,429	-	27,81	1,509	-	-	-	6,036
25.01.16	24	-	85,11	9,20	213,152	-	-	58,39	4,60	211,749	-	26,72	1,403	-	-	-	5,801
26.01.16	24	-	82,44	9,20	214,556	-	-	57,36	4,60	213,291	-	25,08	1,265	-	-	-	5,477
27.01.16	24	-	74,00	9,20	214,648	-	-	53,45	4,60	213,164	-	20,55	1,484	-	-	-	4,504
28.01.16	24	-	63,41	9,20	212,201	-	-	47,62	4,60	211,158	-	15,79	1,043	-	-	-	3,418
29.01.16	24	-	63,29	9,20	210,904	-	-	47,08	4,60	209,817	-	16,20	1,087	-	-	-	3,487
30.01.16	24	-	61,66	9,20	211,110	-	-	46,59	4,60	210,004	-	15,08	1,106	-	-	-	3,252
31.01.16	24	-	62,96	9,20	211,576	-	-	47,27	4,60	210,039	-	15,69	1,537	-	-	-	3,410
01.02.16	24	-	69,44	9,20	212,454	-	-	50,92	4,60	211,107	-	18,53	1,346	-	-	-	4,024
02.02.16	24	-	71,05	9,20	212,386	-	-	51,60	4,60	211,168	-	19,45	1,218	-	-	-	4,213
03.02.16	24	-	67,08	9,20	212,234	-	-	49,58	4,60	210,914	-	17,50	1,320	-	-	-	3,798
04.02.16	24	-	66,89	9,20	212,329	-	-	49,08	4,60	211,061	-	17,81	1,267	-	-	-	3,862
05.02.16	24	-	69,38	9,20	212,861	-	-	50,53	4,60	211,469	-	18,85	1,392	-	-	-	4,102
06.02.16	24	-	68,27	9,20	212,261	-	-	49,41	4,60	210,853	-	18,86	1,408	-	-	-	4,092
07.02.16	24	-	64,66	9,20	211,012	-	-	47,57	4,60	209,764	-	17,09	1,248	-	-	-	3,682
08.02.16	24	-	62,25	9,20	211,687	-	-	46,33	4,60	210,515	-	15,92	1,173	-	-	-	3,442
09.02.16	24	-	62,03	9,20	211,563	-	-	46,32	4,60	210,367	-	15,71	1,197	-	-	-	3,397
10.02.16	24	-	60,89	9,20	211,476	-	-	45,77	4,60	210,335	-	15,12	1,141	-	-	-	3,268
11.02.16	24	-	59,68	9,20	211,464	-	-	45,05	4,60	210,296	-	14,63	1,168	-	-	-	3,165
12.02.16	24	-	62,61	9,20	211,379	-	-	46,57	4,60	210,092	-	16,03	1,287	-	-	-	3,466
13.02.16	24	-	64,86	9,20	210,099	-	-	47,86	4,60	208,816	-	16,99	1,283	-	-	-	3,650
14.02.16	24	-	65,06	9,20	210,451	-	-	48,12	4,60	209,175	-	16,94	1,276	-	-	-	3,646
15.02.16	24	-	65,10	9,20	211,239	-	-	48,04	4,60	209,989	-	17,06	1,250	-	-	-	3,683
16.02.16	24	-	67,81	9,20	211,438	-	-	49,28	4,60	210,200	-	18,53	1,238	-	-	-	3,998
17.02.16	24	-	72,88	9,20	212,466	-	-	52,65	4,60	210,686	-	20,23	1,780	-	-	-	4,413
18.02.16	24	-	73,56	9,20	215,934	-	-	53,14	4,60	214,393	-	20,42	1,541	-	-	-	4,513
19.02.16	24	-	68,60	9,20	216,968	-	-	50,27	4,60	215,439	-	18,33	1,528	-	-	-	4,073
20.02.16	24	-	66,75	9,20	215,919	-	-	49,06	4,60	214,492	-	17,69	1,427	-	-	-	3,909
21.02.16	24	-	67,63	9,20	211,636	-	-	49,26	4,60	210,240	-	18,36	1,397	-	-	-	3,975
22.02.16	24	-	68,01	9,20	213,894	-	-	49,66	4,60	212,475	-	18,35	1,419	-	-	-	4,015
Среднее	24,00	-	68,79	9,20	212,491	-	-	50,08	4,60	211,158	-	18,71	1,333	-	-	-	4,064
Итого	744,0	-	-	-	6587,207	0,000	-	-	-	6545,891	0,000	-	41,316	0,00	0,00	0,00	125,98

Ориентировочно до конца месяца(+)

1498,255

1487,926

10,329

28,89

Корректировка за прошлый месяц (-)

1888,896

1875,681

13,219

54,34

**Итого за февраль 2016 :**

6196,565

6158,135

38,426

100,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	126390,372	-	123171,900	-	-	-	2562,758	
23.02.16 01:00	132986,911	-	129727,064	-	-	-	2688,743	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата \_\_\_\_\_

29.02.2016