Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8064.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 145 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 145 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховской д.133 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206903-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206903 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,282 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=271,68 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dМ,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dМ,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	286,40	286,56	-0,16	59,73	47,58	12,15	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,49
25.02.16	24,00	-	286,40	286,56	-0,16	59,73	47,58	12,15	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,49
26.02.16	24,00	-	286,40	286,56	-0,16	59,73	47,58	12,15	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,49
27.02.16	24,00	-	286,40	286,56	-0,16	59,73	47,58	12,15	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,49
28.02.16	24,00	-	286,40	286,56	-0,16	59,73	47,58	12,15	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,49
29.02.16	24,00	-	286,40	286,56	-0,16	59,73	47,58	12,15	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,49
Среднее	24,00	-	286,40	286,56	-0,16	59,73	47,58	12,15	7,00	5,00	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
Итого	144,00		1718,42	1719,38	-0,96						20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	5500,96	5575,26	0,00	-	0,00	-	91,79	-	-
	24.02.16 02:00	14424,13	14673,90	0,00	-	0,00	-	207,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,91** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 г.

печать энергосбыта

+ гвс 1.03-31.03