Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319029-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319029 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
25.10.15	24,00	-	72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
26.10.15	24,00	-	72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
27.10.15	24,00	-	72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
28.10.15	24,00	-	72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
29.10.15	24,00	-	72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
30.10.15	24,00	-	72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
31.10.15	24,00	-	72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
Среднее	24,00	-	72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
Итого	192,00		576,01	568,47	7,54						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «_____» 29 ФЕВ 2016 г.

досчет 24.10-31.10.15