Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206925
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

68,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	176,71	142,90	33,81	93,52	47,84	45,68	8,00	4,90	6,75	31,69	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90	-	93,22	0,00	2,96			9,71
25.01.16	24,00	-	178,03	147,94	30,09	90,54	47,84	42,70	7,96	4,64	6,54	27,93	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92	-	90,00	0,00	2,52			9,06
26.01.16	24,00	-	176,23	145,47	30,76	88,76	47,23	41,53	7,90	4,68	6,26	28,50	0,00	0,00	29,48	0,00	29,48	-	88,51	0,00	2,53			8,79
27.01.16	24,00	-	179,33	148,21	31,12	88,29	48,20	40,09	7,99	4,62	6,18	28,65	0,00	0,00	29,66	0,00	29,66	-	87,93	0,00	2,52			8,70
28.01.16	24,00	-	181,99	149,69	32,30	84,42	47,56	36,86	8,02	4,58	5,75	29,75	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70	-	84,04	0,00	2,50			8,26
29.01.16	24,00	-	181,01	150,04	30,97	83,69	47,27	36,42	8,05	4,62	5,67	28,64	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	-	83,69	0,00	2,40			8,07
30.01.16	24,00	-	181,82	150,07	31,75	82,45	47,19	35,26	8,06	4,61	5,50	29,54	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	-	81,99	0,00	2,42			7,92
31.01.16	24,00	-	183,95	149,45	34,50	79,44	46,23	33,21	8,02	4,61	5,17	32,24	0,00	0,00	33,13	0,00	33,13	-	79,04	0,00	2,55			7,71
01.02.16	24,00	-	182,00	149,92	32,08	78,69	45,68	33,01	8,04	4,64	5,12	29,91	0,00	0,00	30,73	0,00	30,73	-	78,83	0,00	2,36			7,48
02.02.16	24,00	-	182,34	150,00	32,34	79,06	45,82	33,24	8,02	4,61	5,17	30,05	0,00	0,00	30,89	0,00	30,89	-	79,03	0,00	2,38			7,55
03.02.16	24,00	-	183,24	152,16	31,08	79,99	46,53	33,46	8,03	4,50	5,30	28,67	0,00	0,00	29,48	0,00	29,48	-	79,92	0,00	2,29			7,59
04.02.16	24,00	-	183,23	151,10	32,13	79,05	45,84	33,21	8,06	4,59	5,22	29,75	0,00	0,00	30,58	0,00	30,58	-	79,03	0,00	2,35			7,57
05.02.16	24,00	-	181,64	149,46	32,18	79,09	45,61	33,48	7,96	4,58	5,20	29,81	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	-	79,02	0,00	2,36			7,56
06.02.16	24,00	-	181,76	148,94	32,82	79,03	45,08	33,95	7,95	4,60	5,26	30,38	0,00	0,00	31,24	0,00	31,24	-	78,98	0,00	2,40			7,66
07.02.16	24,00	-	186,18	150,34	35,84	79,21	45,38	33,83	7,96	4,53	5,29	33,32	0,00	0,00	34,27	0,00	34,27	-	79,20	0,00	2,64			7,93
08.02.16	24,00	-	183,19	149,58	33,61	79,11	45,36	33,75	7,96	4,57	5,25	31,17	0,00	0,00	32,05	0,00	32,05	-	79,07	0,00	2,47	-	-	7,72
09.02.16	24,00	-	183,19	149,58	33,61	79,11	45,36	33,75	7,96	4,57	5,25	31,17	0,00	0,00	32,05	0,00	32,05	-	79,07	0,00	2,47	-	-	7,72
10.02.16	24,00	-	183,19	149,58	33,61	79,11	45,36	33,75	7,96	4,57	5,25	31,17	0,00	0,00	32,05	0,00	32,05	-	79,07	0,00	2,47	-	-	7,72
11.02.16	24,00	-	184,88	152,46	32,42	77,51	45,53	31,98	8,02	4,49	5,08	29,97	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80	-	77,23	0,00	2,31			7,40
12.02.16	24,00	-	183,67	151,76	31,91	77,05	45,21	31,84	8,01	4,51	5,02	29,64	0,00	0,00	30,44	0,00	30,44	-	77,03	0,00	2,29			7,30
13.02.16	24,00	-	187,51	151,27	36,24	77,11	45,29	31,82	7,98	4,50	5,00	33,88	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	-	77,13	0,00	2,61			7,62
14.02.16	24,00	-	187,11	151,72	35,39	77,52	45,49	32,03	7,99	4,49	5,05	33,02	0,00	0,00	33,92	0,00	33,92	-	77,59	0,00	2,56			7,61
15.02.16	24,00	-	182,67	150,10	32,57	78,13	45,56	32,57	7,91	4,49	5,08	30,24	0,00	0,00	31,08	0,00	31,08	-	78,01	0,00	2,36			7,44
16.02.16	24,00	-	180,03	146,64	33,39	78,49	45,15	33,34	7,80	4,54	5,08	31,09	0,00	0,00	31,95	0,00	31,95	-	78,39	0,00	2,44			7,52
17.02.16	24,00	-	179,00	147,44	31,56	78,64	44,94	33,70	7,93	4,63	5,16	29,23	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	-	78,54	0,00	2,30			7,46
18.02.16	24,00	-	181,99	149,81	32,18	78,79	45,16	33,63	8,06	4,66	5,23	29,92	0,00	0,00	30,76	0,00	30,76	-	78,70	0,00	2,36			7,58
19.02.16	24,00	-	182,64	151,31	31,33	78,96	45,49	33,47	8,12	4,65	5,27	28,92	0,00	0,00	29,74	0,00	29,74	-	78,92	0,00	2,28			7,55
20.02.16	24,00	-	184,12	150,53	33,59	79,21	45,47	33,74	8,08	4,64	5,29	31,02	0,00	0,00	31,91	0,00	31,91	-	79,19	0,00	2,46			7,75
21.02.16	24,00	-	183,45	150,00	33,45	79,39	45,55	33,84	8,03	4,62	5,29	30,79	0,00	0,00	31,68	0,00	31,68	-	79,35	0,00	2,45			7,74
22.02.16	24,00	-	182,56	149,58	32,98	79,32	45,59	33,73	8,03	4,64	5,26	30,35	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	-	79,31	0,00	2,41			7,67
23.02.16	24,00	-	184,62	149,96	34,66	79,35	45,76	33,59	8,05	4,64	5,27	31,91	0,00	0,00	32,82	0,00	32,82	-	79,32	0,00	2,53			7,80
Среднее	24,00	-	182,36	149,58	32,78	80,71	45,99	34,72	8,00	4,60	5,39	30,40	-	-	31,29	-	31,29	-	80,59	-	2,45	-	-	7,84
Итого	744,00		5653,29	4637,01	1016,28						167,22	942,32	0,00	0,00	969,89	0,00	969,89	0,00			75,92	0,00	0,00	243,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	22120,24	23343,79	5986,18	0,00	6122,43	0,00	381,35	-	-
	24.02.16 02:00	27364,78	27989,37	6920,65	0,00	7084,19	0,00	591,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 242,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 969,89 куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

печать энергосбыта

ПУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.