Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401590-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1401590 Режим (схема):
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 83,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	111,92	94,85	17,08	89,61	55,57	34,04	7,16	3,35	3,78	11,52	0,00	11,52	11,89	0,00	11,89	-	87,61	0,00	0,99			4,77
25.01.16	24,00	-	114,77	97,34	17,43	90,25	56,40	33,85	7,18	3,19	3,92	11,96	0,00	11,96	12,31	0,00	12,31	-	82,07	0,00	0,96			4,88
26.01.16	24,00	-	115,64	100,48	15,15	88,09	56,13	31,96	7,15	2,91	3,70	9,72	0,00	9,72	10,05	0,00	10,05	-	87,67	0,00	0,85			4,56
27.01.16	24,00	-	115,51	100,32	15,19	86,42	55,60	30,82	7,18	2,92	3,58	9,71	0,00	9,71	10,03	0,00	10,03	-	86,04	0,00	0,84			4,41
28.01.16	24,00	-	116,56	100,10	16,46	86,02	56,01	30,01	7,20	2,89	3,50	10,90	0,00	10,90	11,25	0,00	11,25	-	85,65	0,00	0,93			4,43
29.01.16	24,00	-	114,15	99,37	14,77	82,65	54,68	27,97	7,16	2,90	3,24	9,25	0,00	9,25	9,53	0,00	9,53	-	82,25	0,00	0,76			4,01
30.01.16	24,00	-	118,15	101,07	17,08	81,62	54,09	27,53	7,18	2,93	3,25	11,52	0,00	11,52	11,86	0,00	11,86	-	81,32	0,00	0,94			4,19
31.01.16	24,00	-	118,14	101,03	17,10	80,89	53,85	27,04	7,18	2,94	3,19	11,61	0,00	11,61	11,95	0,00	11,95	-	80,58	0,00	0,94			4,12
01.02.16	24,00	-	117,59	101,26	16,33	78,05	52,67	25,38	7,18	2,92	3,01	10,84	0,00	10,84	11,14	0,00	11,14	-	77,75	0,00	0,84			3,85
02.02.16	24,00	-	117,63	99,64	17,98	76,92	51,97	24,95	7,20	2,93	2,93	12,33	0,00	12,33	12,66	0,00	12,66	-	76,63	0,00	0,95			3,88
03.02.16	24,00	-	115,46	100,10	15,36	77,43	52,11	25,32	7,16	2,94	2,97	9,91	0,00	9,91	10,18	0,00	10,18	-	77,12	0,00	0,77			3,73
04.02.16	24,00	-	117,37	101,35	16,02	78,22	52,61	25,61	7,16	2,85	3,04	10,48	0,00	10,48	10,77	0,00	10,77	-	77,93	0,00	0,82			3,86
05.02.16	24,00	-	116,14	100,31	15,84	77,43	52,03	25,40	7,18	2,90	2,99	10,30	0,00	10,30	10,57	0,00	10,57	-	77,10	0,00	0,80			3,78
06.02.16	24,00	-	116,65	99,10	17,55	77,47	51,80	25,67	7,09	2,90	2,98	12,12	0,00	12,12	12,45	0,00	12,45	-	77,18	0,00	0,94			3,91
07.02.16	24,00	-	116,59	98,46	18,12	77,34	51,33	26,01	7,11	2,89	2,98	12,79	0,00	12,79	13,14	0,00	13,14	-	77,01	0,00	0,99			3,97
08.02.16	24,00	-	114,11	97,58	16,53	77,41	51,51	25,90	7,12	2,86	2,95	11,20	0,00	11,20	11,50	0,00	11,50	-	77,03	0,00	0,87			3,82
09.02.16	24,00	-	116,05	99,11	16,94	77,38	51,70	25,68	7,13	2,85	2,97	11,61	0,00	11,61	11,92	0,00	11,92	-	77,06	0,00	0,90			3,87
10.02.16	24,00	-	117,06	100,51	16,55	77,34	51,97	25,37	7,16	2,82	2,97	11,29	0,00	11,29	11,59	0,00	11,59	-	77,04	0,00	0,87			3,84
11.02.16	24,00	-	116,99	100,29	16,70	76,70	51,72	24,98	7,12	2,83	2,91	11,50	0,00	11,50	11,81	0,00	11,81	-	76,40	0,00	0,88			3,79
12.02.16	24,00	-	114,82	99,81	15,01	76,30	51,59	24,71	7,15	2,82	2,86	9,93	0,00	9,93	10,19	0,00	10,19	-	75,99	0,00	0,75			3,62
13.02.16	24,00	-	116,23	100,35	15,89	75,47	51,11	24,36	7,14	2,85	2,84	10,74	0,00	10,74	11,01	0,00	11,01	-	75,19	0,00	0,81			3,65
14.02.16	24,00	-	116,35	98,90	17,45	75,59	51,15	24,44	7,12	2,85	2,81	12,36	0,00	12,36	12,68	0,00	12,68	-	75,29	0,00	0,93			3,75
15.02.16	24,00	-	115,77	99,01	16,77	75,77	51,24	24,53	7,14	2,82	2,82	11,75	0,00	11,75	12,06	0,00	12,06	-	75,46	0,00	0,89			3,71
16.02.16	24,00	-	117,03	99,62	17,41	76,46	51,46	25,00	7,04	2,82	2,89	12,32	0,00	12,32	12,65	0,00	12,65	-	76,17	0,00	0,94			3,83
17.02.16	24,00	-	112,63	96,82	15,81	76,71	51,17	25,54	6,91	2,88	2,86	10,88	0,00	10,88	11,17	0,00	11,17	-	76,39	0,00	0,83			3,69
18.02.16	24,00	-	113,62	98,05	15,57	76,84	51,09	25,75	7,04	2,97	2,92	10,54	0,00	10,54	10,82	0,00	10,82	-	76,53	0,00	0,81			3,73
19.02.16	24,00	-	107,02	91,63	15,39	76,88	49,01	27,87	7,20	3,00	2,92	10,66	0,00	10,66	10,94	0,00	10,94	-	76,43	0,00	0,82			3,74
20.02.16	24,00	-	102,02	88,45	13,57	76,86	48,34	28,52	7,26	2,99	2,84	9,50	0,00	9,50	9,75	0,00	9,75	-	76,29	0,00	0,73			3,57
21.02.16	24,00	-	106,58	90,53	16,05	77,12	49,08	28,04	7,22	2,98	2,81	12,70	0,00	12,70	13,04	0,00	13,04	-	76,78	0,00	0,98			3,79
22.02.16	24,00	-	103,56	89,69	13,87	77,29	49,12	28,17	7,18	2,97	2,79	10,59	0,00	10,59	10,88	0,00	10,88	-	76,88	0,00	0,82			3,61
23.02.16	24,00		104,05	89,56	14,50	77,09	48,85	28,24	7,22	2,98	2,81	10,93	-	10,93	11,22	-	11,22	-	76,65	-	0,84	-	-	3,66
Среднее	24,00	-	114,07	97,89	16,18	79,21	52,16	27,05	7,15	2,92	3,07	11,08	-	11,08	11,39	-	11,39	-	78,56	-	0,87	-	-	3,94
Итого	744,00		3536,16	3034,68	501,47						95,04	343,47	0,00	343,47	353,00	0,00	353,00	0,00			26,98	0,00	0,00	122,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.02.16 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: Суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **353,00** куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру 160

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.