Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 70 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36186-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36186 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2016 по 29.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.16	24,00		224,25	217,20	7,04	52,90	46,55	6,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
02.02.16	24,00		222,70	215,57	7,13	54,44	47,65	6,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
03.02.16	24,00		221,96	214,71	7,25	55,51	48,44	7,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
04.02.16	24,00		222,51	215,14	7,37	55,61	48,58	7,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
05.02.16	24,00		221,44	213,94	7,50	57,54	49,99	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
06.02.16	24,00		220,80	213,30	7,50	56,71	49,56	7,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
07.02.16	24,00		220,12	212,56	7,56	61,50	53,26	8,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
08.02.16	24,00		221,42	213,87	7,55	58,61	51,29	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
09.02.16	24,00		219,52	212,09	7,43	56,10	49,14	6,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
10.02.16	24,00		221,63	214,15	7,48	55,36	48,64	6,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
11.02.16	24,00		221,41	213,99	7,42	52,37	46,36	6,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
12.02.16	24,00		221,54	214,12	7,42	53,54	47,31	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
13.02.16	24,00		219,99	212,60	7,39	54,71	48,09	6,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
14.02.16	24,00		222,16	214,67	7,49	54,71	48,30	6,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
15.02.16	24,00		222,03	214,55	7,47	56,07	49,18	6,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
16.02.16	24,00	*	221,46	214,02	7,44	55,95	49,08	6,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
17.02.16	24,00		220,92	213,42	7,50	57,35	49,73	7,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
18.02.16	24,00		222,08	214,65	7,43	60,37	52,19	8,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
19.02.16	24,00		222,15	214,72	7,43	59,19	51,01	8,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
20.02.16	24,00		223,83	216,39	7,45	57,25	49,70	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
21.02.16	24,00		222,86	215,44	7,43	57,29	49,59	7,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
22.02.16	24,00		225,54	218,01	7,53	57,73	49,95	7,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
23.02.16	24,00		222,00	214,60	7,40	58,41	50,48	7,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
24.02.16	24,00		223,57	216,16	7,41	56,75	49,35	7,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
25.02.16	24,00		222,95	215,58	7,37	56,19	48,87	7,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
26.02.16	24,00		223,48	216,09	7,40	55,61	48,53	7,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
27.02.16	24,00		223,49	216,09	7,39	56,34	48,95	7,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
28.02.16	24,00		225,25	217,82	7,43	58,38	50,45	7,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
29.02.16	24,00		224,26	216,85	7,41	56,95	49,53	7,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
Среднее	24,00	-	222,32	214,91	7,41	56,53	49,30	7,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
Итого	696,00		6447,32	6232,31	215,01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

Отчет принят _____ / Нагибин В. В. /