Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 89 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8285.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 89
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207210-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207210

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 1,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,386 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=116,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	92,58	92,58	0,00	94,31	42,34	51,97	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
25.01.16	24,00	-	92,57	92,57	0,00	90,90	41,89	49,01	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
26.01.16	24,00	-	93,97	93,97	0,00	89,09	42,09	47,00	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
27.01.16	24,00	-	96,42	96,42	0,00	87,76	43,07	44,69	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
28.01.16	24,00	-	97,93	97,93	0,00	83,97	42,99	40,98	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
29.01.16	24,00	-	99,16	99,16	0,00	82,79	42,85	39,94	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
30.01.16	24,00	-	99,55	99,55	0,00	81,92	43,08	38,84	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
31.01.16	24,00	-	99,57	99,57	0,00	79,30	42,46	36,84	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
01.02.16	24,00	-	98,92	98,92	0,00	78,06	41,84	36,22	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
02.02.16	24,00	-	98,71	98,48	0,23	78,18	41,92	36,26	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,59
03.02.16	24,00	-	99,59	99,59	0,00	79,10	42,04	37,06	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
04.02.16	24,00	-	100,34	100,34	0,00	77,52	41,31	36,21	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
05.02.16	24,00	-	81,57	81,51	0,06	78,23	40,32	37,91	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
06.02.16	24,00	-	98,85	98,85	0,00	77,32	40,27	37,05	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
07.02.16	24,00	-	100,55	100,55	0,00	78,99	41,19	37,80	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
08.02.16	24,00	-	101,10	101,10	0,00	79,46	41,76	37,70	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
09.02.16	24,00	-	103,07	103,07	0,00	78,82	42,19	36,63	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
10.02.16	24,00	-	102,89	102,89	0,00	79,22	42,63	36,59	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
11.02.16	24,00	-	102,36	102,36	0,00	77,03	42,05	34,98	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
12.02.16	24,00	-	101,39	101,39	0,00	75,68	41,31	34,37	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
13.02.16	24,00	-	102,06	102,06	0,00	75,55	41,44	34,11	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
14.02.16	24,00	-	101,03	101,03	0,00	76,88	41,58	35,30	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
15.02.16	24,00	-	101,46	101,46	0,00	78,85	42,28	36,57	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
16.02.16	24,00	-	100,27	100,27	0,00	78,93	41,88	37,05	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
17.02.16	24,00	-	100,74	100,74	0,00	78,62	41,38	37,24	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
18.02.16	24,00	-	99,84	99,84	0,00	78,44	41,12	37,32	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
19.02.16	24,00	-	100,44	100,44	0,00	78,87	41,47	37,40	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
20.02.16	24,00	-	100,21	100,21	0,00	78,70	41,44	37,26	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
21.02.16	24,00	-	101,02	101,02	0,00	78,65	41,54	37,11	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
22.02.16	24,00	-	99,94	99,94	0,00	78,35	41,38	36,97	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
23.02.16	24,00	-	99,86	99,86	0,00	78,75	41,65	37,10	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
Среднее	24,00	-	98,97	98,96	0,01	80,27	41,83	38,43	7,00	5,00	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,80
Итого	744,00		3067,96	3067,67	0,29						117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	117,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	1629,03	1621,46	0,00	-	0,00	-	86,27	-	-
	24.02.16 03:00	4697,69	4689,83	0,00	-	0,00	-	203,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

АО "ДомТелеком" печать организации ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
печать энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.