Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 93 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 93
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207778-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207778
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 98,16 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	137,03	137,03	0,00	92,80	53,85	38,95	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
25.01.16	24,00	-	137,16	137,16	0,00	89,51	52,83	36,68	7,00	5,00	5,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,04
26.01.16	24,00	-	139,21	139,21	0,00	87,79	52,73	35,06	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
27.01.16	24,00	-	142,98	142,98	0,00	86,51	53,42	33,09	7,00	5,00	4,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,74
28.01.16	24,00	-	145,21	145,21	0,00	82,89	52,81	30,08	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
29.01.16	24,00	-	146,94	146,94	0,00	81,72	52,35	29,37	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
30.01.16	24,00	-	147,40	147,40	0,00	80,92	52,52	28,40	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
31.01.16	24,00	-	147,35	147,35	0,00	78,35	51,62	26,73	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
01.02.16	24,00	-	146,29	146,29	0,00	77,12	50,76	26,36	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
02.02.16	24,00	-	146,01	146,01	0,00	77,23	50,77	26,46	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
03.02.16	24,00	-	147,15	147,15	0,00	78,14	51,42	26,72	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
04.02.16	24,00	-	147,93	147,93	0,00	76,59	50,40	26,19	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
05.02.16	24,00	-	121,21	121,21	0,00	77,27	49,80	27,47	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
06.02.16	24,00	-	146,77	146,77	0,00	76,34	49,47	26,87	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
07.02.16	24,00	-	148,99	148,99	0,00	78,03	50,90	27,13	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
08.02.16	24,00	-	149,56	149,56	0,00	78,49	51,47	27,02	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
09.02.16	24,00	-	152,44	152,44	0,00	77,89	51,65	26,24	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
10.02.16	24,00	-	152,07	152,07	0,00	78,29	52,10	26,19	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
11.02.16	24,00	-	151,27	151,27	0,00	76,11	51,02	25,09	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
12.02.16	24,00	-	149,81	149,81	0,00	74,76	50,07	24,69	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
13.02.16	24,00	-	150,69	150,69	0,00	74,66	50,16	24,50	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
14.02.16	24,00	-	149,30	149,30	0,00	75,92	50,38	25,54	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
15.02.16	24,00	-	150,03	150,03	0,00	77,87	51,35	26,52	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
16.02.16	24,00	-	148,09	148,09	0,00	77,97	50,95	27,02	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
17.02.16	24,00	-	148,84	148,84	0,00	77,66	50,61	27,05	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
18.02.16	24,00	-	147,77	147,77	0,00	77,45	50,41	27,04	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
19.02.16	24,00	-	148,74	148,74	0,00	77,89	50,84	27,05	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
20.02.16	24,00	-	148,21	148,21	0,00	77,69	50,72	26,97	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
21.02.16	24,00	-	149,45	149,45	0,00	77,64	50,75	26,89	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
22.02.16	24,00	-	147,93	147,93	0,00	77,36	50,35	27,01	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
23.02.16	24,00	-	147,69	147,69	0,00	77,75	50,73	27,02	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
Среднее	24,00	-	146,44	146,44	-	79,25	51,26	27,98	7,00	5,00	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,09
Итого	744,00		4539,52	4539,52	0,00						126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	126,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	2405,01	2405,01	0,00	-	0,00	-	95,38	-	-
	24.02.16 03:00	6945,57	6945,57	0,00	-	0,00	-	222,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 126,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 0,00 Гкал;

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать организации

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.
печать энергосбыта