Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9027.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204838
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,264 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=254,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	318,92	318,92	0,00	72,32	58,77	13,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
25.01.16	24,00	-	310,73	310,73	0,00	71,32	58,01	13,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
26.01.16	24,00	-	315,17	315,17	0,00	68,79	56,62	12,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
27.01.16	24,00	-	318,89	318,89	0,00	66,64	55,54	11,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
28.01.16	24,00	-	319,82	319,82	0,00	61,90	52,33	9,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
29.01.16	24,00	-	321,15	321,15	0,00	62,74	52,88	9,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
30.01.16	24,00	-	320,90	320,90	0,00	62,79	52,99	9,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
31.01.16	24,00	-	320,34	320,34	0,00	62,25	52,70	9,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
01.02.16	24,00	-	311,94	311,94	0,00	62,31	52,73	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
02.02.16	24,00	-	308,41	308,41	0,00	60,79	51,44	9,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
03.02.16	24,00	-	306,99	306,99	0,00	60,18	50,82	9,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
04.02.16	24,00	-	298,44	298,44	0,00	59,49	49,91	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
05.02.16	24,00	-	294,13	294,13	0,00	59,34	49,64	9,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
06.02.16	24,00	-	290,27	290,27	0,00	59,26	49,19	10,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
07.02.16	24,00	-	292,89	292,89	0,00	60,18	50,02	10,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
08.02.16	24,00	-	297,73	297,73	0,00	59,67	49,87	9,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
09.02.16	24,00	-	304,20	304,20	0,00	59,77	50,20	9,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
10.02.16	24,00	-	307,55	307,55	0,00	59,81	50,44	9,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
11.02.16	24,00	-	306,77	306,77	0,00	59,61	50,33	9,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
12.02.16	24,00	-	301,52	301,52	0,00	58,76	49,55	9,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
13.02.16	24,00	-	298,97	298,97	0,00	59,05	49,70	9,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
14.02.16	24,00	-	297,64	297,64	0,00	59,41	49,85	9,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
15.02.16	24,00	-	294,23	294,23	0,00	59,63	49,88	9,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
16.02.16	24,00	-	288,56	288,56	0,00	59,59	49,56	10,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
17.02.16	24,00	-	285,72	285,72	0,00	60,25	49,84	10,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
18.02.16	24,00	-	285,54	285,54	0,00	60,28	49,87	10,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
19.02.16	24,00	-	292,21	292,21	0,00	60,26	50,13	10,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
20.02.16	24,00	-	287,70	287,70	0,00	59,78	49,68	10,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
21.02.16	24,00	-	286,13	286,13	0,00	59,52	49,41	10,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
22.02.16	24,00	-	285,40	285,40	0,00	59,48	49,38	10,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
23.02.16	24,00	-	288,53	288,53	0,00	59,67	49,61	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
Среднее	24,00	-	301,85	301,85	-	61,45	51,32	10,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
Итого	744,00		9357,39	9357,39	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	95,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	81418,88	81417,24	-	-	-	-	788,62	-	-
	24.02.16 02:00	90773,26	90771,62	-	-	-	-	883,59	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«___» _____ г.