Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9028.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО | Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	408,22	408,22	0,00	72,15	60,71	11,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
25.01.16	24,00	-	408,19	408,19	0,00	71,18	60,13	11,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
26.01.16	24,00	-	410,71	410,71	0,00	68,90	58,73	10,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
27.01.16	24,00	-	411,82	411,82	0,00	66,58	57,24	9,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
28.01.16	24,00	-	412,77	412,77	0,00	61,67	53,63	8,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
29.01.16	24,00	-	412,36	412,36	0,00	62,60	54,23	8,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
30.01.16	24,00	-	412,42	412,42	0,00	62,68	54,43	8,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
31.01.16	24,00	-	406,95	406,95	0,00	62,08	54,07	8,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
01.02.16	24,00	-	405,84	405,84	0,00	62,19	54,09	8,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
02.02.16	24,00	-	412,70	412,70	0,00	60,68	52,94	7,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
03.02.16	24,00	-	412,92	412,92	0,00	60,06	52,42	7,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
04.02.16	24,00	-	409,70	409,70	0,00	59,36	51,65	7,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
05.02.16	24,00	-	409,65	409,65	0,00	59,21	51,51	7,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
06.02.16	24,00	-	410,46	410,46	0,00	59,09	51,12	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
07.02.16	24,00	-	412,50	412,50	0,00	60,02	52,00	8,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
08.02.16	24,00	-	412,69	412,69	0,00	59,53	51,80	7,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
09.02.16	24,00	-	412,48	412,48	0,00	59,63	51,94	7,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
10.02.16	24,00	-	412,89	412,89	0,00	59,68	52,06	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
11.02.16	24,00	-	412,77	412,77	0,00	59,49	51,92	7,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
12.02.16	24,00	-	411,01	411,01	0,00	58,62	51,19	7,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
13.02.16	24,00	-	412,34	412,34	0,00	58,90	51,38	7,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
14.02.16	24,00	-	412,05	412,05	0,00	59,24	51,62	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
15.02.16	24,00	-	411,46	411,46	0,00	59,50	51,76	7,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
16.02.16	24,00	-	409,81	409,81	0,00	59,42	51,57	7,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
17.02.16	24,00	-	410,66	410,66	0,00	60,09	51,99	8,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
18.02.16	24,00	-	410,93	410,93	0,00	60,14	52,05	8,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
19.02.16	24,00	-	411,80	411,80	0,00	60,11	52,14	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
20.02.16	24,00	-	408,85	408,85	0,00	59,67	51,76	7,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
21.02.16	24,00	-	407,63	407,63	0,00	59,39	51,51	7,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
22.02.16	24,00	-	407,82	407,82	0,00	59,33	51,45	7,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
23.02.16	24,00	-	409,47	409,47	0,00	59,54	51,65	7,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
Среднее	24,00	-	410,71	410,71	-	61,31	53,12	8,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38
Итого	744,00		12731,87	12731,87	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 12:00	175044,70	175094,79	-	-	-	-	1507,94	-	-
	24.02.16 01:00	187607,12	187657,21	-	-	-	-	1610,58	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.