Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8985.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	102,50	102,50	0,00	96,78	54,49	42,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
25.01.16	24,00	-	102,50	102,50	0,00	93,21	53,39	39,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
26.01.16	24,00	-	103,72	103,72	0,00	91,17	53,09	38,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
27.01.16	24,00	-	105,85	105,85	0,00	89,67	53,78	35,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
28.01.16	24,00	-	107,13	107,13	0,00	86,08	52,80	33,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
29.01.16	24,00	-	108,22	108,22	0,00	84,93	52,03	32,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
30.01.16	24,00	-	108,43	108,43	0,00	83,95	52,26	31,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
31.01.16	24,00	-	108,33	108,33	0,00	81,27	51,40	29,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
01.02.16	24,00	-	107,70	107,70	0,00	79,95	50,61	29,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
02.02.16	24,00	-	107,57	107,57	0,00	80,01	50,19	29,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
03.02.16	24,00	-	108,00	108,00	0,00	81,07	50,64	30,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
04.02.16	24,00	-	108,37	108,37	0,00	79,46	49,59	29,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
05.02.16	24,00	-	108,99	108,99	0,00	80,26	50,07	30,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
06.02.16	24,00	-	107,15	107,15	0,00	79,25	48,85	30,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
07.02.16	24,00	-	108,56	108,56	0,00	80,98	49,98	31,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
08.02.16	24,00	-	108,90	108,90	0,00	81,40	50,45	30,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
09.02.16	24,00	-	110,18	110,18	0,00	80,76	50,58	30,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
10.02.16	24,00	-	109,70	109,70	0,00	81,13	50,74	30,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
11.02.16	24,00	-	92,54	94,50	-1,96	78,84	49,15	29,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
12.02.16	24,00	-	108,00	108,00	0,00	77,49	48,90	28,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
13.02.16	24,00	-	109,35	109,35	0,00	77,33	49,01	28,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
14.02.16	24,00	-	108,34	108,34	0,00	78,78	49,42	29,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
15.02.16	24,00	-	108,74	108,74	0,00	80,80	50,59	30,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
16.02.16	24,00	-	107,64	107,64	0,00	80,91	50,29	30,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
17.02.16	24,00	-	108,29	108,29	0,00	80,58	49,92	30,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
18.02.16	24,00	-	107,47	107,47	0,00	80,36	49,69	30,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
19.02.16	24,00	-	108,13	108,13	0,00	80,64	50,11	30,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
20.02.16	24,00	-	107,94	107,94	0,00	80,40	49,86	30,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
21.02.16	24,00	-	108,85	108,85	0,00	80,32	49,83	30,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
22.02.16	24,00	-	107,70	107,70	0,00	80,20	49,84	30,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
23.02.16	24,00	-	107,32	107,32	0,00	80,68	50,37	30,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
Среднее	24,00	-	107,16	107,23	-0,06	82,21	50,71	31,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38
Итого	744,00		3322,11	3324,07	-1,96						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	1426,65	1426,65	-	-	-	-	61,84	-	-
	24.02.16 01:00	4749,04	4751,00	-	-	-	-	166,47	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.