Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1314566 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	95,16	92,08	3,08	94,78	48,91	45,87	5,77	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
25.01.16	24,00	-	96,10	92,99	3,11	94,70	49,64	45,06	5,85	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
26.01.16	24,00	-	96,21	92,98	3,23	91,22	48,64	42,58	5,84	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
27.01.16	24,00	-	97,45	94,24	3,21	89,36	48,57	40,79	5,90	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
28.01.16	24,00	-	99,55	96,22	3,33	87,96	49,31	38,65	6,05	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
29.01.16	24,00	-	100,76	97,41	3,35	84,39	48,81	35,58	6,14	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
30.01.16	24,00	-	101,74	98,35	3,40	83,32	48,32	35,00	6,17	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
31.01.16	24,00	-	101,97	98,65	3,32	82,36	48,32	34,04	6,18	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
01.02.16	24,00	-	101,94	98,70	3,24	79,76	47,41	32,35	6,18	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
02.02.16	24,00	-	101,37	97,94	3,43	78,48	46,59	31,89	6,15	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
03.02.16	24,00	-	101,08	97,98	3,11	78,53	46,29	32,24	6,16	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
04.02.16	24,00	-	101,54	98,20	3,33	79,60	46,91	32,69	6,18	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
05.02.16	24,00	-	101,79	98,56	3,23	78,06	45,96	32,10	6,16	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
06.02.16	24,00	-	102,31	99,04	3,26	78,83	46,25	32,58	6,16	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
07.02.16	24,00	-	100,59	97,36	3,23	77,83	44,97	32,86	6,04	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
08.02.16	24,00	-	102,10	98,71	3,39	79,49	46,12	33,37	6,14	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
09.02.16	24,00	-	102,42	98,98	3,44	79,92	46,70	33,22	6,15	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
10.02.16	24,00	-	103,77	100,36	3,41	79,32	46,97	32,35	6,19	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
11.02.16	24,00	-	103,37	100,09	3,28	79,70	47,28	32,42	6,20	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
12.02.16	24,00	-	102,90	99,70	3,20	77,49	46,37	31,12	6,21	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
13.02.16	24,00	-	102,12	98,89	3,23	76,16	45,51	30,65	6,16	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
14.02.16	24,00	-	102,81	99,44	3,37	76,03	45,54	30,49	6,16	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
15.02.16	24,00	-	101,84	98,64	3,20	77,40	45,76	31,64	6,15	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
16.02.16	24,00	-	102,32	99,00	3,32	79,39	46,62	32,77	6,17	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
17.02.16	24,00	-	101,16	97,88	3,29	79,49	46,28	33,21	6,10	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
18.02.16	24,00	-	101,81	98,40	3,41	79,15	46,02	33,13	6,05	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
19.02.16	24,00	-	100,95	97,71	3,24	78,92	45,76	33,16	6,07	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
20.02.16	24,00	-	101,65	98,25	3,39	79,22	46,19	33,03	6,11	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
21.02.16	24,00	-	101,37	98,07	3,30	79,00	45,98	33,02	6,09	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
22.02.16	24,00	-	102,22	98,84	3,39	78,92	45,90	33,02	6,10	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
23.02.16	24,00	-	101,13	97,92	3,20	78,77	45,69	33,08	6,13	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
Среднее	24,00	-	101,08	97,79	3,29	81,21	46,89	34,32	6,10	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,62
Итого	744,00		3133,49	3031,58	101,91						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 112,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.