Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	93,38	75,52	17,86	95,05	50,25	44,80	7,00	5,00	3,60	19,87	-	-	20,38	-	20,38	-	74,86	-	1,49			5,09
25.01.16	24,00	-	90,69	78,42	12,27	91,53	49,39	42,14	7,00	5,00	3,42	14,07	-	-	14,38	-	14,38	-	72,08	-	1,01			4,43
26.01.16	24,00	-	90,93	79,12	11,81	89,61	49,16	40,45	7,00	5,00	3,28	13,73	-	-	14,03	-	14,03	-	71,64	-	0,98			4,26
27.01.16	24,00	-	91,94	78,91	13,03	88,17	49,68	38,49	7,00	5,00	3,13	15,23	-	-	15,56	-	15,56	-	70,08	-	1,07			4,19
28.01.16	24,00	-	91,73	78,66	13,07	84,64	49,01	35,63	7,00	5,00	2,91	15,12	-	-	15,44	-	15,44	-	66,20	-	1,00			3,91
29.01.16	24,00	-	92,37	79,58	12,79	83,52	48,52	35,00	7,00	5,00	2,86	14,99	-	-	15,28	-	15,28	-	66,80	-	1,00			3,86
30.01.16	24,00	-	93,96	78,58	15,38	82,58	48,33	34,25	7,00	5,00	2,74	17,97	-	-	18,34	-	18,34	-	68,30	-	1,23			3,97
31.01.16	24,00	-	94,24	75,49	18,75	79,99	47,46	32,53	7,00	5,00	2,60	21,59	-	-	21,98	-	21,98	-	62,94	-	1,36			3,96
01.02.16	24,00	-	92,95	77,59	15,36	78,71	46,73	31,98	7,00	5,00	2,56	18,04	-	-	18,35	-	18,35	-	62,67	-	1,13			3,69
02.02.16	24,00	-	91,95	79,85	12,10	78,77	46,53	32,24	7,00	5,00	2,60	14,59	-	-	14,85	-	14,85	-	64,17	-	0,94			3,53
03.02.16	24,00	-	92,44	79,60	12,84	79,78	47,09	32,69	7,00	5,00	2,64	15,27	-	-	15,56	-	15,56	-	64,85	-	0,99			3,63
04.02.16	24,00	-	94,36	81,85	12,51	78,25	46,16	32,09	7,00	5,00	2,60	14,99	-	-	15,31	-	15,31	-	67,58	-	1,01			3,61
05.02.16	24,00	-	94,97	82,04	12,93	79,01	46,31	32,70	7,00	5,00	2,65	15,53	-	-	15,85	-	15,85	-	67,97	-	1,06			3,71
06.02.16	24,00	-	95,76	80,42	15,34	78,03	45,26	32,77	7,00	5,00	2,62	18,08	-	-	18,44	-	18,44	-	66,91	-	1,21			3,83
07.02.16	24,00	-	96,69	81,74	14,95	79,78	46,21	33,57	7,00	5,00	2,70	17,68	-	-	18,09	-	18,09	-	70,14	-	1,24			3,94
08.02.16	24,00	-	95,03	82,32	12,71	80,15	46,89	33,26	7,00	5,00	2,71	15,16	-	-	15,49	-	15,49	-	69,02	-	1,05			3,76
09.02.16	24,00	-	97,92	84,61	13,31	79,59	46,95	32,64	7,00	5,00	2,65	16,00	-	-	16,37	-	16,37	-	73,42	-	1,18			3,82
10.02.16	24,00	-	96,18	82,58	13,60	79,92	47,22	32,70	7,00	5,00	2,64	16,27	-	-	16,64	-	16,64	-	70,48	-	1,15			3,79
11.02.16	24,00	-	95,61	83,61	12,00	77,65	46,52	31,13	7,00	5,00	2,50	14,73	-	-	15,05	-	15,05	-	70,39	-	1,04			3,54
12.02.16	24,00	-	94,83	83,33	11,50	76,35	45,60	30,75	7,00	5,00	2,47	14,11	-	-	14,43	-	14,43	-	68,76	-	0,97			3,44
13.02.16	24,00	-	97,96	81,95	16,01	76,24	45,63	30,61	7,00	5,00	2,46	18,97	-	-	19,37	-	19,37	-	67,09	-	1,27			3,73
14.02.16	24,00	-	97,26	78,71	18,55	77,68	45,88	31,80	7,00	5,00	2,51	21,77	-	-	22,21	-	22,21	-	66,00	-	1,44			3,95
15.02.16	24,00	-	94,41	82,94	11,47	79,59	46,76	32,83	7,00	5,00	2,66	13,98	-	-	14,30	-	14,30	-	69,80	-	0,98			3,64
16.02.16	24,00	-	94,99	82,08	12,91	79,66	46,45	33,21	7,00	5,00	2,66	15,56	-	-	15,93	-	15,93	-	70,46	-	1,10			3,76
17.02.16	24,00	-	95,39	84,61	10,78	79,39	45,97	33,42	7,00	5,00	2,71	13,28	-	-	13,57	-	13,57	-	73,55	-	0,98			3,69
18.02.16	24,00	-	95,37	81,76	13,61	79,15	45,77	33,38	7,00	5,00	2,69	15,92	-	-	16,26	-	16,26	-	70,23	-	1,12			3,81
19.02.16	24,00	-	95,45	82,33	13,12	79,45	46,21	33,24	7,00	5,00	2,66	15,88	-	-	16,24	-	16,24	-	70,77	-	1,13			3,78
20.02.16	24,00	-	95,95	82,16	13,79	79,18	46,06	33,12	7,00	5,00	2,65	16,47	-	-	16,82	-	16,82	-	71,01	-	1,17			3,82
21.02.16	24,00	-	97,07	83,18	13,89	79,12	45,95	33,17	7,00	5,00	2,67	16,76	-	-	17,14	-	17,14	-	70,98	-	1,19			3,86
22.02.16	24,00	-	95,00	82,67	12,33	78,95	45,82	33,13	7,00	5,00	2,64	15,17	-	-	15,50	-	15,50	-	71,29	-	1,08			3,72
23.02.16	24,00	-	95,42	79,88	15,54	79,47	46,25	33,22	7,00	5,00	2,62	18,56	-	-	18,96	-	18,96	-	68,79	-	1,28			3,89
Среднее	24,00	-	94,59	80,84	13,75	80,93	46,97	33,97	7,00	5,00	2,74	16,30	-	-	16,65	-	16,65	-	69,01	-	1,12	-	-	3,86
Итого	744,00		2932,20	2506,09	426,11						84,79	505,34	0,00	0,00	516,12	0,00	516,12	0,00			34,81	0,00	0,00	119,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	10880,06	10039,56	3604,06	-	3672,31	-	353,10	-	-
	24.02.16 01:00	13809,21	12542,05	4110,00	-	4189,04	-	472,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **516,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.