Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8989.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 20 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	105,86	87,04	18,82	95,81	51,30	44,51	7,00	5,00	4,72	18,37	-	-	18,61	-	18,61	-	52,49	-	0,96			5,69
25.01.16	24,00	-	105,63	89,09	16,54	92,42	50,43	41,99	7,00	5,00	4,44	16,30	-	-	16,51	-	16,51	-	51,55	-	0,84			5,28
26.01.16	24,00	-	108,55	94,05	14,50	90,43	50,05	40,38	7,00	5,00	4,27	14,42	-	-	14,66	-	14,66	-	59,18	-	0,85			5,12
27.01.16	24,00	-	110,46	96,62	13,84	89,00	50,58	38,42	7,00	5,00	4,08	13,90	-	-	14,16	-	14,16	-	63,02	-	0,88			4,95
28.01.16	24,00	-	110,54	96,68	13,86	85,33	49,71	35,62	7,00	5,00	3,79	14,07	-	-	14,31	-	14,31	-	60,09	-	0,84			4,63
29.01.16	24,00	-	110,28	97,00	13,28	84,13	49,33	34,80	7,00	5,00	3,69	13,60	-	-	13,81	-	13,81	-	59,01	-	0,81			4,50
30.01.16	24,00	-	111,91	96,49	15,42	83,31	49,27	34,04	7,00	5,00	3,61	15,84	-	-	16,10	-	16,10	-	60,97	-	0,97			4,58
31.01.16	24,00	-	110,77	97,60	13,17	80,65	48,50	32,15	7,00	5,00	3,39	13,61	-	-	13,84	-	13,84	-	59,74	-	0,82			4,20
01.02.16	24,00	-	110,55	97,09	13,46	79,25	47,73	31,52	7,00	5,00	3,32	14,05	-	-	14,28	-	14,28	-	57,61	-	0,81			4,13
02.02.16	24,00	-	110,82	97,13	13,69	79,32	47,63	31,69	7,00	5,00	3,32	14,29	-	-	14,53	-	14,53	-	58,97	-	0,84			4,17
03.02.16	24,00	-	110,66	95,38	15,28	80,43	47,96	32,47	7,00	5,00	3,40	15,73	-	-	16,00	-	16,00	-	59,23	-	0,93			4,33
04.02.16	24,00	-	111,50	96,37	15,13	78,79	46,97	31,82	7,00	5,00	3,33	15,72	-	-	15,99	-	15,99	-	59,20	-	0,93			4,26
05.02.16	24,00	-	110,49	97,75	12,74	79,62	47,26	32,36	7,00	5,00	3,40	13,34	-	-	13,55	-	13,55	-	58,52	-	0,78			4,18
06.02.16	24,00	-	111,60	96,97	14,63	78,59	46,08	32,51	7,00	5,00	3,39	15,20	-	-	15,44	-	15,44	-	60,38	-	0,92			4,31
07.02.16	24,00	-	112,51	97,09	15,42	80,24	46,78	33,46	7,00	5,00	3,52	16,00	-	-	16,24	-	16,24	-	60,49	-	0,97			4,49
08.02.16	24,00	-	111,28	97,05	14,23	80,79	47,50	33,29	7,00	5,00	3,51	14,78	-	-	15,00	-	15,00	-	58,83	-	0,87			4,38
09.02.16	24,00	-	112,12	98,28	13,84	80,12	47,64	32,48	7,00	5,00	3,46	14,36	-	-	14,57	-	14,57	-	58,84	-	0,84			4,31
10.02.16	24,00	-	111,47	98,27	13,20	80,51	47,93	32,58	7,00	5,00	3,44	13,73	-	-	13,97	-	13,97	-	60,16	-	0,83			4,27
11.02.16	24,00	-	111,26	98,03	13,23	78,35	47,22	31,13	7,00	5,00	3,27	13,80	-	-	14,03	-	14,03	-	59,36	-	0,82			4,09
12.02.16	24,00	-	110,38	97,75	12,63	76,90	46,56	30,34	7,00	5,00	3,18	13,18	-	-	13,37	-	13,37	-	57,08	-	0,75			3,94
13.02.16	24,00	-	113,44	97,98	15,46	76,78	46,54	30,24	7,00	5,00	3,20	16,01	-	-	16,27	-	16,27	-	59,54	-	0,95			4,16
14.02.16	24,00	-	112,55	97,04	15,51	78,09	46,81	31,28	7,00	5,00	3,27	16,00	-	-	16,26	-	16,26	-	61,17	-	0,98			4,25
15.02.16	24,00	-	110,53	97,29	13,24	80,14	47,69	32,45	7,00	5,00	3,42	13,67	-	-	13,88	-	13,88	-	58,75	-	0,80			4,22
16.02.16	24,00	-	109,37	96,96	12,41	80,29	47,33	32,96	7,00	5,00	3,45	12,88	-	-	13,09	-	13,09	-	57,82	-	0,74			4,20
17.02.16	24,00	-	111,75	97,74	14,01	79,93	46,69	33,24	7,00	5,00	3,49	14,39	-	-	14,63	-	14,63	-	60,80	-	0,88			4,37
18.02.16	24,00	-	110,15	96,48	13,67	79,75	46,61	33,14	7,00	5,00	3,47	14,12	-	-	14,34	-	14,34	-	58,37	-	0,82			4,29
19.02.16	24,00	-	110,34	96,41	13,93	80,01	46,99	33,02	7,00	5,00	3,47	14,31	-	-	14,54	-	14,54	-	58,11	-	0,83			4,30
20.02.16	24,00	-	111,23	96,49	14,74	79,74	46,82	32,92	7,00	5,00	3,45	15,17	-	-	15,40	-	15,40	-	59,46	-	0,90			4,35
21.02.16	24,00	-	110,73	97,20	13,53	79,69	46,93	32,76	7,00	5,00	3,45	14,01	-	-	14,20	-	14,20	-	57,69	-	0,81			4,26
22.02.16	24,00	-	109,75	96,31	13,44	79,50	46,77	32,73	7,00	5,00	3,41	13,93	-	-	14,13	-	14,13	-	57,99	-	0,81			4,22
23.02.16	24,00	-	109,86	94,74	15,12	80,01	47,01	33,00	7,00	5,00	3,44	15,49	-	-	15,71	-	15,71	-	58,50	-	0,91			4,34
Среднее	24,00	-	110,59	96,33	14,26	81,55	47,83	33,72	7,00	5,00	3,55	14,65	-	-	14,88	-	14,88	-	58,80	-	0,86	-	-	4,41
Итого	744,00		3428,34	2986,37	441,97						110,07	454,27	0,00	0,00	461,42	0,00	461,42	0,00			26,70	0,00	0,00	136,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 11:00	44894,50	39966,44	6489,44	-	6626,14	-	1373,52	-	-
	24.02.16 01:00	48278,96	42913,45	6939,58	-	7083,38	-	1507,91	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **461,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись ответственного лица

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта