Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8990.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	136,59	124,94	11,65	95,67	59,11	36,56	7,00	5,00	4,69	10,68	-	-	11,07	-	11,07	-	94,65	-	1,01			5,70
25.01.16	24,00	-	137,04	124,95	12,09	92,17	57,69	34,48	7,00	5,00	4,41	11,29	-	-	11,69	-	11,69	-	90,77	-	1,03			5,44
26.01.16	24,00	-	136,58	125,93	10,65	90,26	57,20	33,06	7,00	5,00	4,26	9,79	-	-	10,10	-	10,10	-	89,20	-	0,87			5,14
27.01.16	24,00	-	132,33	121,18	11,15	88,81	57,52	31,29	7,00	5,00	4,06	10,51	-	-	10,75	-	10,75	-	69,99	-	0,74			4,79
28.01.16	24,00	-	129,63	117,14	12,49	85,25	56,42	28,83	7,00	5,00	3,74	12,03	-	-	12,23	-	12,23	-	58,61	-	0,71			4,45
29.01.16	24,00	-	130,03	118,79	11,24	84,09	55,89	28,20	7,00	5,00	3,65	11,06	-	-	11,25	-	11,25	-	58,63	-	0,65			4,30
30.01.16	24,00	-	129,88	116,93	12,95	83,15	55,51	27,64	7,00	5,00	3,59	12,63	-	-	12,82	-	12,82	-	57,33	-	0,72			4,31
31.01.16	24,00	-	129,77	117,06	12,71	80,53	54,45	26,08	7,00	5,00	3,37	12,69	-	-	12,86	-	12,86	-	56,58	-	0,72			4,08
01.02.16	24,00	-	129,66	117,66	12,00	79,25	53,64	25,61	7,00	5,00	3,31	11,82	-	-	12,02	-	12,02	-	55,83	-	0,66			3,97
02.02.16	24,00	-	129,33	117,52	11,81	79,32	53,37	25,95	7,00	5,00	3,34	11,76	-	-	11,95	-	11,95	-	55,62	-	0,65			3,99
03.02.16	24,00	-	129,17	117,14	12,03	80,40	54,18	26,22	7,00	5,00	3,38	11,95	-	-	12,13	-	12,13	-	56,15	-	0,67			4,05
04.02.16	24,00	-	135,30	124,40	10,90	78,87	52,93	25,94	7,00	5,00	3,33	10,95	-	-	11,19	-	11,19	-	69,63	-	0,76			4,09
05.02.16	24,00	-	138,57	127,59	10,98	79,62	53,24	26,38	7,00	5,00	3,39	10,95	-	-	11,23	-	11,23	-	78,17	-	0,86			4,25
06.02.16	24,00	-	137,16	126,77	10,39	78,65	52,03	26,62	7,00	5,00	3,39	10,36	-	-	10,64	-	10,64	-	77,25	-	0,80			4,20
07.02.16	24,00	-	139,08	127,78	11,30	80,40	53,08	27,32	7,00	5,00	3,51	11,44	-	-	11,72	-	11,72	-	78,34	-	0,90			4,40
08.02.16	24,00	-	138,46	128,55	9,91	80,77	53,57	27,20	7,00	5,00	3,51	9,96	-	-	10,21	-	10,21	-	79,40	-	0,79			4,31
09.02.16	24,00	-	138,77	129,43	9,34	80,19	53,71	26,48	7,00	5,00	3,45	9,18	-	-	9,45	-	9,45	-	79,42	-	0,73			4,18
10.02.16	24,00	-	138,50	128,68	9,82	80,54	54,12	26,42	7,00	5,00	3,43	9,67	-	-	9,93	-	9,93	-	79,73	-	0,77			4,20
11.02.16	24,00	-	137,19	127,51	9,68	78,24	52,98	25,26	7,00	5,00	3,29	9,24	-	-	9,47	-	9,47	-	75,50	-	0,70			3,98
12.02.16	24,00	-	137,79	126,93	10,86	76,93	52,26	24,67	7,00	5,00	3,24	9,95	-	-	10,19	-	10,19	-	73,97	-	0,74			3,97
13.02.16	24,00	-	138,68	126,99	11,69	76,82	52,30	24,52	7,00	5,00	3,23	10,70	-	-	10,93	-	10,93	-	72,89	-	0,78			4,02
14.02.16	24,00	-	136,60	125,17	11,43	78,28	52,84	25,44	7,00	5,00	3,33	10,47	-	-	10,70	-	10,70	-	72,36	-	0,76			4,08
15.02.16	24,00	-	136,68	125,71	10,97	80,22	53,80	26,42	7,00	5,00	3,44	10,26	-	-	10,50	-	10,50	-	74,46	-	0,77			4,21
16.02.16	24,00	-	135,41	124,35	11,06	80,30	53,41	26,89	7,00	5,00	3,47	10,58	-	-	10,82	-	10,82	-	72,46	-	0,77			4,24
17.02.16	24,00	-	136,43	126,51	9,92	80,03	53,12	26,91	7,00	5,00	3,50	9,22	-	-	9,45	-	9,45	-	76,21	-	0,71			4,20
18.02.16	24,00	-	136,34	124,47	11,87	79,79	53,00	26,79	7,00	5,00	3,47	11,16	-	-	11,41	-	11,41	-	73,56	-	0,82			4,29
19.02.16	24,00	-	135,67	125,69	9,98	80,08	53,27	26,81	7,00	5,00	3,47	9,47	-	-	9,68	-	9,68	-	74,13	-	0,70			4,17
20.02.16	24,00	-	135,80	125,54	10,26	79,81	53,01	26,80	7,00	5,00	3,46	9,86	-	-	10,09	-	10,09	-	74,64	-	0,74			4,19
21.02.16	24,00	-	136,32	126,43	9,89	79,75	53,07	26,68	7,00	5,00	3,46	9,50	-	-	9,72	-	9,72	-	74,14	-	0,71			4,17
22.02.16	24,00	-	135,69	124,55	11,14	79,62	52,91	26,71	7,00	5,00	3,41	11,08	-	-	11,35	-	11,35	-	73,23	-	0,81			4,22
23.02.16	24,00	-	133,45	122,93	10,52	80,10	53,32	26,78	7,00	5,00	3,38	10,65	-	-	10,89	-	10,89	-	71,87	-	0,76			4,14
Среднее	24,00	-	135,09	124,04	11,05	81,55	54,10	27,45	7,00	5,00	3,55	10,67	-	-	10,92	-	10,92	-	72,41	-	0,77	-	-	4,31
Итого	744,00		4187,90	3845,22	342,68						109,93	330,86	0,00	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00			23,78	0,00	0,00	133,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	18625,52	16906,00	1958,40	-	2002,03	-	478,73	-	-
	24.02.16 10:00	22856,06	20791,33	2291,96	-	2343,22	-	513,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 133,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 338,42 куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.