Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,1

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	124,67	107,92	16,75	95,72	61,12	34,60	7,00	5,00	3,83	16,02	-	-	16,66	-	16,66	-	95,34	-	1,53			5,35
25.01.16	24,00	-	122,25	107,97	14,28	92,19	59,54	32,65	7,00	5,00	3,58	13,90	-	-	14,42	-	14,42	-	91,52	-	1,27			4,85
26.01.16	24,00	-	123,44	109,03	14,41	90,23	58,96	31,27	7,00	5,00	3,46	14,07	-	-	14,56	-	14,56	-	89,76	-	1,26			4,72
27.01.16	24,00	-	125,83	110,44	15,39	88,69	58,99	29,70	7,00	5,00	3,34	14,92	-	-	15,46	-	15,46	-	88,14	-	1,32			4,66
28.01.16	24,00	-	125,45	110,92	14,53	85,18	57,53	27,65	7,00	5,00	3,11	14,21	-	-	14,65	-	14,65	-	84,78	-	1,21			4,31
29.01.16	24,00	-	125,96	111,10	14,86	84,07	56,88	27,19	7,00	5,00	3,05	14,58	-	-	15,04	-	15,04	-	83,95	-	1,23			4,28
30.01.16	24,00	-	126,32	111,06	15,26	83,05	56,54	26,51	7,00	5,00	2,99	14,86	-	-	15,30	-	15,30	-	82,49	-	1,23			4,22
31.01.16	24,00	-	127,82	110,85	16,97	80,52	55,22	25,30	7,00	5,00	2,84	16,62	-	-	17,11	-	17,11	-	80,63	-	1,34			4,18
01.02.16	24,00	-	127,03	110,73	16,30	79,22	54,35	24,87	7,00	5,00	2,77	16,19	-	-	16,65	-	16,65	-	79,04	-	1,28			4,05
02.02.16	24,00	-	125,04	110,48	14,56	79,29	54,23	25,06	7,00	5,00	2,78	14,49	-	-	14,91	-	14,91	-	79,07	-	1,15			3,93
03.02.16	24,00	-	125,00	110,29	14,71	80,33	54,89	25,44	7,00	5,00	2,85	14,31	-	-	14,69	-	14,69	-	79,94	-	1,14			3,99
04.02.16	24,00	-	126,90	110,39	16,51	78,85	53,84	25,01	7,00	5,00	2,80	16,11	-	-	16,56	-	16,56	-	78,92	-	1,27			4,07
05.02.16	24,00	-	126,18	110,69	15,49	79,56	54,28	25,28	7,00	5,00	2,83	15,14	-	-	15,56	-	15,56	-	79,29	-	1,20			4,04
06.02.16	24,00	-	124,70	109,40	15,30	78,63	53,17	25,46	7,00	5,00	2,81	15,04	-	-	15,46	-	15,46	-	78,45	-	1,18			3,99
07.02.16	24,00	-	128,71	111,08	17,63	80,35	54,33	26,02	7,00	5,00	2,92	17,25	-	-	17,74	-	17,74	-	80,45	-	1,39			4,31
08.02.16	24,00	-	126,77	111,29	15,48	80,70	54,87	25,83	7,00	5,00	2,93	14,98	-	-	15,42	-	15,42	-	80,43	-	1,20			4,13
09.02.16	24,00	-	127,46	112,03	15,43	80,10	54,71	25,39	7,00	5,00	2,89	14,91	-	-	15,32	-	15,32	-	79,93	-	1,19			4,09
10.02.16	24,00	-	126,19	111,41	14,78	80,43	54,98	25,45	7,00	5,00	2,89	14,29	-	-	14,70	-	14,70	-	79,99	-	1,15			4,03
11.02.16	24,00	-	126,38	110,79	15,59	78,14	53,80	24,34	7,00	5,00	2,74	15,20	-	-	15,61	-	15,61	-	77,67	-	1,18			3,92
12.02.16	24,00	-	126,44	110,45	15,99	76,85	52,91	23,94	7,00	5,00	2,69	15,49	-	-	15,89	-	15,89	-	76,60	-	1,19			3,88
13.02.16	24,00	-	129,96	111,43	18,53	76,74	52,91	23,83	7,00	5,00	2,69	18,12	-	-	18,57	-	18,57	-	76,67	-	1,39			4,08
14.02.16	24,00	-	128,36	110,21	18,15	78,24	53,48	24,76	7,00	5,00	2,78	17,53	-	-	18,01	-	18,01	-	78,45	-	1,38			4,15
15.02.16	24,00	-	126,01	110,40	15,61	80,15	54,60	25,55	7,00	5,00	2,87	15,03	-	-	15,44	-	15,44	-	80,04	-	1,20			4,08
16.02.16	24,00	-	125,49	109,46	16,03	80,23	54,41	25,82	7,00	5,00	2,89	15,36	-	-	15,78	-	15,78	-	79,83	-	1,23			4,12
17.02.16	24,00	-	127,35	110,19	17,16	79,98	54,16	25,82	7,00	5,00	2,90	16,52	-	-	17,00	-	17,00	-	79,88	-	1,32			4,22
18.02.16	24,00	-	125,06	109,20	15,86	79,73	53,90	25,83	7,00	5,00	2,88	15,30	-	-	15,72	-	15,72	-	79,45	-	1,21			4,09
19.02.16	24,00	-	124,94	110,09	14,85	80,00	54,23	25,77	7,00	5,00	2,90	14,22	-	-	14,62	-	14,62	-	79,84	-	1,13			4,03
20.02.16	24,00	-	126,99	109,80	17,19	79,73	54,04	25,69	7,00	5,00	2,88	16,56	-	-	17,01	-	17,01	-	79,48	-	1,32			4,20
21.02.16	24,00	-	128,44	110,72	17,72	79,68	54,05	25,63	7,00	5,00	2,89	17,11	-	-	17,58	-	17,58	-	79,54	-	1,36			4,26
22.02.16	24,00		126,79	110,20	16,59	79,80	54,11	25,70	7,00	5,00	2,89	15,96	-	-	16,40	-	16,40	-	79,62	-	1,27	-	-	4,16
23.02.16	24,00		126,79	110,20	16,59	79,80	54,11	25,70	7,00	5,00	2,89	15,96	-	-	16,40	-	16,40	-	79,62	-	1,27	-	-	4,16
Среднее	24,00	-	126,28	110,33	15,95	81,49	55,13	26,36	7,00	5,00	2,95	15,49	-	-	15,94	-	15,94	-	81,25	-	1,26	-	-	4,21
Итого	744,00		3914,72	3420,23	494,49						91,54	480,26	0,00	0,00	494,25	0,00	494,25	0,00			38,99	0,00	0,00	130,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	14076,33	13139,31	3064,80	-	3131,53	-	377,92	-	-
	22.02.16 02:00	14737,66	16559,43	3513,02	-	3592,84	-	500,02	-	-

Период расчета по среднему: сутки
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **494,25** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации АСКУЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.