Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	88,08	79,70	8,38	93,91	48,70	45,21	7,00	5,00	3,69	7,62	-	-	7,89	-	7,89	-	93,23	-	0,71			4,40
25.01.16	24,00	-	88,62	79,84	8,78	90,48	47,84	42,64	7,00	5,00	3,48	8,05	-	-	8,32	-	8,32	-	89,56	-	0,72			4,20
26.01.16	24,00	-	89,04	80,71	8,33	88,68	47,78	40,90	7,00	5,00	3,38	7,58	-	-	7,83	-	7,83	-	87,90	-	0,67			4,04
27.01.16	24,00	-	86,03	76,23	9,80	87,20	48,44	38,76	7,00	5,00	3,27	9,06	-	-	9,25	-	9,25	-	60,23	-	0,54			3,82
28.01.16	24,00	-	84,35	73,31	11,04	83,67	47,85	35,82	7,00	5,00	3,06	10,32	-	-	10,44	-	10,44	-	47,87	-	0,50			3,55
29.01.16	24,00	-	85,14	73,55	11,59	82,54	47,46	35,08	7,00	5,00	3,03	10,88	-	-	11,00	-	11,00	-	47,50	-	0,52			3,54
30.01.16	24,00	-	85,33	69,29	16,04	81,66	47,61	34,05	7,00	5,00	2,95	15,27	-	-	15,41	-	15,41	-	47,46	-	0,72			3,67
31.01.16	24,00	-	85,18	70,71	14,47	79,11	46,96	32,15	7,00	5,00	2,77	13,88	-	-	14,02	-	14,02	-	47,08	-	0,66			3,42
01.02.16	24,00	-	90,24	79,14	11,10	77,93	46,12	31,81	7,00	5,00	2,71	10,60	-	-	10,81	-	10,81	-	63,53	-	0,67			3,39
02.02.16	24,00	-	92,52	83,58	8,94	78,03	45,99	32,04	7,00	5,00	2,74	8,25	-	-	8,45	-	8,45	-	77,77	-	0,64			3,38
03.02.16	24,00	-	93,24	83,71	9,53	79,15	46,71	32,44	7,00	5,00	2,79	8,71	-	-	8,94	-	8,94	-	78,86	-	0,69			3,47
04.02.16	24,00	-	94,27	83,97	10,30	77,62	45,81	31,81	7,00	5,00	2,73	9,59	-	-	9,85	-	9,85	-	77,51	-	0,75			3,47
05.02.16	24,00	-	93,25	84,35	8,90	78,35	46,18	32,17	7,00	5,00	2,78	8,15	-	-	8,36	-	8,36	-	77,96	-	0,64			3,41
06.02.16	24,00	-	91,73	83,07	8,66	77,31	44,97	32,34	7,00	5,00	2,74	7,99	-	-	8,19	-	8,19	-	76,96	-	0,62			3,36
07.02.16	24,00	-	94,04	84,14	9,90	79,09	45,87	33,22	7,00	5,00	2,87	9,00	-	-	9,27	-	9,27	-	79,07	-	0,71			3,58
08.02.16	24,00	-	94,19	84,39	9,80	79,43	46,48	32,95	7,00	5,00	2,85	8,93	-	-	9,17	-	9,17	-	79,11	-	0,71			3,56
09.02.16	24,00	-	95,36	85,55	9,81	78,78	46,69	32,09	7,00	5,00	2,82	8,92	-	-	9,14	-	9,14	-	78,47	-	0,70			3,52
10.02.16	24,00	-	94,35	85,27	9,08	79,17	46,97	32,20	7,00	5,00	2,82	8,23	-	-	8,45	-	8,45	-	78,83	-	0,65			3,47
11.02.16	24,00	-	93,93	84,90	9,03	76,87	46,04	30,83	7,00	5,00	2,68	8,27	-	-	8,48	-	8,48	-	76,33	-	0,63			3,31
12.02.16	24,00	-	93,76	84,42	9,34	75,59	45,19	30,40	7,00	5,00	2,61	8,79	-	-	9,00	-	9,00	-	75,20	-	0,66			3,27
13.02.16	24,00	-	94,59	84,94	9,65	75,50	45,33	30,17	7,00	5,00	2,61	8,98	-	-	9,22	-	9,22	-	75,34	-	0,68			3,29
14.02.16	24,00	-	94,71	84,11	10,60	76,91	45,51	31,40	7,00	5,00	2,70	9,92	-	-	10,16	-	10,16	-	76,88	-	0,76			3,46
15.02.16	24,00	-	94,12	84,43	9,69	78,82	46,41	32,41	7,00	5,00	2,80	8,88	-	-	9,13	-	9,13	-	78,50	-	0,70			3,50
16.02.16	24,00	-	92,74	83,59	9,15	78,89	46,03	32,86	7,00	5,00	2,81	8,42	-	-	8,63	-	8,63	-	78,37	-	0,66			3,47
17.02.16	24,00	-	93,30	84,08	9,22	78,62	45,67	32,95	7,00	5,00	2,84	8,45	-	-	8,69	-	8,69	-	78,39	-	0,66			3,50
18.02.16	24,00	-	92,97	83,42	9,55	78,38	45,56	32,82	7,00	5,00	2,80	8,88	-	-	9,12	-	9,12	-	78,09	-	0,69			3,49
19.02.16	24,00	-	92,83	83,92	8,91	78,68	45,95	32,73	7,00	5,00	2,81	8,18	-	-	8,40	-	8,40	-	78,40	-	0,64			3,45
20.02.16	24,00	-	93,64	83,67	9,97	78,40	45,84	32,56	7,00	5,00	2,79	9,12	-	-	9,36	-	9,36	-	78,10	-	0,71			3,51
21.02.16	24,00	-	94,24	84,36	9,88	78,36	45,78	32,58	7,00	5,00	2,81	9,08	-	-	9,34	-	9,34	-	78,07	-	0,71			3,52
22.02.16	24,00	-	92,80	83,53	9,27	78,22	45,62	32,60	7,00	5,00	2,79	8,55	-	-	8,77	-	8,77	-	77,91	-	0,67			3,45
23.02.16	24,00	-	93,35	83,27	10,08	78,71	45,89	32,82	7,00	5,00	2,80	9,33	-	-	9,57	-	9,57	-	78,59	-	0,73			3,53
Среднее	24,00	-	91,68	81,71	9,96	80,13	46,43	33,70	7,00	5,00	2,88	9,22	-	-	9,44	-	9,44	-	74,10	-	0,67	-	-	3,55
Итого	744,00		2841,94	2533,15	308,79						89,32	285,88	0,00	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00			20,70	0,00	0,00	110,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	38175,80	33706,89	4014,33	-	4106,66	-	1123,82	-	-
	24.02.16 02:00	41018,45	36240,36	4300,62	-	4399,74	-	1233,79	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **292,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«_____» 28 ФЕВ 2016 г.