Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	109,62	99,70	9,92	78,66	52,39	26,26	7,00	5,00	2,62	10,53	-	-	10,80	-	10,80	-	74,70	-	0,78	-	-	3,40
25.01.16	24,00	-	109,62	99,70	9,92	78,66	52,39	26,26	7,00	5,00	2,62	10,53	-	-	10,80	-	10,80	-	74,70	-	0,78	-	-	3,40
26.01.16	23,00	-	109,62	99,70	9,92	78,66	52,39	26,26	7,00	5,00	2,62	10,53	-	-	10,80	-	10,80	-	74,70	-	0,78	-	-	3,40
27.01.16	24,00	-	104,17	92,69	11,48	86,85	55,98	30,87	7,00	5,00	3,07	11,73	-	-	12,01	-	12,01	-	67,77	-	0,80			3,87
28.01.16	24,00	-	103,62	91,07	12,55	83,26	54,89	28,37	7,00	5,00	2,86	12,74	-	-	12,96	-	12,96	-	60,81	-	0,78			3,63
29.01.16	24,00	-	104,64	93,72	10,92	82,17	54,14	28,03	7,00	5,00	2,86	11,03	-	-	11,22	-	11,22	-	61,07	-	0,67			3,53
30.01.16	24,00	-	104,70	93,42	11,28	81,32	54,19	27,13	7,00	5,00	2,76	11,47	-	-	11,67	-	11,67	-	60,39	-	0,69			3,46
31.01.16	24,00	-	104,73	92,67	12,06	78,79	53,16	25,63	7,00	5,00	2,61	12,29	-	-	12,51	-	12,51	-	58,65	-	0,72			3,33
01.02.16	24,00	-	108,69	98,64	10,05	77,61	52,20	25,41	7,00	5,00	2,54	10,55	-	-	10,80	-	10,80	-	71,75	-	0,75			3,29
02.02.16	24,00	-	110,20	100,54	9,66	77,74	52,09	25,65	7,00	5,00	2,54	10,17	-	-	10,46	-	10,46	-	77,81	-	0,79			3,33
03.02.16	24,00	-	110,47	100,71	9,76	78,89	52,71	26,18	7,00	5,00	2,61	10,14	-	-	10,41	-	10,41	-	78,64	-	0,80			3,41
04.02.16	24,00	-	110,58	100,98	9,60	77,38	51,51	25,87	7,00	5,00	2,57	10,10	-	-	10,36	-	10,36	-	77,48	-	0,78			3,36
05.02.16	24,00	-	110,79	101,57	9,22	78,12	52,05	26,07	7,00	5,00	2,61	9,76	-	-	10,01	-	10,01	-	77,95	-	0,76			3,37
06.02.16	24,00	-	109,04	99,88	9,16	77,07	50,71	26,36	7,00	5,00	2,60	9,63	-	-	9,89	-	9,89	-	76,99	-	0,74			3,35
07.02.16	24,00	-	111,79	101,22	10,57	78,82	52,17	26,65	7,00	5,00	2,66	11,07	-	-	11,40	-	11,40	-	79,09	-	0,88			3,54
08.02.16	24,00	-	110,63	101,67	8,96	79,16	52,71	26,45	7,00	5,00	2,64	9,62	-	-	9,88	-	9,88	-	78,93	-	0,76			3,40
09.02.16	24,00	-	112,91	102,99	9,92	78,50	52,83	25,67	7,00	5,00	2,60	10,45	-	-	10,75	-	10,75	-	78,41	-	0,82			3,43
10.02.16	24,00	-	111,74	102,72	9,02	78,86	53,16	25,70	7,00	5,00	2,60	9,58	-	-	9,86	-	9,86	-	78,54	-	0,75			3,36
11.02.16	24,00	-	111,58	102,39	9,19	76,58	52,01	24,57	7,00	5,00	2,46	10,03	-	-	10,32	-	10,32	-	76,03	-	0,76			3,22
12.02.16	24,00	-	110,03	101,71	8,32	75,28	50,96	24,32	7,00	5,00	2,41	9,26	-	-	9,50	-	9,50	-	75,10	-	0,69			3,11
13.02.16	24,00	-	111,20	102,36	8,84	75,23	51,06	24,17	7,00	5,00	2,41	9,72	-	-	9,96	-	9,96	-	75,35	-	0,73			3,14
14.02.16	24,00	-	112,07	101,31	10,76	76,62	51,31	25,31	7,00	5,00	2,50	11,62	-	-	11,92	-	11,92	-	77,08	-	0,90			3,39
15.02.16	24,00	-	110,64	101,74	8,90	78,52	52,39	26,13	7,00	5,00	2,60	9,66	-	-	9,92	-	9,92	-	78,49	-	0,76			3,36
16.02.16	24,00	-	109,22	100,77	8,45	78,54	52,05	26,49	7,00	5,00	2,61	9,23	-	-	9,49	-	9,49	-	78,26	-	0,72			3,34
17.02.16	24,00	-	111,70	101,34	10,36	78,28	51,84	26,44	7,00	5,00	2,62	11,21	-	-	11,51	-	11,51	-	78,39	-	0,88			3,50
18.02.16	24,00	-	109,52	100,54	8,98	78,05	51,62	26,43	7,00	5,00	2,59	9,93	-	-	10,19	-	10,19	-	77,97	-	0,78			3,36
19.02.16	24,00	-	110,23	101,12	9,11	78,35	52,14	26,21	7,00	5,00	2,59	9,95	-	-	10,22	-	10,22	-	78,31	-	0,78			3,37
20.02.16	24,00	-	110,22	100,90	9,32	78,07	51,89	26,18	7,00	5,00	2,58	10,08	-	-	10,36	-	10,36	-	77,89	-	0,79			3,37
21.02.16	24,00	-	110,84	101,83	9,01	78,04	51,77	26,27	7,00	5,00	2,61	9,90	-	-	10,15	-	10,15	-	78,02	-	0,78			3,38
22.02.16	24,00	-	112,20	100,61	11,59	77,89	51,59	26,30	7,00	5,00	2,58	12,44	-	-	12,77	-	12,77	-	77,92	-	0,97			3,55
23.02.16	24,00	-	111,09	100,44	10,65	78,41	51,89	26,52	7,00	5,00	2,59	11,59	-	-	11,90	-	11,90	-	78,49	-	0,91			3,51
Среднее	23,97	-	109,62	99,70	9,92	78,66	52,39	26,26	7,00	5,00	2,62	10,53	-	-	10,80	-	10,80	-	74,70	-	0,78	-	-	3,40
Итого	743,00		3398,09	3090,64	307,44						81,15	326,55	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00			24,29	0,00	0,00	105,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 12:00	15120,31	13260,49	1670,92	-	1708,92	-	-160,07	-	-
	24.02.16 02:00	18464,51	16292,36	1992,45	-	2038,85	-	-48,79	-	-

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С 0,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **334,80** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.
печать энергосбыта