Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	54,10	44,77	9,33	89,39	50,25	39,14	7,00	5,00	1,76	9,35	-	-	9,66	-	9,66	-	89,07	-	0,83			2,59
25.01.16	24,00	-	50,63	44,80	5,83	85,88	49,12	36,76	7,00	5,00	1,66	5,79	-	-	6,01	-	6,01	-	84,42	-	0,49			2,15
26.01.16	24,00	-	53,38	45,25	8,13	84,56	48,93	35,63	7,00	5,00	1,62	8,10	-	-	8,37	-	8,37	-	83,91	-	0,68			2,30
27.01.16	24,00	-	54,80	46,28	8,52	83,23	49,60	33,63	7,00	5,00	1,56	8,55	-	-	8,81	-	8,81	-	82,59	-	0,71			2,27
28.01.16	24,00	-	54,43	46,82	7,61	80,00	48,93	31,07	7,00	5,00	1,47	7,54	-	-	7,76	-	7,76	-	79,47	-	0,60			2,07
29.01.16	24,00	-	54,95	47,23	7,72	78,94	48,18	30,76	7,00	5,00	1,47	7,60	-	-	7,82	-	7,82	-	78,73	-	0,60			2,06
30.01.16	24,00	-	56,30	47,27	9,03	78,18	48,38	29,80	7,00	5,00	1,42	8,93	-	-	9,15	-	9,15	-	77,53	-	0,69			2,11
31.01.16	24,00	-	55,51	47,28	8,23	75,89	47,58	28,31	7,00	5,00	1,36	8,05	-	-	8,25	-	8,25	-	75,88	-	0,61			1,97
01.02.16	24,00	-	55,34	47,16	8,18	74,68	46,85	27,83	7,00	5,00	1,33	8,00	-	-	8,19	-	8,19	-	74,35	-	0,60			1,93
02.02.16	24,00	-	56,69	46,99	9,70	74,94	46,77	28,17	7,00	5,00	1,34	9,52	-	-	9,78	-	9,78	-	74,95	-	0,72			2,05
03.02.16	24,00	-	56,26	47,06	9,20	76,08	47,47	28,61	7,00	5,00	1,37	9,03	-	-	9,29	-	9,29	-	75,81	-	0,68			2,05
04.02.16	24,00	-	57,31	47,10	10,21	74,70	46,51	28,19	7,00	5,00	1,34	10,06	-	-	10,32	-	10,32	-	74,69	-	0,75			2,09
05.02.16	24,00	-	54,13	47,40	6,73	75,20	46,81	28,39	7,00	5,00	1,36	6,58	-	-	6,76	-	6,76	-	74,69	-	0,49			1,86
06.02.16	24,00	-	56,30	46,58	9,72	74,24	45,67	28,57	7,00	5,00	1,35	9,50	-	-	9,73	-	9,73	-	74,13	-	0,70			2,05
07.02.16	24,00	-	56,27	47,21	9,06	75,99	46,68	29,31	7,00	5,00	1,40	8,87	-	-	9,08	-	9,08	-	76,16	-	0,68			2,07
08.02.16	24,00	-	54,93	47,36	7,57	76,22	47,15	29,07	7,00	5,00	1,40	7,33	-	-	7,52	-	7,52	-	75,87	-	0,56			1,95
09.02.16	24,00	-	54,97	48,11	6,86	75,60	47,30	28,30	7,00	5,00	1,38	6,64	-	-	6,83	-	6,83	-	75,20	-	0,50			1,88
10.02.16	24,00	-	57,46	48,06	9,40	76,08	47,71	28,37	7,00	5,00	1,38	9,27	-	-	9,48	-	9,48	-	75,73	-	0,70			2,08
11.02.16	24,00	-	56,46	47,79	8,67	73,81	46,82	26,99	7,00	5,00	1,31	8,46	-	-	8,68	-	8,68	-	73,27	-	0,62			1,93
12.02.16	24,00	-	55,04	47,45	7,59	72,52	45,80	26,72	7,00	5,00	1,29	7,31	-	-	7,49	-	7,49	-	72,32	-	0,53			1,82
13.02.16	24,00	-	56,78	47,71	9,07	72,60	45,88	26,72	7,00	5,00	1,29	8,85	-	-	9,06	-	9,06	-	72,66	-	0,64			1,93
14.02.16	24,00	-	56,64	47,29	9,35	73,86	46,11	27,75	7,00	5,00	1,33	9,10	-	-	9,32	-	9,32	-	74,17	-	0,68			2,01
15.02.16	24,00	-	56,37	47,54	8,83	75,62	47,06	28,56	7,00	5,00	1,38	8,60	-	-	8,83	-	8,83	-	75,51	-	0,65			2,03
16.02.16	24,00	-	55,35	47,02	8,33	75,54	46,59	28,95	7,00	5,00	1,38	8,10	-	-	8,31	-	8,31	-	75,24	-	0,61			1,99
17.02.16	24,00	-	54,88	47,29	7,59	75,21	46,31	28,90	7,00	5,00	1,39	7,31	-	-	7,50	-	7,50	-	74,98	-	0,55			1,94
18.02.16	24,00	-	55,98	46,80	9,18	75,10	45,92	29,18	7,00	5,00	1,39	8,89	-	-	9,11	-	9,11	-	75,04	-	0,67			2,06
19.02.16	24,00	-	55,70	47,21	8,49	75,36	46,01	29,35	7,00	5,00	1,40	8,31	-	-	8,49	-	8,49	-	75,17	-	0,63			2,02
20.02.16	24,00	-	55,70	47,11	8,59	75,13	45,88	29,25	7,00	5,00	1,39	8,41	-	-	8,62	-	8,62	-	74,92	-	0,63			2,02
21.02.16	24,00	-	57,00	47,47	9,53	75,19	45,94	29,25	7,00	5,00	1,40	9,38	-	-	9,59	-	9,59	-	75,15	-	0,70			2,10
22.02.16	24,00		56,13	47,26	8,87	75,23	45,94	29,28	7,00	5,00	1,40	8,70	-	-	8,90	-	8,90	-	75,08	-	0,65	-	-	2,05
23.02.16	24,00		56,13	47,26	8,87	75,23	45,94	29,28	7,00	5,00	1,40	8,70	-	-	8,90	-	8,90	-	75,08	-	0,65	-	-	2,05
Среднее	24,00	-	55,55	47,03	8,52	76,78	47,10	29,68	7,00	5,00	1,41	8,35	-	-	8,57	-	8,57	-	76,51	-	0,64	-	-	2,05
Итого	744,00		1721,93	1457,94	263,99						43,69	258,83	0,00	0,00	265,61	0,00	265,61	0,00			19,79	0,00	0,00	63,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **265,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.